

#10091#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Лесопильная 57-63, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8783
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289302
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,6	0	23,41	23,07	22,86	22,83	0,03	24	0	0	71,6	45,3	26,23	0,7	0,7	-
25.07.2021	0,618	0,001	23,42	23,08	22,85	22,84	0,01	24	0	0	71,9	45	26,9	0,7	0,7	-
26.07.2021	0,58	0,001	22,5	22,21	21,97	21,96	0,01	24	0	0	72,3	45,8	26,48	0,7	0,7	-
27.07.2021	0,552	0,001	21,63	21,32	21,14	21,08	0,06	24	0	0	72,1	46,1	26,04	0,7	0,7	-
28.07.2021	0,546	0,002	21,72	21,39	21,23	21,15	0,08	24	0	0	71,9	46,2	25,62	0,7	0,7	-
29.07.2021	0,551	0,003	21,6	21,28	21,1	21,04	0,06	24	0	0	71,9	45,9	25,94	0,7	0,7	-
30.07.2021	0,555	0,004	21,42	21,05	20,92	20,81	0,11	24	0	0	72,3	45,9	26,35	0,7	0,7	-
31.07.2021	0,595	0,002	22,8	22,42	22,29	22,18	0,11	24	0	0	71,9	45,4	26,45	0,7	0,7	-
01.08.2021	0,643	0,001	23,92	23,51	23,34	23,27	0,07	24	0	0	72	44,5	27,44	0,7	0,7	-
02.08.2021	0,569	0,001	21,77	21,42	21,25	21,18	0,07	24	0	0	72	45,5	26,56	0,7	0,7	-
03.08.2021	0,574	0,001	21,96	21,61	21,44	21,37	0,07	24	0	0	72,2	45,5	26,68	0,7	0,7	-
04.08.2021	0,603	0,003	22,71	22,28	22,18	22,04	0,14	24	0	0	72,1	45,2	26,86	0,7	0,7	-
05.08.2021	0,643	0,001	24,58	24,14	23,98	23,89	0,09	24	0	0	71,6	44,9	26,74	0,7	0,7	-
06.08.2021	0,651	0,002	24,57	24,13	24,01	23,89	0,12	24	0	0	71,5	44,7	26,82	0,7	0,7	-
07.08.2021	0,644	0,004	23,86	23,41	23,31	23,17	0,14	24	0	0	72	44,6	27,41	0,7	0,7	-
08.08.2021	0,69	0,006	24,89	24,39	24,33	24,15	0,18	24	0	0	72	43,8	28,13	0,7	0,7	-
09.08.2021	0,672	0,001	24,85	24,38	24,26	24,13	0,13	24	0	0	71,8	44,3	27,51	0,7	0,7	-
10.08.2021	0,611	0,004	23,05	22,61	22,51	22,37	0,14	24	0	0	72,1	45,2	26,89	0,7	0,7	-
11.08.2021	0,638	0,003	23,76	23,31	23,19	23,07	0,12	24	0	0	72,1	44,8	27,28	0,7	0,7	-
12.08.2021	0,675	0,004	24,87	24,38	24,29	24,14	0,15	24	0	0	72,1	44,6	27,59	0,7	0,7	-
13.08.2021	0,666	0,002	24,71	24,25	24,13	24,01	0,12	24	0	0	71,8	44,4	27,42	0,7	0,7	-
14.08.2021	0,636	0,002	24,29	23,82	23,72	23,58	0,14	24	0	0	71,8	45,3	26,5	0,7	0,7	-
15.08.2021	0,65	0,004	23,72	23,22	23,15	22,98	0,17	24	0	0	72,4	44,6	27,79	0,7	0,7	-
16.08.2021	0,641	0,002	23,75	23,3	23,19	23,06	0,13	24	0	0	72	44,6	27,42	0,7	0,7	-
17.08.2021	0,646	0,003	24,41	23,92	23,84	23,68	0,16	24	0	0	71,6	44,8	26,82	0,7	0,7	-
18.08.2021	0,708	0,003	25,74	25,23	25,14	24,99	0,15	24	0	0	71,8	43,9	27,95	0,7	0,7	-
19.08.2021	0,65	0,01	23,94	23,3	23,36	23,06	0,3	24	0	1	72,1	44,8	27,3	0,7	0,7	-
20.08.2021	0,685	0,004	24,93	24,43	24,34	24,19	0,15	24	0	0	72	44,2	27,86	0,7	0,7	-
21.08.2021	0,656	0,005	24,61	24,12	24,04	23,88	0,16	24	0	1	72	44,9	27,06	0,7	0,7	-
22.08.2021	0,66	0,002	24,32	23,84	23,71	23,6	0,11	24	0	0	72	44,4	27,59	0,7	0,7	-
23.08.2021	0,622	0,001	23,3	22,83	22,75	22,59	0,16	24	0	0	72	45	27,01	0,7	0,7	-
Итого:	19,43	0	731,01	717,65	713,82	710,18	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,43															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	1014,946	109340,96	108853,21	106834,78	106909,43
23.08.2021	1034,376	110071,97	109570,86	107548,6	107619,61

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2021 8:01:53