

#27897#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2023 по 21.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Лесопильная 57-63, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00289302	Показания прибора, Гкал 21.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1154,278	1139,656	14.622



#27695#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 21.08.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8783
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00289302
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	0,499	-0,002	22,69	22,73	22,19	22,49	-0,3	24	0	1	70	46,8	23,16	0,7	0,7
25.07.2023	-	0,508	-0,002	23,24	23,28	22,72	23,03	-0,31	24	0	1	70,1	47,1	22,96	0,7	0,7
26.07.2023	-	0,505	0	25,22	25,19	24,7	24,94	-0,24	24	0	1	68,1	47,2	20,94	0,7	0,7
27.07.2023	-	0,536	0,001	23,91	23,88	23,4	23,64	-0,24	24	0	1	69,8	46,4	23,46	0,7	0,7
28.07.2023	-	0,502	0	23,01	23,01	22,51	22,77	-0,26	24	0	1	69,8	46,8	22,99	0,7	0,7
29.07.2023	-	0,472	-0,037	23,71	24,49	23,2	24,23	-1,03	24	0	1	69,8	47,4	22,42	0,7	0,7
30.07.2023	-	0,546	-0,001	23,69	23,6	23,16	23,36	-0,2	24	0	1	70,1	46,1	24,02	0,7	0,7
31.07.2023	-	0,516	0	23,78	23,76	23,26	23,51	-0,25	24	0	1	69,8	47,1	22,66	0,7	0,7
01.08.2023	-	0,509	0	22,7	22,67	22,19	22,43	-0,24	24	0	1	70,3	46,8	23,46	0,7	0,7
02.08.2023	-	0,525	0	23,72	23,77	23,21	23,53	-0,32	24	0	1	69,7	46,5	23,25	0,7	0,7
03.08.2023	-	0,489	-0,002	23,46	23,62	22,95	23,38	-0,43	24	0	1	69,1	46,8	22,26	0,7	0,7
04.08.2023	-	0,456	-0,004	21,82	22,12	21,34	21,88	-0,54	24	0	1	69,9	47,2	22,72	0,7	0,7
05.08.2023	-	0,484	-0,005	22,66	22,93	22,17	22,69	-0,52	24	0	1	69,9	46,8	23,03	0,7	0,7
06.08.2023	-	0,511	-0,003	24,97	25,26	24,46	25,02	-0,56	24	0	1	68,7	46,7	21,97	0,7	0,7
07.08.2023	-	0,527	-0,008	25,34	25,65	24,8	25,41	-0,61	24	0	1	68,7	46,3	22,44	0,7	0,7
08.08.2023	-	0,479	-0,007	22,9	23,3	22,39	23,06	-0,67	24	0	1	69,7	46,8	22,86	0,7	0,7
09.08.2023	-	0,483	-0,006	22,29	22,68	21,79	22,44	-0,65	24	0	1	70,2	46,7	23,47	0,7	0,7
10.08.2023	-	0,502	-0,008	23,18	23,56	22,67	23,32	-0,65	24	0	1	69,9	46,3	23,62	0,7	0,7
11.08.2023	-	0,479	-0,007	23,23	23,7	22,73	23,46	-0,73	24	0	1	69,4	46,8	22,65	0,7	0,7
12.08.2023	-	0,492	-0,008	23,76	24,25	23,24	24,01	-0,77	24	0	1	69,2	46,5	22,73	0,7	0,7
13.08.2023	-	0,532	-0,008	24,13	24,52	23,58	24,28	-0,7	24	0	1	69,9	45,9	23,98	0,7	0,7
14.08.2023	-	0,491	-0,008	22,9	23,36	22,4	23,12	-0,72	24	0	1	69,9	46,4	23,57	0,7	0,7
15.08.2023	-	0,468	-0,011	22,35	22,88	21,86	22,64	-0,78	24	0	1	69,9	46,8	23,06	0,7	0,7
16.08.2023	-	0,442	-0,012	21,49	22,03	21,01	21,77	-0,76	24	0	1	70,9	48	22,82	0,7	0,7
17.08.2023	-	0,458	-0,009	21,62	22,11	21,15	21,87	-0,72	24	0	1	70,3	47,1	23,26	0,7	0,7
18.08.2023	-	0,456	-0,006	22,13	22,59	21,67	22,34	-0,67	24	0	1	70,1	47,7	22,48	0,7	0,7
19.08.2023	-	0,441	-0,005	21,41	21,8	20,94	21,56	-0,62	24	0	1	69,8	47,4	22,44	0,7	0,7
20.08.2023	-	0,468	-0,006	22,17	22,58	21,67	22,32	-0,65	24	0	1	70,6	47,6	23	0,7	0,7
21.08.2023	-	0,422	-0,011	20,34	20,86	19,9	20,62	-0,72	24	0	1	70,5	47,6	22,96	0,7	0,7
Итого:	-	14,198	-0,175	667,82	676,18	653,26	669,12	-15,86	696	0	-	69,8	46,88	22,92	0,7	0,7

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2023	1139,656	41182,08	40418,1	40210,8	40042,52
21.08.2023	1154,278	41870,92	41115,87	40884,61	40732,99

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения