

#92803#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Лесопильная 57-63, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8783
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289302
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,729	-0,1	72,74	74,38	71,06	73,16	-2,1	24	0	1	71,6	59,6	12,01	0,7	0,7	-
25.07.2024	0,593	-0,19	72,47	75,7	70,84	74,47	-3,63	24	0	1	70,3	59	11,37	0,7	0,7	-
26.07.2024	0,598	-0,203	70,95	74,45	69,42	73,3	-3,88	24	0	1	70	58,2	11,89	0,7	0,7	-
27.07.2024	0,611	-0,215	72,4	76,14	70,8	74,94	-4,14	24	0	1	70,2	58,2	12,04	0,7	0,7	-
28.07.2024	0,587	-0,207	68,09	71,68	66,61	70,58	-3,97	24	0	1	70,1	57,8	12,31	0,7	0,7	-
29.07.2024	0,614	-0,213	71,22	74,94	69,65	73,78	-4,13	24	0	1	70	57,7	12,25	0,7	0,7	-
30.07.2024	0,599	-0,214	70,05	73,73	68,51	72,6	-4,09	24	0	1	70,2	58	12,24	0,7	0,7	-
31.07.2024	0,642	-0,212	71,13	74,79	69,57	73,67	-4,1	24	0	1	70	57,4	12,65	0,7	0,7	-
01.08.2024	0,654	-0,21	71,62	75,29	70,06	74,14	-4,08	24	0	1	70,2	57,5	12,73	0,7	0,7	-
02.08.2024	0,61	-0,207	70,19	73,77	68,64	72,66	-4,02	24	0	1	69,5	57,3	12,25	0,7	0,7	-
03.08.2024	0,829	-0,066	72,45	73,53	70,87	72,41	-1,54	24	0	1	69,9	57	12,94	0,7	0,7	-
04.08.2024	0,083	-0,015	11,39	11,67	11,14	11,46	-0,32	24	0	0	69,8	60,6	9,21	0,7	0,7	-
05.08.2024	0,179	-0,1	41,99	43,53	41,05	42,74	-1,69	24	0	1	70,6	63,6	6,97	0,7	0,7	-
06.08.2024	0,362	-0,414	150,55	157,05	147,3	154,13	-6,83	24	0	1	69,4	64	5,45	0,7	0,7	-
07.08.2024	0,337	-0,43	152,22	158,89	148,88	155,87	-6,99	24	0	1	70	64,7	5,3	0,7	0,7	-
08.08.2024	0,253	-0,501	155,23	162,99	151,8	159,89	-8,09	24	0	1	70	64,8	5,13	0,7	0,7	-
09.08.2024	0,252	-0,483	150,25	157,78	146,96	154,77	-7,81	24	0	1	70	64,8	5,17	0,7	0,7	-
10.08.2024	0,346	-0,392	123,44	129,7	120,74	127,31	-6,57	24	0	1	69,7	63,4	6,34	0,7	0,7	-
11.08.2024	0,347	-0,384	122,8	128,95	120,11	126,56	-6,45	24	0	1	69,9	63,6	6,31	0,7	0,7	-
12.08.2024	0,44	-0,286	94,09	98,77	92,01	97,04	-5,03	24	0	1	70,1	62	8,15	0,7	0,7	-
13.08.2024	0,522	-0,148	54,08	56,77	52,88	55,91	-3,03	24	0	1	70	56,8	13,15	0,7	0,7	-
14.08.2024	0,517	-0,153	53,26	55,99	52,06	55,18	-3,12	24	0	1	70	56,6	13,33	0,7	0,7	-
15.08.2024	0,505	-0,161	52,74	55,58	51,54	54,76	-3,22	24	0	1	70,4	57	13,36	0,7	0,7	-
16.08.2024	0,501	-0,165	52,49	55,42	51,29	54,59	-3,3	24	0	1	70,2	56,8	13,43	0,7	0,7	-
17.08.2024	0,463	-0,167	52,76	55,72	51,56	54,87	-3,31	24	0	1	70,1	57,5	12,64	0,7	0,7	-
18.08.2024	0,458	-0,17	52,36	55,32	51,16	54,51	-3,35	24	0	1	70	57,3	12,73	0,7	0,7	-
19.08.2024	0,473	-0,163	52,69	55,57	51,49	54,72	-3,23	24	0	1	70,3	57,5	12,79	0,7	0,7	-
20.08.2024	0,513	-0,157	52,37	55,14	51,17	54,34	-3,17	24	0	1	70	56,5	13,55	0,7	0,7	-
21.08.2024	0,36	-0,116	37,85	40,16	36,98	39,6	-2,62	24	0	1	69,9	56,2	13,73	0,7	0,7	-
22.08.2024	0,251	-0,038	9,68	11,16	9,44	11,16	-1,72	24	0	1	69,4	36,2	33,27	0,7	0,7	-
23.08.2024	0,439	-0,094	32,34	34,49	31,66	34,08	-2,42	24	0	1	70,1	52,3	17,85	0,7	0,7	-
Итого:	14,667	0	2287,89	2399,05	2237,25	2359,2	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,667															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	358,986	17173,08	17763,87	16777,32	17568,48
23.08.2024	373,653	19460,97	20162,92	19014,57	19927,68

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.08.2024 14:23:47