

#148600#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Лесопильная 57-63, Калининград
5346
8783
ВКТ-7
00289302
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,523	0	20,87	21,08	20,41	20,84	-0,43	24	0	0	71	44,4	26,64	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,524	0	21	21,21	20,54	20,97	-0,43	24	0	1	71	44,5	26,52	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,509	0	19,96	20,16	19,51	19,92	-0,41	24	0	1	71,6	44,6	26,92	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,495	0	20,26	20,44	19,81	20,2	-0,39	24	0	0	70,8	44,8	25,95	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,535	0	21,78	21,95	21,29	21,71	-0,42	24	0	1	70,5	44,5	26,04	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,496	0,001	20,14	20,29	19,7	20,05	-0,35	24	0	1	70,9	45	25,92	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,519	0	20,3	20,41	19,85	20,17	-0,32	24	0	1	71,3	44,5	26,83	0,7	0,7	-
31.08.2025	0,564	0	21,63	21,58	21,15	21,34	-0,19	24	0	0	71,2	44	27,18	0,7	0,7	-
01.09.2025	0,525	0	20,66	20,62	20,2	20,38	-0,18	24	0	0	71,3	45	26,27	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,518	0,001	21,38	21,34	20,91	21,1	-0,19	24	0	0	70,3	45	25,29	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,522	0	20,18	20,17	19,75	19,93	-0,18	24	0	0	71,4	44,5	26,89	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,551	0	20,71	20,68	20,25	20,44	-0,19	24	0	1	71,7	44,1	27,63	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,519	-0,001	20,23	20,24	19,77	20	-0,23	24	0	1	71,5	44,7	26,8	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,5	0	19,97	19,95	19,54	19,71	-0,17	24	0	0	71	45,1	25,9	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,54	0	20,73	20,75	20,29	20,51	-0,22	24	0	1	71,5	44,4	27,03	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,513	0	19,82	19,83	19,37	19,59	-0,22	24	0	0	71,9	44,8	27,04	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,491	0	19,96	19,97	19,51	19,73	-0,22	24	0	0	71,1	45,4	25,78	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,486	0	20,03	20,02	19,59	19,78	-0,19	24	0	0	70,7	45,4	25,29	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,508	0	20,41	20,43	19,96	20,19	-0,23	24	0	0	71,2	45,3	25,92	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,519	0	20,38	20,44	19,93	20,2	-0,27	24	0	1	71,4	44,9	26,55	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,53	0	20,47	20,48	20,02	20,24	-0,22	24	0	0	71,4	44,6	26,79	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,559	0	22,05	22,06	21,58	21,82	-0,24	24	0	0	70,6	44,2	26,35	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,515	0	20,47	20,48	20	20,24	-0,24	24	0	0	71,3	45,1	26,16	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,528	0	20,98	20,99	20,54	20,75	-0,21	24	0	0	71	44,8	26,29	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,549	0	21,84	21,77	21,34	21,53	-0,19	24	0	0	71	44,8	26,17	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,559	0,002	21,82	21,54	21,32	21,3	0,02	24	0	0	71,1	44,9	26,25	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,563	0,009	21,19	20,65	20,7	20,41	0,29	24	0	0	71,6	45	26,54	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,547	0,01	20,96	20,42	20,49	20,18	0,31	24	0	0	71,3	45	26,22	0,7	0,7	-
21.09.2025	0,579	0,01	21,48	20,93	21,03	20,69	0,34	24	0	1	71,3	44,4	26,86	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,532	0,003	21,09	20,83	20,62	20,59	0,03	24	0	0	70,6	44,9	25,73	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,564	0,001	21,23	20,93	20,76	20,69	0,07	24	0	0	71,4	44,4	27	0,7	0,7	-
Итого:	16,382	0	643,98	642,64	629,73	635,2	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,382															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	876,882	50883,31	53682,07	49709,02	53018,37
23.09.2025	893,264	51527,29	54324,71	50338,75	53653,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МПП«Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:48:20