

#10094#

Отчёт по теплотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Лесопильная 57-63, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8783
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289302
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2020	2,252	0,012	78,11	76,63	76,37	76	0,37	24	0	0	70,2	40,9	29,35	0,7	0,7	5,2
24.12.2020	2,504	0,008	92,85	91,26	90,66	90,4	0,26	24	0	0	72,6	45,1	27,52	0,7	0,7	2,5
25.12.2020	2,583	0,012	84,1	82,42	82,09	81,74	0,35	24	0	0	73,6	42,4	31,28	0,7	0,7	2,6
26.12.2020	2,779	0,008	87,62	85,81	85,37	85,07	0,3	24	0	0	76	43,6	32,42	0,7	0,7	1,5
27.12.2020	3,073	0,013	95,16	93,2	92,63	92,26	0,37	24	0	0	78,3	45,3	33,04	0,7	0,7	-0,5
28.12.2020	2,75	0,01	89,36	87,62	87,11	86,81	0,3	24	0	0	75,4	43,9	31,44	0,7	0,7	2,2
29.12.2020	2,334	0,008	81,75	80,28	79,95	79,69	0,26	24	0	0	70	40,9	29,07	0,7	0,7	4,7
30.12.2020	2,613	0,009	88,59	86,92	86,49	86,19	0,3	24	0	0	72,6	42,5	30,09	0,7	0,7	1,6
31.12.2020	2,98	0,013	89,68	87,73	87,37	86,97	0,4	24	0	0	77	43	33,93	0,7	0,7	0,4
01.01.2021	3,018	0,007	100,62	98,66	97,93	97,67	0,26	24	0	0	77,8	47,1	30,73	0,7	0,7	-2,4
02.01.2021	2,786	0,007	88,92	87,14	86,61	86,34	0,27	24	0	0	77	45	32,06	0,7	0,7	-0,2
03.01.2021	3,011	0,014	95,18	93,22	92,67	92,28	0,39	24	0	0	77,7	45,4	32,32	0,7	0,7	-0,9
04.01.2021	2,949	0,012	91,48	89,56	89	88,67	0,33	24	0	0	78,7	45,7	32,97	0,7	0,7	-0,5
05.01.2021	2,968	0,013	91,95	90,01	89,54	89,17	0,37	24	0	0	77,5	44,6	32,97	0,7	0,7	0,4
06.01.2021	2,796	0,014	87,97	86,06	85,69	85,34	0,35	24	0	0	76,7	44,2	32,47	0,7	0,7	0,2
07.01.2021	2,736	0,011	84,74	82,89	82,52	82,17	0,35	24	0	0	76,8	43,9	32,98	0,7	0,7	0,2
08.01.2021	2,787	0,008	86,14	84,29	83,9	83,57	0,33	24	0	0	76,6	43,6	33,06	0,7	0,7	0,2
09.01.2021	2,974	0,014	91,04	89,09	88,61	88,22	0,39	24	0	0	78,2	44,8	33,37	0,7	0,7	-1
10.01.2021	3,033	0,013	88,17	86,13	85,72	85,34	0,38	24	0	0	79,7	44,5	35,2	0,7	0,7	-0,6
11.01.2021	2,923	0,014	91,65	89,71	89,23	88,84	0,39	24	0	0	77,5	44,9	32,57	0,7	0,7	0,3
12.01.2021	2,952	0,015	94,88	92,92	92,43	92,02	0,41	24	0	0	76,7	44,9	31,79	0,7	0,7	0,1
13.01.2021	2,833	0,01	89,67	87,8	87,34	87,03	0,31	24	0	0	76,6	44,3	32,29	0,7	0,7	0,2
14.01.2021	3,24	0,015	100,41	98,22	97,66	97,25	0,41	24	0	0	79,4	46,4	33,01	0,7	0,7	-2,7
15.01.2021	3,513	0,018	106,47	104,01	103,32	102,9	0,42	24	0	0	82,7	48,9	33,82	0,7	0,7	-6
16.01.2021	3,841	0,024	117,31	114,59	113,66	113,21	0,45	24	0	0	85	51,4	33,59	0,7	0,7	-8,2
17.01.2021	4,635	0,029	141,8	138,52	136,96	136,51	0,45	24	0	0	89,5	55,8	33,62	0,7	0,7	-15,6
18.01.2021	3,948	0,024	107,84	105,06	104,17	103,73	0,44	24	0	0	89,4	51,7	37,65	0,7	0,7	-7,6
19.01.2021	4,042	0,023	115,18	112,37	111,31	110,93	0,38	24	0	0	88,8	52,7	36,11	0,7	0,7	-9,6
20.01.2021	3,187	0,015	98,08	95,87	95,28	94,87	0,41	24	0	0	80,7	47,5	33,26	0,7	0,7	-0,7
21.01.2021	2,457	0,019	77,59	75,83	75,67	75,17	0,5	24	0	0	74,4	42,2	32,21	0,7	0,7	4
22.01.2021	2,371	0,021	74,58	72,87	72,77	72,25	0,52	24	0	0	73,9	41,6	32,33	0,7	0,7	4,3
23.01.2021	2,515	0,019	81,5	79,68	79,53	79,03	0,5	24	0	0	73,8	42,4	31,39	0,7	0,7	-
Итого:	95,383	0	2990,39	2926,37	2909,56	2897,64	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,383															

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2020	610,07	95806,96	95612,25	93639,32	93792,72
23.01.2021	705,453	98797,35	98538,62	96548,88	96690,36

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2021 17:34:46