

#10069#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Лесопильная 65-71, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8776
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289542
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,217	0,085	132,54	129,1	129,53	127,75	1,78	24	0	0	71,4	47,2	24,22	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	3,055	0,083	133,42	130,08	130,52	128,75	1,77	24	0	0	69,4	46,6	22,8	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	3,086	0,082	127,93	124,65	125,21	123,41	1,8	24	0	0	69,3	45,3	24,02	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	3,07	0,077	124,03	120,79	121,31	119,63	1,68	24	0	0	70	45,2	24,72	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	3,227	0,075	123,94	120,59	121,1	119,45	1,65	24	0	0	71,2	45,2	26,07	0,7	0,7	3
01.03.2021	2,897	0,068	110,06	107,01	107,6	106,04	1,56	24	0	1	70,2	43,9	26,3	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	3,236	0,078	126,02	122,63	123,16	121,43	1,73	24	0	0	71,4	45,8	25,64	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	3,421	0,081	125,8	122,26	122,68	120,95	1,73	24	0	0	74,7	47,5	27,21	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	3,414	0,075	124,69	121,21	121,64	119,96	1,68	24	0	0	74,4	47	27,44	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	3,496	0,08	121,78	118,21	118,63	116,95	1,68	24	0	0	76,6	47,8	28,8	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	3,49	0,077	124,09	120,51	120,9	119,24	1,66	24	0	0	76,1	47,9	28,23	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	3,445	0,082	125,77	122,22	122,66	120,93	1,73	24	0	0	74,7	47,3	27,45	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	3,547	0,076	122,35	118,77	119,22	117,56	1,66	24	0	0	76,2	47,1	29,12	0,7	0,7	0
09.03.2021	3,595	0,085	121,2	117,56	117,92	116,23	1,69	24	0	0	78,8	49	29,77	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	3,612	0,077	123,22	119,57	119,89	118,27	1,62	24	0	0	78,3	48,8	29,48	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	3,588	0,08	121,22	117,62	117,99	116,32	1,67	24	0	0	78	48,3	29,73	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	3,378	0,083	129,96	126,41	126,8	125,05	1,75	24	0	0	74,1	48,1	25,98	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	3,21	0,077	128,52	125,15	125,61	123,93	1,68	24	0	0	71,1	46,1	24,97	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	3,158	0,075	125,25	121,97	122,49	120,83	1,66	24	0	0	70,2	45	25,21	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	3,1	0,076	123,7	120,45	120,92	119,28	1,64	24	0	0	70,6	45,5	25,07	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	3,117	0,076	123,74	120,47	120,92	119,27	1,65	24	0	0	71,3	46,1	25,15	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	3,179	0,073	123,84	120,53	121	119,36	1,64	24	0	0	71,7	46	25,68	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	3,257	0,076	123,88	120,51	120,99	119,33	1,66	24	0	0	72,7	46,4	26,31	0,7	0,7	1
19.03.2021	3,42	0,077	121,32	117,87	118,29	116,64	1,65	24	0	0	75,6	47,4	28,26	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	3,583	0,075	123,73	120,14	120,42	118,84	1,58	24	0	0	77,4	48,2	29,13	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	3,635	0,083	129,57	125,9	126,26	124,55	1,71	24	0	0	76,2	48	28,15	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	3,415	0,085	130,36	126,82	127,16	125,42	1,74	24	0	0	74,7	48,5	26,21	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	3,274	0,082	136	132,5	132,82	131,09	1,73	24	0	0	72,4	48,4	24,05	0,7	0,7	-
Итого:	93,122	0	3507,93	3411,5	3423,64	3376,46	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	93,122															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	888,331	42659,85	41684,54	41678,12	41172,8
23.03.2021	981,453	46167,78	45096,04	45101,76	44549,26

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2021 14:07:24