

#10071#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Лесопильная 65-71, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8776
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00289542
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	3,123	0,083	132,06	128,72	129,15	127,39	1,76	24	0	0	70,5	46,9	23,56	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	3,099	0,083	134,87	131,53	131,94	130,18	1,76	24	0	0	69,5	46,6	22,9	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	2,995	0,082	132,24	128,98	129,39	127,64	1,75	24	0	0	69,5	47	22,52	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	3,007	0,079	135,7	132,42	132,76	131,04	1,72	24	0	0	69,3	47,3	22,06	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	3,045	0,081	132,77	129,49	129,9	128,12	1,78	24	0	0	69,6	46,8	22,82	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	3,031	0,079	133,81	130,56	130,93	129,21	1,72	24	0	0	69,3	46,7	22,58	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	3,055	0,081	138,01	134,7	135,03	133,26	1,77	24	0	0	69,4	47,4	22,03	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	3,068	0,084	140,27	136,91	137,24	135,44	1,8	24	0	0	69,4	47,6	21,77	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	3,012	0,078	133,78	130,51	130,87	129,16	1,71	24	0	0	69,4	47	22,43	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	3,027	0,078	130,13	126,89	127,31	125,62	1,69	24	0	0	69,4	46,2	23,2	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	3,143	0,075	131,23	127,92	128,39	126,71	1,68	24	0	0	69,5	45,6	23,92	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	3,134	0,08	131,17	127,85	128,34	126,58	1,76	24	0	0	69,4	45,6	23,81	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	3,053	0,078	126,94	123,73	124,21	122,52	1,69	24	0	0	69,8	45,9	23,99	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	3,072	0,077	125,02	121,81	122,26	120,6	1,66	24	0	0	70,3	45,8	24,53	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	3,106	0,077	125,15	121,91	122,38	120,71	1,67	24	0	0	70,4	45,6	24,78	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	3,09	0,079	129,22	125,94	126,35	124,65	1,7	24	0	0	70,3	46,4	23,85	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	2,998	0,079	128,99	125,75	126,25	124,5	1,75	24	0	0	69	45,9	23,13	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	3,082	0,085	133,37	130,03	130,5	128,71	1,79	24	0	0	69,4	46,5	22,98	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	3,127	0,086	139,32	135,9	136,34	134,51	1,83	24	0	0	69,3	47	22,33	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	3,022	0,083	138,17	134,82	135,18	133,41	1,77	24	0	0	69,4	47,6	21,74	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	3,013	0,082	131,66	128,39	128,83	127,06	1,77	24	0	0	69,3	46,5	22,78	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	3	0,073	129,28	126,05	126,45	124,83	1,62	24	0	0	69,4	46,2	23,17	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	3,048	0,08	132,42	129,13	129,58	127,83	1,75	24	0	0	69,4	46,5	22,94	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	2,952	0,082	133,64	130,38	130,75	128,98	1,77	24	0	0	69,3	47,4	21,97	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	3,049	0,085	139,51	136,13	136,49	134,7	1,79	24	0	0	69,5	47,8	21,75	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	3,027	0,085	141	137,59	137,94	136,13	1,81	24	0	0	69,3	48	21,32	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	2,915	0,094	142,84	139,46	139,77	137,89	1,88	24	0	0	69,3	49,1	20,21	0,7	0,7	11
20.04.2021	2,831	0,088	139,82	136,53	136,89	135,05	1,84	24	0	0	68,3	48,3	20,05	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	2,934	0,089	139,89	136,55	136,84	135,05	1,79	24	0	0	69,5	48,6	20,84	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	2,927	0,081	129,82	126,6	127,05	125,3	1,75	24	0	0	69,4	47	22,42	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	3,003	0,081	129,99	126,73	127,19	125,46	1,73	24	0	0	69,3	46,3	23,01	0,7	0,7	-
Итого:	93,988	0	4142,09	4039,91	4052,5	3998,24	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	93,988															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	981,453	46167,78	45096,04	45101,76	44549,26
23.04.2021	1075,441	50309,87	49135,95	49154,26	48547,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 19:36:36