

#126295#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Лесопильная 65-71, Калининград
5346
8776
ВКТ-7
00289542
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,709	-0,065	206,65	206,85	202,4	204,06	-1,66	24	0	0	67,8	53,9	13,85	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	2,733	-0,07	210,46	210,73	206,09	207,86	-1,77	24	0	0	67,9	54,2	13,73	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	2,76	-0,072	219,58	219,86	215,05	216,85	-1,8	24	0	0	67,7	54,4	13,31	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	2,795	-0,071	217,54	217,78	213,03	214,81	-1,78	24	0	0	67,8	54,2	13,59	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	2,887	-0,074	243,85	244,06	238,79	240,57	-1,78	24	0	0	68	55,5	12,51	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	2,868	-0,076	247,34	247,59	242,2	244,03	-1,83	24	0	0	68	55,7	12,29	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	2,794	-0,082	231,53	231,94	226,73	228,69	-1,96	24	0	0	67,9	55,1	12,8	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	2,754	-0,081	225,39	225,81	220,72	222,68	-1,96	24	0	0	67,8	54,8	12,98	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	2,735	-0,073	213,47	213,86	209,04	210,9	-1,86	24	0	0	67,8	54,2	13,57	0,7	0,7	-
02.04.2025	2,802	-0,084	230,4	230,88	225,61	227,61	-2	24	0	0	67,9	55	12,92	0,7	0,7	-
03.04.2025	2,899	-0,103	256,72	257,27	251,2	253,41	-2,21	24	0	0	69,1	57	12,05	0,7	0,7	-
04.04.2025	2,882	-0,092	249,16	249,55	243,76	245,76	-2	24	0	0	69,7	57,4	12,29	0,7	0,7	-
05.04.2025	2,859	-0,078	212,05	212,3	207,36	209,21	-1,85	24	0	0	70,4	56,2	14,29	0,7	0,7	-
06.04.2025	2,999	-0,091	204,81	205,01	200,03	201,98	-1,95	24	0	0	72,4	56,8	15,55	0,7	0,7	-
07.04.2025	3,004	-0,101	224,37	224,79	219,25	221,4	-2,15	24	0	0	71,7	57,4	14,27	0,7	0,7	-
08.04.2025	2,823	-0,094	211,95	212,49	207,3	209,43	-2,13	24	0	0	70	55,8	14,2	0,7	0,7	-
09.04.2025	2,837	-0,097	216,89	217,44	212,19	214,33	-2,14	24	0	0	69,5	55,6	13,94	0,7	0,7	-
10.04.2025	2,829	-0,095	207,09	207,62	202,51	204,64	-2,13	24	0	0	70,3	55,7	14,55	0,7	0,7	-
11.04.2025	2,82	-0,102	223,05	223,73	218,2	220,45	-2,25	24	0	0	69,6	56,1	13,5	0,7	0,7	-
12.04.2025	2,895	-0,11	234,84	235,52	229,71	232,03	-2,32	24	0	0	69,9	56,7	13,19	0,7	0,7	-
13.04.2025	2,917	-0,119	260,23	261,04	254,5	257,01	-2,51	24	0	0	70,1	58	12,05	0,7	0,7	-
14.04.2025	2,845	-0,118	272,72	273,51	266,77	269,18	-2,41	24	0	0	69,9	58,7	11,2	0,7	0,7	-
15.04.2025	1,494	-0,129	268,84	270,35	262,92	265,33	-2,41	24	0	0	70,1	63,9	6,26	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,514	-0,14	264,64	266,73	258,95	261,35	-2,4	24	0	0	69,4	66,7	2,61	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,546	-0,142	269,55	271,65	263,68	266,13	-2,45	24	0	0	69,8	67,1	2,69	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,478	-0,148	270,33	272,52	264,41	266,95	-2,54	24	0	0	69,9	67,5	2,45	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,469	-0,147	257,42	259,69	251,9	254,47	-2,57	24	0	0	69,2	66,7	2,54	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,458	-0,157	254,64	257,05	249,15	251,89	-2,74	24	0	0	69,2	66,7	2,57	0,7	0,7	-
21.04.2025	0,41	-0,137	219,35	221,48	214,72	217,13	-2,41	24	0	0	68,5	65,8	2,64	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,424	-0,13	202,02	204,04	197,69	199,97	-2,28	24	0	0	69,2	66,3	2,91	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,44	-0,128	206,98	208,94	202,49	204,78	-2,29	24	0	0	69,4	66,4	2,93	0,7	0,7	-
Итого:	67,679	0	7233,86	7262,08	7078,35	7144,89	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,679															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	962,767	77639,02	77763,03	75878,45	76546,19
23.04.2025	1030,446	84872,88	85025,11	82956,8	83691,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:36:56