

#10068#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Лесопильная 65-71, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8776
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289542
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,023	0,08	130,44	127,19	127,64	125,9	1,74	24	0	0	69	46	23,07	0,7	0,7	4
25.04.2021	3,047	0,078	129,54	126,28	126,74	125,01	1,73	24	0	0	69,1	45,7	23,45	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	2,964	0,079	126,3	123,13	123,62	121,91	1,71	24	0	0	69	45,6	23,4	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	3,021	0,08	130,42	127,17	127,65	125,9	1,75	24	0	0	68,9	45,8	23,07	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	2,986	0,076	134,08	130,79	131,2	129,47	1,73	24	0	0	69	46,8	22,16	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	2,986	0,077	136,04	132,73	133,11	131,37	1,74	24	0	0	69	47,2	21,84	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	1,715	0,084	116,33	113,87	113,91	112,3	1,61	24	0	0	68,3	54	14,26	0,7	0,7	7
01.05.2021	0,896	0,104	131,92	129,78	129,09	127,44	1,65	24	0	0	69	62,9	6,14	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	0,875	0,103	130,61	128,47	127,85	126,18	1,67	24	0	0	68,6	62,6	6,01	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	0,959	0,101	128,2	126,03	125,47	123,82	1,65	24	0	0	69	62,1	6,84	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	0,876	0,101	126,52	124,41	123,84	122,18	1,66	24	0	0	68,8	62,5	6,25	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	0,88	0,106	124,22	122,03	121,6	119,89	1,71	24	0	0	68,8	62,4	6,37	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	0,902	0,104	123,52	121,31	120,87	119,16	1,71	24	0	0	68,8	62,2	6,59	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	0,958	0,109	124,77	122,54	122,11	120,35	1,76	24	0	0	69,2	62,2	6,93	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	0,957	0,108	126,07	123,82	123,36	121,62	1,74	24	0	0	69,1	62,2	6,86	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	0,872	0,106	125,85	123,65	123,17	121,44	1,73	24	0	0	69	62,8	6,2	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	0,929	0,115	128,4	126,12	125,67	123,85	1,82	24	0	0	69,1	62,6	6,47	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	0,864	0,11	128,06	125,83	125,34	123,57	1,77	24	0	0	69,1	63	6,01	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,835	0,111	128,92	126,71	126,2	124,4	1,8	24	0	0	69	63,2	5,71	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	0,822	0,11	129,74	127,54	126,98	125,23	1,75	24	0	0	68,8	63,2	5,61	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,84	0,111	129,98	127,77	127,23	125,47	1,76	24	0	0	68,9	63,1	5,74	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	0,858	0,109	132,26	130,03	129,39	127,64	1,75	24	0	0	69,2	63,4	5,78	0,7	0,7	10
16.05.2021	0,935	0,107	130,39	128,14	127,6	125,86	1,74	24	0	0	68,9	62,4	6,49	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,854	0,11	135,9	133,66	133,1	131,3	1,8	24	0	0	67,5	61,9	5,58	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,815	0,119	150,13	147,79	147	145,11	1,89	24	0	0	67,7	63	4,74	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	0,819	0,112	140,19	137,93	137,43	135,59	1,84	24	0	0	65,9	60,7	5,16	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	0,746	0,071	125,29	123,77	122,9	121,79	1,11	24	0	0	64,8	59,2	5,54	0,7	0,7	-
21.05.2021	0,746	0,034	135,98	135,13	133,1	132,68	0,42	24	0	0	68,9	63,4	5,41	0,7	0,7	14
22.05.2021	0,827	0,094	136	134,06	133,09	131,6	1,49	24	0	0	68,9	63,4	5,5	0,7	0,7	-
23.05.2021	0,892	0,112	136,72	134,53	133,82	132,06	1,76	24	0	0	69,2	63,4	5,83	0,7	0,7	-
Итого:	39,699	0	3912,79	3842,21	3830,08	3780,09	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,699															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1075,441	50309,87	49135,95	49154,26	48547,5
23.05.2021	1115,14	54222,66	52978,16	52984,34	52327,59

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 8:18:50