

# #10066#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Лесопильная 65-71, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 8776  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00289542  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,825	0,111	133,82	131,6	130,94	129,18	1,76	24	0	0	69	63,5	5,45	0,7	0,7	16
25.05.2021	0,82	0,111	132,66	130,43	129,88	128,08	1,8	24	0	0	68,3	62,8	5,46	0,7	0,7	-
26.05.2021	0,838	0,114	134,83	132,58	131,94	130,15	1,79	24	0	0	68,9	63,4	5,49	0,7	0,7	-
27.05.2021	0,83	0,113	134,4	132,15	131,52	129,72	1,8	24	0	0	69	63,6	5,44	0,7	0,7	-
28.05.2021	0,844	0,111	133,82	131,56	130,93	129,15	1,78	24	0	0	69	63,4	5,59	0,7	0,7	11
29.05.2021	0,8	0,109	131,78	129,57	128,97	127,22	1,75	24	0	0	68,7	63,3	5,36	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	0,88	0,109	132,69	130,44	129,86	128,1	1,76	24	0	0	68,7	62,8	5,91	0,7	0,7	-
31.05.2021	0,843	0,111	134,68	132,45	131,79	130,02	1,77	24	0	0	69	63,4	5,54	0,7	0,7	16
01.06.2021	0,836	0,109	132,8	130,6	129,97	128,19	1,78	24	0	0	68,9	63,3	5,58	0,7	0,7	-
02.06.2021	0,822	0,123	127,99	125,67	125,31	123,37	1,94	24	0	0	68,6	63	5,59	0,7	0,7	-
03.06.2021	0,839	0,117	128,46	126,14	125,7	123,85	1,85	24	0	0	69	63,3	5,72	0,7	0,7	15
04.06.2021	0,789	0,123	128,87	126,53	126,15	124,21	1,94	24	0	0	69	63,7	5,27	0,7	0,7	-
05.06.2021	0,829	0,116	127,91	125,57	125,22	123,36	1,86	24	0	0	68,4	62,6	5,7	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	0,815	0,113	127,53	125,23	124,79	122,98	1,81	24	0	0	68,9	63,3	5,62	0,7	0,7	22
07.06.2021	0,782	0,12	127,56	125,28	124,9	123,01	1,89	24	0	0	68,4	63,1	5,32	0,7	0,7	-
08.06.2021	0,801	0,12	129,11	126,83	126,37	124,49	1,88	24	0	0	69	63,6	5,38	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	0,785	0,115	128,31	126,06	125,59	123,73	1,86	24	0	0	68,9	63,6	5,31	0,7	0,7	21
10.06.2021	0,784	0,116	129,05	126,8	126,33	124,48	1,85	24	0	0	68,8	63,6	5,26	0,7	0,7	-
11.06.2021	0,754	0,114	129,09	126,87	126,34	124,5	1,84	24	0	0	68,9	63,9	5,06	0,7	0,7	-
12.06.2021	0,765	0,112	128,5	126,28	125,76	123,96	1,8	24	0	0	68,8	63,6	5,2	0,7	0,7	-
13.06.2021	0,766	0,114	129	126,78	126,29	124,47	1,82	24	0	0	68,7	63,6	5,14	0,7	0,7	-
14.06.2021	0,801	0,115	129,83	127,58	127,07	125,24	1,83	24	0	0	68,9	63,5	5,41	0,7	0,7	-
15.06.2021	0,772	0,112	129,27	127,08	126,5	124,74	1,76	24	0	0	69	63,8	5,2	0,7	0,7	-
16.06.2021	0,755	0,116	129,6	127,38	126,82	125	1,82	24	0	0	69,1	64	5,03	0,7	0,7	-
17.06.2021	0,76	0,114	129,91	127,71	127,1	125,34	1,76	24	0	0	69,2	64,1	5,09	0,7	0,7	-
18.06.2021	0,73	0,113	126,7	124,55	124,01	122,24	1,77	24	0	0	68,8	63,8	5	0,7	0,7	-
19.06.2021	0,733	0,115	129,44	127,27	126,68	124,88	1,8	24	0	0	69	64,1	4,88	0,7	0,7	-
20.06.2021	0,705	0,111	129,22	127,08	126,46	124,7	1,76	24	0	0	68,8	64,1	4,68	0,7	0,7	-
21.06.2021	0,7	0,112	129,92	127,8	127,16	125,4	1,76	24	0	0	68,7	64,1	4,66	0,7	0,7	-
22.06.2021	0,647	0,11	129,6	127,51	126,8	125,1	1,7	24	0	0	69	64,7	4,23	0,7	0,7	-
23.06.2021	0,657	0,112	129,58	127,5	126,81	125,1	1,71	24	0	0	69	64,7	4,31	0,7	0,7	-
Итого:	24,307	0	4035,93	3966,88	3949,96	3893,96	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,307															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	1115,14	54222,66	52978,16	52984,34	52327,59
23.06.2021	1139,447	58258,59	56945,04	56934,3	56221,55

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.06.2021 15:38:09
---