

#10063#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Лесопильная 65-71, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8776
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289542
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,723	0,116	156,55	154,47	153,13	151,44	1,69	24	0	0	69,6	65,7	3,99	0,7	0,7	-
25.05.2023	0,74	0,116	156,03	153,89	152,62	150,89	1,73	24	0	0	69,8	65,7	4,08	0,7	0,7	-
26.05.2023	0,766	0,123	156,97	154,74	153,57	151,7	1,87	24	0	0	69,8	65,6	4,18	0,7	0,7	-
27.05.2023	0,757	0,124	155,76	153,46	152,4	150,52	1,88	24	0	0	69,2	65,1	4,15	0,7	0,7	-
28.05.2023	0,798	0,121	154,84	152,5	151,51	149,62	1,89	24	0	0	69,3	64,9	4,44	0,7	0,7	-
29.05.2023	0,755	0,176	132,79	129,68	129,88	127,15	2,73	24	0	1	69,8	65,3	4,44	0,7	0,7	-
30.05.2023	0,711	0,119	64,69	62,29	63,31	61,29	2,02	24	0	1	69	59,7	9,29	0,7	0,7	-
31.05.2023	0,696	0,094	97,54	95,67	95,4	93,97	1,43	24	0	0	69,2	62,8	6,38	0,7	0,7	-
01.06.2023	0,73	0,091	97,44	95,58	95,3	93,87	1,43	24	0	0	69,2	62,6	6,7	0,7	0,7	-
02.06.2023	0,692	0,089	96,65	94,85	94,54	93,13	1,41	24	0	0	69,4	63	6,38	0,7	0,7	-
03.06.2023	0,748	0,085	97,2	95,39	95,06	93,7	1,36	24	0	0	69,4	62,5	6,96	0,7	0,7	-
04.06.2023	0,732	0,085	95,57	93,76	93,48	92,1	1,38	24	0	0	69,2	62,2	6,92	0,7	0,7	-
05.06.2023	0,685	0,085	99,06	97,3	96,9	95,56	1,34	24	0	0	69,2	63	6,17	0,7	0,7	-
06.06.2023	0,696	0,086	100,65	98,91	98,47	97,1	1,37	24	0	0	69,5	63,3	6,19	0,7	0,7	-
07.06.2023	0,664	0,088	106,7	104,97	104,41	103,04	1,37	24	0	0	69,4	63,9	5,54	0,7	0,7	-
08.06.2023	0,687	0,09	112,6	110,85	110,19	108,8	1,39	24	0	0	69,5	64,1	5,39	0,7	0,7	-
09.06.2023	0,651	0,088	109,88	108,16	107,48	106,14	1,34	24	0	0	69,3	64,1	5,27	0,7	0,7	-
10.06.2023	0,644	0,081	109,48	107,8	107,11	105,81	1,3	24	0	0	69,2	63,9	5,25	0,7	0,7	-
11.06.2023	0,666	0,087	112,53	110,82	110,12	108,75	1,37	24	0	0	69,6	64,3	5,23	0,7	0,7	-
12.06.2023	0,639	0,082	109,86	108,21	107,48	106,2	1,28	24	0	0	69,1	63,9	5,19	0,7	0,7	-
13.06.2023	0,647	0,082	110,11	108,42	107,71	106,39	1,32	24	0	0	69,3	64	5,23	0,7	0,7	-
14.06.2023	0,617	0,081	111,99	110,37	109,59	108,3	1,29	24	0	0	69,1	64,3	4,88	0,7	0,7	-
15.06.2023	0,609	0,08	112,76	111,18	110,39	109,14	1,25	24	0	0	68,4	63,6	4,81	0,7	0,7	-
16.06.2023	0,608	0,078	101,14	99,59	98,96	97,74	1,22	24	0	1	69,2	63,9	5,34	0,7	0,7	-
17.06.2023	0,522	0,047	45,6	44,55	44,64	43,85	0,79	24	0	0	68,4	57,7	10,71	0,7	0,7	-
18.06.2023	0,591	0,047	46,06	44,98	45,1	44,32	0,78	24	0	0	68,3	56,1	12,15	0,7	0,7	-
19.06.2023	0,543	0,045	45,39	44,36	44,43	43,68	0,75	24	0	0	68,4	57,1	11,27	0,7	0,7	-
20.06.2023	0,517	0,044	46,96	45,96	46	45,25	0,75	24	0	0	67,5	57,2	10,27	0,7	0,7	-
21.06.2023	0,558	0,044	45,6	44,57	44,64	43,88	0,76	24	0	0	68,7	57,2	11,47	0,7	0,7	-
22.06.2023	0,543	0,046	46,38	45,38	45,42	44,68	0,74	24	0	0	67,9	56,8	11,04	0,7	0,7	-
23.06.2023	0,515	0,042	45,3	44,35	44,34	43,65	0,69	24	0	0	68,7	57,9	10,75	0,7	0,7	-
Итого:	20,45	0	3080,08	3027,01	3013,58	2971,66	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,45															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	185,283	12518,38	12254,08	12240,08	12073,39
23.06.2023	205,733	15598,46	15281,09	15253,66	15045,05

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2023 7:37:34