

#133859#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Лесопильная 65-71, Калининград
5346
8776
ВКТ-7
00289542
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,688	-0,083	131,75	132,94	128,81	130,43	-1,62	24	0	0	71	64,8	6,18	0,7	0,7	-
25.05.2025	0,726	-0,081	128,72	129,88	125,83	127,41	-1,58	24	0	0	71,2	64,7	6,57	0,7	0,7	-
26.05.2025	0,724	-0,083	127,48	128,7	124,61	126,26	-1,65	24	0	0	71,2	64,5	6,66	0,7	0,7	-
27.05.2025	0,705	-0,083	132,7	133,96	129,73	131,41	-1,68	24	0	0	71,2	64,9	6,26	0,7	0,7	-
28.05.2025	0,67	-0,088	133,21	134,5	130,2	131,92	-1,72	24	0	0	71,1	65,1	6	0,7	0,7	-
29.05.2025	0,661	-0,087	129,72	130,98	126,78	128,49	-1,71	24	0	0	71,2	65,1	6,09	0,7	0,7	-
30.05.2025	0,668	-0,086	126,05	127,26	123,17	124,83	-1,66	24	0	0	71,4	65,1	6,29	0,7	0,7	-
31.05.2025	0,674	-0,084	125,67	126,92	122,85	124,51	-1,66	24	0	0	71	64,7	6,37	0,7	0,7	-
01.06.2025	0,697	-0,087	125,05	126,28	122,21	123,91	-1,7	24	0	0	71,3	64,7	6,61	0,7	0,7	-
02.06.2025	0,661	-0,088	126,5	127,79	123,63	125,36	-1,73	24	0	0	71	64,7	6,25	0,7	0,7	-
03.06.2025	0,649	-0,09	130,73	132,03	127,75	129,5	-1,75	24	0	0	71,2	65,2	5,98	0,7	0,7	-
04.06.2025	0,634	-0,09	135,51	136,86	132,45	134,22	-1,77	24	0	0	71,1	65,4	5,65	0,7	0,7	-
05.06.2025	0,643	-0,095	135,97	137,34	132,89	134,7	-1,81	24	0	0	71	65,3	5,73	0,7	0,7	-
06.06.2025	0,627	-0,091	135,93	137,32	132,87	134,65	-1,78	24	0	0	70,9	65,3	5,58	0,7	0,7	-
07.06.2025	0,625	-0,096	136,47	137,87	133,37	135,19	-1,82	24	0	0	71,2	65,6	5,59	0,7	0,7	-
08.06.2025	0,679	-0,088	135,82	137,18	132,78	134,55	-1,77	24	0	0	70,9	64,9	5,98	0,7	0,7	-
09.06.2025	0,642	-0,094	135,73	137,13	132,66	134,48	-1,82	24	0	0	71	65,3	5,74	0,7	0,7	-
10.06.2025	0,666	-0,086	134,08	135,44	131,13	132,88	-1,75	24	0	0	70,6	64,7	5,94	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,624	-0,097	136,06	137,45	132,96	134,77	-1,81	24	0	0	71,2	65,6	5,58	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,629	-0,093	134,63	136,05	131,61	133,39	-1,78	24	0	0	71,2	65,5	5,69	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,623	-0,096	134,78	136,2	131,72	133,53	-1,81	24	0	0	71,3	65,6	5,63	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,613	-0,092	133,45	134,87	130,49	132,28	-1,79	24	0	0	70,7	65,1	5,59	0,7	0,7	-
15.06.2025	0,657	-0,093	135,2	136,55	132,14	133,89	-1,75	24	0	0	71,3	65,5	5,81	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,649	-0,1	136,11	137,55	133,04	134,9	-1,86	24	0	0	71,2	65,5	5,78	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,56	-0,171	134,69	137,25	131,67	134,61	-2,94	24	0	0	71,1	65,4	5,72	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,544	-0,167	134,15	136,74	131,17	134,14	-2,97	24	0	0	70,5	64,8	5,62	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,581	-0,149	131,16	133,46	128,26	130,94	-2,68	24	0	0	70,4	64,6	5,87	0,7	0,7	-
20.06.2025	0,571	-0,145	142,91	145,13	139,71	142,25	-2,54	24	0	0	71,2	65,9	5,29	0,7	0,7	-
21.06.2025	0,616	-0,09	143,15	144,55	139,95	141,71	-1,76	24	0	0	71,1	65,8	5,24	0,7	0,7	-
22.06.2025	0,619	-0,089	142,16	143,46	138,99	140,68	-1,69	24	0	0	70,9	65,7	5,25	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,629	-0,094	145,21	146,57	141,95	143,72	-1,77	24	0	0	71,1	65,8	5,25	0,7	0,7	-
Итого:	19,954	0	4150,75	4196,21	4057,38	4115,51	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,954															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	1047,904	89962,07	90153,44	87932,32	88716,86
23.06.2025	1067,858	94112,82	94349,65	91989,7	92832,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:37:12