

#90593#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Лесопильная 65-71, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8776
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289542
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,441	-0,088	180,53	181,88	176,63	178,24	-1,61	24	0	0	69,5	66,4	3,11	0,7	0,7	-
25.06.2024	0,429	-0,083	176,05	177,34	172,33	173,9	-1,57	24	0	0	68,3	65,2	3,09	0,7	0,7	-
26.06.2024	0,075	-0,007	43,07	43,49	42,56	43	-0,44	24	0	1	51,7	49,5	2,2	0,7	0,7	-
27.06.2024	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	26,9	26,1	0,82	0,7	0,7	-
28.06.2024	0	0	0,1	0,12	0,1	0,12	-0,02	24	0	1	25,4	24,6	0,81	0,7	0,7	-
29.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,2	23,8	0,46	0,7	0,7	-
30.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,5	23	0,46	0,7	0,7	-
01.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,3	22,7	0,59	0,7	0,7	-
02.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,1	21	1,05	0,7	0,7	-
03.07.2024	-0,002	-0,002	0,12	0,41	0,12	0,41	-0,29	24	0	1	20,9	21	-0,1	0,7	0,7	-
04.07.2024	0,032	0,041	5,8	4,36	5,8	4,36	1,44	24	0	1	22,9	23,3	-0,34	0,7	0,7	-
05.07.2024	0,1	-0,132	74,01	76,29	72,76	75,14	-2,38	24	0	1	59,5	56,3	3,21	0,7	0,7	-
06.07.2024	0,11	-0,375	162,35	168,23	158,86	164,91	-6,05	24	0	1	69,4	66,3	3,18	0,7	0,7	-
07.07.2024	0,165	-0,338	167,1	172,36	163,42	168,88	-5,46	24	0	0	70,1	66,9	3,21	0,7	0,7	-
08.07.2024	0,151	-0,318	154,54	159,47	151,2	156,34	-5,14	24	0	0	69,4	66,2	3,22	0,7	0,7	-
09.07.2024	0,174	-0,291	142,05	146,66	139,01	143,81	-4,8	24	0	0	69	65,5	3,48	0,7	0,7	-
10.07.2024	0,185	-0,268	136,66	140,95	133,74	138,19	-4,45	24	0	0	69,5	65,9	3,57	0,7	0,7	-
11.07.2024	0,199	-0,261	133,53	137,7	130,67	135,01	-4,34	24	0	0	69,2	65,4	3,72	0,7	0,7	-
12.07.2024	0,184	-0,268	135,99	140,2	133,07	137,51	-4,44	24	0	0	69	65,5	3,55	0,7	0,7	-
13.07.2024	0,164	-0,263	135,73	139,85	132,8	137,11	-4,31	24	0	0	69,3	66	3,35	0,7	0,7	-
14.07.2024	0,2	-0,254	134,41	138,45	131,5	135,73	-4,23	24	0	0	69,4	65,8	3,63	0,7	0,7	-
15.07.2024	0,184	-0,254	140,76	144,82	137,74	141,97	-4,23	24	0	0	69,3	65,9	3,36	0,7	0,7	-
16.07.2024	0,198	-0,25	145,82	149,75	142,7	146,84	-4,14	24	0	0	69,2	65,9	3,28	0,7	0,7	-
17.07.2024	0,397	-0,055	149,92	150,8	146,54	147,69	-1,15	24	0	1	71,2	68	3,23	0,7	0,7	-
18.07.2024	0,369	-0,097	150,1	151,6	146,68	148,46	-1,78	24	0	0	71,6	68,2	3,35	0,7	0,7	-
19.07.2024	0,361	-0,098	149,49	151,02	146,09	147,91	-1,82	24	0	0	71,4	68,1	3,31	0,7	0,7	-
20.07.2024	0,322	-0,094	149,03	150,51	145,61	147,31	-1,7	24	0	0	71,7	68,7	3,02	0,7	0,7	-
21.07.2024	0,318	-0,115	141,53	143,34	138,35	140,41	-2,06	24	0	0	70,8	67,5	3,32	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,172	-0,217	136,74	140,14	133,76	137,37	-3,61	24	0	0	69,5	66,4	3,07	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,182	-0,238	140,31	144,07	137,25	141,18	-3,93	24	0	0	69,9	66,7	3,23	0,7	0,7	-
Итого:	5,11	0	3085,74	3153,82	3019,29	3091,81	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,11															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	415,582	30088,83	29925,87	29413,41	29477,84
23.07.2024	420,692	33174,57	33079,69	32432,7	32569,65

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.07.2024 15:01:57