

# #10067#

## Отчёт по теплоснабжению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Лесопильная 65-71, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 8776  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00289542  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,72	0,089	120,09	118,3	117,39	116,02	1,37	24	0	0	71,1	65,7	5,38	0,7	0,7	-
25.07.2021	0,748	0,094	121,57	119,76	118,81	117,39	1,42	24	0	0	71,4	65,9	5,48	0,7	0,7	-
26.07.2021	0,713	0,087	122,11	120,37	119,3	117,98	1,32	24	0	0	71,8	66,6	5,24	0,7	0,7	-
27.07.2021	0,699	0,088	121,97	120,27	119,19	117,85	1,34	24	0	0	71,6	66,5	5,12	0,7	0,7	-
28.07.2021	0,667	0,087	120,28	118,62	117,57	116,24	1,33	24	0	0	71,4	66,4	4,91	0,7	0,7	-
29.07.2021	0,676	0,083	120,83	119,19	118,09	116,79	1,3	24	0	0	71,4	66,4	4,96	0,7	0,7	-
30.07.2021	0,674	0,082	120,69	119,05	117,91	116,62	1,29	24	0	0	71,8	66,8	4,99	0,7	0,7	-
31.07.2021	0,724	0,085	121,99	120,33	119,21	117,91	1,3	24	0	0	71,4	66,1	5,33	0,7	0,7	-
01.08.2021	0,724	0,085	120,71	119,05	117,98	116,69	1,29	24	0	0	71,4	66	5,41	0,7	0,7	-
02.08.2021	0,723	0,08	122,26	120,6	119,46	118,21	1,25	24	0	0	71,5	66,2	5,36	0,7	0,7	-
03.08.2021	0,745	0,079	121,97	120,31	119,16	117,92	1,24	24	0	0	71,7	66,1	5,57	0,7	0,7	-
04.08.2021	0,754	0,083	121,54	119,83	118,77	117,47	1,3	24	0	0	71,6	65,9	5,63	0,7	0,7	-
05.08.2021	0,707	0,087	122,1	120,42	119,36	118,03	1,33	24	0	0	71,1	65,9	5,19	0,7	0,7	-
06.08.2021	0,738	0,086	121,35	119,67	118,64	117,32	1,32	24	0	0	71	65,5	5,47	0,7	0,7	-
07.08.2021	0,723	0,086	123,17	121,46	120,38	119,06	1,32	24	0	0	71,5	66,2	5,3	0,7	0,7	-
08.08.2021	0,781	0,078	123,02	121,32	120,2	118,96	1,24	24	0	0	71,5	65,7	5,81	0,7	0,7	-
09.08.2021	0,744	0,082	121,25	119,57	118,52	117,25	1,27	24	0	0	71,3	65,7	5,56	0,7	0,7	-
10.08.2021	0,738	0,081	120,76	119,1	118	116,75	1,25	24	0	0	71,6	66	5,54	0,7	0,7	-
11.08.2021	0,73	0,081	120,58	118,92	117,81	116,56	1,25	24	0	0	71,6	66,1	5,48	0,7	0,7	-
12.08.2021	0,736	0,08	120,64	118,96	117,87	116,64	1,23	24	0	0	71,6	66	5,58	0,7	0,7	-
13.08.2021	0,741	0,082	120,93	119,28	118,23	116,94	1,29	24	0	0	71,3	65,7	5,54	0,7	0,7	-
14.08.2021	0,71	0,086	120,91	119,27	118,21	116,89	1,32	24	0	0	71,3	66	5,27	0,7	0,7	-
15.08.2021	0,78	0,08	121,51	119,84	118,72	117,48	1,24	24	0	0	71,8	66	5,88	0,7	0,7	-
16.08.2021	0,739	0,085	121,91	120,22	119,13	117,84	1,29	24	0	0	71,5	66	5,47	0,7	0,7	-
17.08.2021	0,745	0,087	121,57	119,84	118,83	117,5	1,33	24	0	0	71,1	65,6	5,53	0,7	0,7	-
18.08.2021	0,776	0,087	121,19	119,46	118,47	117,15	1,32	24	0	0	71,3	65,5	5,81	0,7	0,7	-
19.08.2021	0,78	0,085	120,93	119,18	118,17	116,85	1,32	24	0	0	71,6	65,8	5,86	0,7	0,7	-
20.08.2021	0,775	0,084	124,36	122,58	121,5	120,18	1,32	24	0	0	71,5	65,8	5,68	0,7	0,7	-
21.08.2021	0,783	0,09	127,67	125,86	124,76	123,39	1,37	24	0	0	71,5	66	5,54	0,7	0,7	-
22.08.2021	0,799	0,091	127,38	125,58	124,49	123,12	1,37	24	0	0	71,5	65,8	5,7	0,7	0,7	-
23.08.2021	0,761	0,086	126,92	125,17	124,04	122,71	1,33	24	0	0	71,6	66,2	5,4	0,7	0,7	-
Итого:	22,853	0	3784,16	3731,38	3698,17	3657,71	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,853															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	1151,134	60835,06	59505,37	59455	58732,62
23.08.2021	1173,987	64619,22	63236,75	63153,17	62390,33

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.08.2021 19:51:00