

# #28670#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Лесопильная 65-71, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 8776  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00289542  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,539	0,031	43,98	43,12	43,02	42,49	0,53	24	0	0	68,5	56,6	11,84	0,7	0,7	-
25.07.2023	0,536	0,034	44,28	43,38	43,32	42,74	0,58	24	0	0	68,6	57	11,58	0,7	0,7	-
26.07.2023	0,511	0,035	45,94	45,09	44,98	44,42	0,56	24	0	0	67,1	56,4	10,7	0,7	0,7	-
27.07.2023	0,551	0,032	44,37	43,52	43,41	42,86	0,55	24	0	0	68,4	56,4	11,93	0,7	0,7	-
28.07.2023	0,518	0,03	43,98	43,16	43,02	42,52	0,5	24	0	0	68,4	57	11,35	0,7	0,7	-
29.07.2023	0,544	0,032	44,43	43,57	43,47	42,92	0,55	24	0	0	68,4	56,6	11,78	0,7	0,7	-
30.07.2023	0,526	0,034	43,69	42,81	42,73	42,18	0,55	24	0	0	68,6	57	11,61	0,7	0,7	-
31.07.2023	0,548	0,033	43,7	42,79	42,74	42,18	0,56	24	0	0	68,4	56,4	12,03	0,7	0,7	-
01.08.2023	0,557	0,033	41,86	40,9	40,91	40,35	0,56	24	0	0	68,9	56	12,84	0,7	0,7	-
02.08.2023	0,534	0,037	41,43	40,44	40,51	39,88	0,63	24	0	0	68,2	55,8	12,39	0,7	0,7	-
03.08.2023	0,541	0,03	41,77	40,91	40,84	40,35	0,49	24	0	0	67,9	55,3	12,59	0,7	0,7	-
04.08.2023	0,538	0,03	40,95	40,16	40,05	39,61	0,44	24	0	0	68,4	55,5	12,9	0,7	0,7	-
05.08.2023	0,511	0,025	40,43	39,67	39,55	39,12	0,43	24	0	0	68,3	56	12,32	0,7	0,7	-
06.08.2023	0,507	0,023	41,73	41,01	40,82	40,46	0,36	24	0	0	67,5	55,5	11,96	0,7	0,7	-
07.08.2023	0,494	0,025	41,24	40,58	40,4	40,04	0,36	24	0	0	67,1	55,4	11,76	0,7	0,7	-
08.08.2023	0,52	0,025	39,4	38,75	38,64	38,21	0,43	24	0	0	68,1	55,2	12,91	0,7	0,7	-
09.08.2023	0,56	0,028	38,74	38,06	37,99	37,54	0,45	24	0	0	68,5	54,5	14,08	0,7	0,7	-
10.08.2023	0,53	0,026	39,07	38,43	38,28	37,9	0,38	24	0	0	68,3	55	13,27	0,7	0,7	-
11.08.2023	0,531	0,025	39,67	39,04	38,91	38,51	0,4	24	0	0	67,9	54,9	13,04	0,7	0,7	-
12.08.2023	0,529	0,023	39,79	39,17	39,04	38,66	0,38	24	0	0	67,7	54,7	13,01	0,7	0,7	-
13.08.2023	0,547	0,026	39,11	38,49	38,32	37,94	0,38	24	0	0	68,2	54,5	13,69	0,7	0,7	-
14.08.2023	0,488	0,026	38,14	37,56	37,41	37,04	0,37	24	0	0	68,4	55,9	12,52	0,7	0,7	-
15.08.2023	0,487	0,023	39,01	38,45	38,24	37,87	0,37	24	0	0	68,3	56,2	12,16	0,7	0,7	-
16.08.2023	0,473	0,021	38,8	38,22	37,94	37,66	0,28	24	0	0	69,3	57,2	12,05	0,7	0,7	-
17.08.2023	0,495	0,025	39,49	38,9	38,68	38,34	0,34	24	0	0	68,8	56,5	12,28	0,7	0,7	-
18.08.2023	0,502	0,024	39,77	39,16	38,95	38,61	0,34	24	0	0	68,6	56,2	12,37	0,7	0,7	-
19.08.2023	0,458	0,026	40,01	39,39	39,18	38,81	0,37	24	0	0	68,4	57,2	11,15	0,7	0,7	-
20.08.2023	0,473	0,026	38,95	38,3	38,12	37,73	0,39	24	0	0	69	57,1	11,9	0,7	0,7	-
21.08.2023	0,474	0,023	39,13	38,51	38,3	37,96	0,34	24	0	0	69	57,1	11,87	0,7	0,7	-
22.08.2023	0,474	0,024	39,27	38,67	38,48	38,12	0,36	24	0	0	68,6	56,8	11,83	0,7	0,7	-
23.08.2023	0,501	0,024	38,86	38,26	38,04	37,72	0,32	24	0	0	69	56,4	12,64	0,7	0,7	-
Итого:	15,997	0	1270,99	1248,47	1244,29	1230,74	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,997															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	216,632	16541,92	16215,16	16177,36	15965,58
23.08.2023	232,629	17812,91	17463,63	17421,65	17196,32

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.08.2023 12:29:51