

#92802#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Лесопильная 65-71, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8776
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289542
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,268	-0,158	146,53	149,02	143,23	145,92	-2,69	24	0	0	71	67,9	3,15	0,7	0,7	-
25.07.2024	0,395	-0,029	147,51	148,09	144,3	145,12	-0,82	24	0	1	69,8	66,6	3,13	0,7	0,7	-
26.07.2024	0,327	-0,092	148,18	149,69	144,97	146,69	-1,72	24	0	0	69,4	66,4	3,06	0,7	0,7	-
27.07.2024	0,335	-0,092	149,84	151,27	146,56	148,25	-1,69	24	0	0	69,6	66,6	3,04	0,7	0,7	-
28.07.2024	0,366	-0,085	148,91	150,26	145,68	147,28	-1,6	24	0	0	69,5	66,2	3,24	0,7	0,7	-
29.07.2024	0,391	-0,083	149,37	150,7	146,16	147,72	-1,56	24	0	0	69,4	66,1	3,37	0,7	0,7	-
30.07.2024	0,367	-0,087	150,19	151,54	146,92	148,54	-1,62	24	0	0	69,6	66,4	3,22	0,7	0,7	-
31.07.2024	0,366	-0,085	148,79	150,17	145,58	147,19	-1,61	24	0	0	69,4	66,2	3,22	0,7	0,7	-
01.08.2024	0,348	-0,087	149,8	151,2	146,54	148,18	-1,64	24	0	0	69,6	66,5	3,1	0,7	0,7	-
02.08.2024	0,33	-0,098	147,22	148,8	144,05	145,84	-1,79	24	0	1	69,1	66	3,11	0,7	0,7	-
03.08.2024	0,156	-0,238	145,21	148,97	142,08	146,01	-3,93	24	0	0	69,3	66,4	2,95	0,7	0,7	-
04.08.2024	0,141	-0,265	153,72	157,92	150,42	154,75	-4,33	24	0	0	69,3	66,4	2,82	0,7	0,7	-
05.08.2024	0,142	-0,296	153,67	158,26	150,33	155,1	-4,77	24	0	0	69,4	66,4	3,02	0,7	0,7	-
06.08.2024	0,108	-0,294	140,57	145,25	137,59	142,44	-4,85	24	0	0	68,8	65,7	3,06	0,7	0,7	-
07.08.2024	0,081	-0,334	142,64	147,86	139,55	144,97	-5,42	24	0	1	69,4	66,2	3,13	0,7	0,7	-
08.08.2024	0,066	-0,345	144,17	149,59	141,06	146,63	-5,57	24	0	1	69,3	66,3	3,04	0,7	0,7	-
09.08.2024	0,058	-0,339	145,25	150,61	142,13	147,61	-5,48	24	0	1	69,3	66,4	2,92	0,7	0,7	-
10.08.2024	0,171	-0,253	148,56	152,57	145,39	149,57	-4,18	24	0	0	69,1	66	3,02	0,7	0,7	-
11.08.2024	0,235	-0,192	149,69	152,75	146,47	149,75	-3,28	24	0	0	69,2	66,2	3,09	0,7	0,7	-
12.08.2024	0,235	-0,187	154,53	157,43	151,18	154,31	-3,13	24	0	0	69,5	66,6	2,93	0,7	0,7	-
13.08.2024	0,232	-0,192	158,82	161,85	155,39	158,61	-3,22	24	0	0	69,4	66,6	2,87	0,7	0,7	-
14.08.2024	0,273	-0,152	159,27	161,71	155,81	158,46	-2,65	24	0	0	69,4	66,5	2,9	0,7	0,7	-
15.08.2024	0,302	-0,13	160,58	162,65	157,08	159,34	-2,26	24	0	0	69,9	67	2,89	0,7	0,7	-
16.08.2024	0,383	-0,036	160,78	161,4	157,28	158,15	-0,87	24	0	1	69,7	66,8	2,81	0,7	0,7	-
17.08.2024	0,313	-0,083	162,42	163,82	158,9	160,49	-1,59	24	0	0	69,6	66,9	2,65	0,7	0,7	-
18.08.2024	0,312	-0,091	162,18	163,61	158,66	160,33	-1,67	24	0	0	69,5	66,8	2,66	0,7	0,7	-
19.08.2024	0,303	-0,088	162,62	164,06	159,04	160,7	-1,66	24	0	0	69,8	67,2	2,61	0,7	0,7	-
20.08.2024	0,278	-0,105	162,22	163,94	158,68	160,61	-1,93	24	0	0	69,5	66,9	2,57	0,7	0,7	-
21.08.2024	0,266	-0,111	163,52	165,4	159,98	162,04	-2,06	24	0	0	69,5	67	2,53	0,7	0,7	-
22.08.2024	0,299	-0,107	167,78	169,54	164,12	166,12	-2	24	0	0	69,6	67	2,63	0,7	0,7	-
23.08.2024	0,304	-0,095	176,49	178,09	172,6	174,38	-1,78	24	0	0	70,1	67,6	2,47	0,7	0,7	-
Итого:	8,151	0	4761,03	4838,02	4657,73	4741,1	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,151															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	420,692	33174,57	33079,69	32432,7	32569,65
23.08.2024	428,843	37935,6	37917,71	37090,43	37310,75

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:40:56