

#10055#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Лесопильная 65-71, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8776
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289542
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,768	0,084	124,67	122,93	121,98	120,67	1,31	24	0	0	69,3	63,7	5,6	0,7	0,7	-
25.08.2022	0,763	0,084	126,15	124,41	123,41	122,11	1,3	24	0	0	69,6	64,1	5,5	0,7	0,7	-
26.08.2022	0,789	0,085	127,07	125,31	124,36	123,03	1,33	24	0	0	69,2	63,5	5,65	0,7	0,7	-
27.08.2022	0,749	0,09	126,49	124,68	123,77	122,35	1,42	24	0	0	69,3	64	5,33	0,7	0,7	-
28.08.2022	0,743	0,096	128,03	126,23	125,29	123,85	1,44	24	0	0	69,5	64,3	5,21	0,7	0,7	-
29.08.2022	0,767	0,088	124,42	122,59	121,72	120,35	1,37	24	0	0	69	63,4	5,59	0,7	0,7	-
30.08.2022	0,82	0,097	124,23	122,3	121,58	120,08	1,5	24	0	0	69,3	63,4	5,94	0,7	0,7	-
31.08.2022	0,778	0,099	126,22	124,31	123,52	122,02	1,5	24	0	0	69,2	63,7	5,54	0,7	0,7	-
01.09.2022	0,779	0,092	124,8	122,95	122,14	120,69	1,45	24	0	0	69,2	63,6	5,63	0,7	0,7	-
02.09.2022	0,827	0,088	121,02	119,2	118,45	117,07	1,38	24	0	0	68,5	62,3	6,23	0,7	0,7	-
03.09.2022	0,788	0,086	119,46	117,68	116,9	115,55	1,35	24	0	0	69,1	63	6,01	0,7	0,7	-
04.09.2022	0,813	0,087	118,18	116,38	115,65	114,29	1,36	24	0	0	69,3	63	6,29	0,7	0,7	-
05.09.2022	0,777	0,086	121,37	119,58	118,73	117,39	1,34	24	0	0	69,4	63,6	5,83	0,7	0,7	-
06.09.2022	0,77	0,083	122,28	120,53	119,63	118,32	1,31	24	0	0	69,4	63,7	5,75	0,7	0,7	-
07.09.2022	0,836	0,105	81,5	79,13	79,73	77,82	1,91	24	0	1	69	60	9,04	0,7	0,7	-
08.09.2022	0,73	0,051	42,79	41,41	41,83	40,88	0,95	24	0	0	68,2	51,9	16,26	0,7	0,7	-
09.09.2022	0,712	0,049	42,4	41,02	41,44	40,49	0,95	24	0	0	68,3	52,3	15,98	0,7	0,7	-
10.09.2022	0,694	0,047	41,85	40,5	40,9	40,01	0,89	24	0	0	68,1	52,3	15,87	0,7	0,7	-
11.09.2022	0,736	0,046	42,1	40,74	41,15	40,22	0,93	24	0	0	68,3	51,6	16,73	0,7	0,7	-
12.09.2022	0,717	0,048	42,62	41,27	41,66	40,75	0,91	24	0	0	68,3	52,2	16,08	0,7	0,7	-
13.09.2022	0,714	0,049	42,62	41,29	41,66	40,76	0,9	24	0	0	68,2	52,2	16,03	0,7	0,7	-
14.09.2022	0,68	0,047	42,4	41,1	41,44	40,57	0,87	24	0	0	68,1	52,8	15,34	0,7	0,7	-
15.09.2022	0,736	0,047	42,6	41,28	41,64	40,75	0,89	24	0	0	68,4	51,9	16,52	0,7	0,7	-
16.09.2022	0,714	0,047	41,94	40,64	40,99	40,12	0,87	24	0	0	68,3	52	16,3	0,7	0,7	-
17.09.2022	0,733	0,046	42,46	41,17	41,52	40,64	0,88	24	0	0	68,1	51,5	16,6	0,7	0,7	-
18.09.2022	0,743	0,046	41,81	40,48	40,89	39,96	0,93	24	0	0	68,1	51,1	17,01	0,7	0,7	-
19.09.2022	0,723	0,043	42,5	41,23	41,54	40,71	0,83	24	0	0	68,2	51,8	16,37	0,7	0,7	-
20.09.2022	0,725	0,045	42,37	41,08	41,47	40,56	0,91	24	0	1	67,5	51,2	16,35	0,7	0,7	-
21.09.2022	0,722	0,045	41,32	40,08	40,39	39,56	0,83	24	0	0	68,5	51,7	16,8	0,7	0,7	-
22.09.2022	0,729	0,041	40,67	39,45	39,78	38,95	0,83	24	0	0	68,1	50,8	17,27	0,7	0,7	-
23.09.2022	0,709	0,042	40,71	39,49	39,81	38,98	0,83	24	0	0	68,3	51,5	16,8	0,7	0,7	-
Итого:	23,284	0	2489,05	2440,44	2434,97	2399,5	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,284															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	1987,217	104935,84	101323,65	102542,53	99960,83
23.09.2022	2010,501	107424,89	103764,09	104977,5	102360,33

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:54:56