

#34882#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Лесопильная 65-71, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8776
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289542
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,505	0,025	37,74	37,09	36,97	36,56	0,41	24	0	0	69,6	56,6	12,98	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,505	0,036	37,25	36,41	36,47	35,88	0,59	24	0	0	69,7	56,8	12,87	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,49	0,046	37,45	36,43	36,71	35,9	0,81	24	0	0	69,5	57,4	12,09	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,535	0,052	36,96	35,79	36,19	35,27	0,92	24	0	0	70,1	56,9	13,24	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,544	0,055	39,34	38,08	38,55	37,55	1	24	0	0	68,6	55,9	12,65	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,545	0,061	39,47	38,16	38,68	37,62	1,06	24	0	0	68,6	56	12,56	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,519	0,048	37,56	36,32	36,77	35,82	0,95	24	0	1	67,1	54,4	12,74	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,518	0,046	41,68	40,53	40,77	39,97	0,8	24	0	0	67,6	56	11,59	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,553	0,048	42,59	41,37	41,64	40,79	0,85	24	0	0	67,5	55,3	12,18	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,559	0,05	41,36	40,06	40,41	39,51	0,9	24	0	0	68,3	55,7	12,61	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,616	0,053	42,16	40,82	41,23	40,26	0,97	24	0	0	68,4	54,8	13,66	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,68	0,106	99,73	97,64	97,57	95,88	1,69	24	0	1	68,8	62,9	5,88	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,732	0,157	143,1	140,33	140	137,59	2,41	24	0	1	69,5	65,4	4,11	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,61	0,076	141,91	140,44	138,82	137,67	1,15	24	0	0	69,8	66	3,86	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,625	0,075	142	140,49	138,85	137,69	1,16	24	0	0	70,2	66,2	3,95	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,638	0,073	143,26	141,8	140,15	139,01	1,14	24	0	0	69,8	65,8	4,01	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,598	0,075	140,09	138,66	137,08	135,93	1,15	24	0	0	69,9	66,1	3,8	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,647	0,072	141,43	140	138,35	137,26	1,09	24	0	0	70	65,9	4,15	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,637	0,069	142,84	141,42	139,72	138,64	1,08	24	0	0	70	66	4,04	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,614	0,075	141,2	139,76	138,07	136,95	1,12	24	0	0	70,5	66,6	3,9	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,624	0,072	140,31	138,88	137,24	136,17	1,07	24	0	0	69,9	65,9	4,02	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,608	0,07	139,7	138,29	136,73	135,63	1,1	24	0	0	69,1	65,2	3,93	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,613	0,068	138,95	137,57	135,91	134,87	1,04	24	0	0	69,8	65,8	4,02	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,641	0,071	137,73	136,3	134,65	133,6	1,05	24	0	0	70,6	66,4	4,24	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,68	0,072	138,03	136,59	134,97	133,92	1,05	24	0	0	70,4	65,8	4,51	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,619	0,071	138,86	137,47	135,76	134,71	1,05	24	0	0	70,3	66,3	4,02	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,4	0,015	86,15	86,03	84,43	84,57	-0,14	24	0	1	66,1	61,3	4,8	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,538	-0,012	140,82	140,88	137,7	138,12	-0,42	24	0	0	70,2	66	4,11	0,7	0,7	-
21.09.2023	0,53	-0,004	139,26	139,18	136,01	136,27	-0,26	24	0	0	72,2	68,2	4,04	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,563	0,015	137,41	136,91	134,3	134,12	0,18	24	0	0	71,4	67,3	4,08	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,611	0,036	137,43	136,45	134,35	133,74	0,61	24	0	0	70,7	66,4	4,24	0,7	0,7	-
Итого:	18,097	0	3143,77	3106,15	3075,05	3047,47	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,097															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	232,629	17812,91	17463,63	17421,65	17196,32
23.09.2023	250,726	20956,68	20569,78	20496,7	20243,79

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 16:14:34