

#95145#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Лесопильная 65-71, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8776
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289542
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,285	-0,107	174,7	176,48	170,87	172,89	-2,02	24	0	0	69,6	67,2	2,46	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,295	-0,086	167,97	169,35	164,34	165,93	-1,59	24	0	0	69,3	66,9	2,43	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,326	-0,088	173,13	174,57	169,36	171,02	-1,66	24	0	0	69,7	67,1	2,57	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,306	-0,096	173,01	174,57	169,19	170,97	-1,78	24	0	0	70,1	67,5	2,52	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,314	-0,099	171,84	173,48	168,1	169,95	-1,85	24	0	0	69,8	67,2	2,6	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,403	-0,02	171,62	172,01	167,87	168,5	-0,63	24	0	1	69,8	67,1	2,64	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,307	-0,104	173,1	174,82	169,29	171,23	-1,94	24	0	0	70,3	67,7	2,58	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,283	-0,104	171,21	172,94	167,43	169,39	-1,96	24	0	0	70,2	67,8	2,5	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,352	-0,097	172,61	174,25	168,84	170,7	-1,86	24	0	0	69,8	66,9	2,81	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,311	-0,103	169,08	170,77	165,43	167,38	-1,95	24	0	0	69	66,4	2,65	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,311	-0,098	168,12	169,78	164,47	166,32	-1,85	24	0	0	69,7	67	2,66	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,299	-0,104	177,98	179,74	174,06	176,01	-1,95	24	0	0	70,2	67,8	2,47	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,304	-0,098	175,28	176,95	171,52	173,42	-1,9	24	0	0	69	66,5	2,51	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,282	-0,101	175,09	176,78	171,29	173,19	-1,9	24	0	0	69,5	67,1	2,38	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,294	-0,1	176,29	177,95	172,45	174,28	-1,83	24	0	0	69,9	67,5	2,43	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,329	-0,099	175,15	176,79	171,38	173,25	-1,87	24	0	0	69,2	66,6	2,64	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,3	-0,092	165,65	167,19	162,08	163,83	-1,75	24	0	0	69,2	66,7	2,57	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,331	-0,087	150,12	151,48	146,82	148,41	-1,59	24	0	0	69,8	66,8	2,98	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,326	-0,081	148,04	149,4	144,83	146,4	-1,57	24	0	0	69,5	66,6	2,96	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,32	-0,086	145,91	147,29	142,78	144,38	-1,6	24	0	0	69,2	66,2	2,98	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,272	-0,149	147,2	149,59	144	146,59	-2,59	24	0	0	69,9	66,8	3,1	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,309	-0,116	147,07	148,99	143,89	146,01	-2,12	24	0	0	69,7	66,5	3,14	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,378	-0,081	146,47	147,77	143,28	144,82	-1,54	24	0	0	69,6	66,3	3,34	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,347	-0,076	146,75	147,99	143,57	145,06	-1,49	24	0	0	69,6	66,5	3,12	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,344	-0,078	147,27	148,56	144,05	145,55	-1,5	24	0	0	70,1	67	3,08	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,329	-0,079	147,21	148,53	143,98	145,49	-1,51	24	0	0	70,1	67,1	3	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,358	-0,082	147,79	149,11	144,56	146,11	-1,55	24	0	0	70	66,8	3,19	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,371	-0,084	147,87	149,2	144,62	146,22	-1,6	24	0	0	70	66,6	3,3	0,7	0,7	-
21.09.2024	0,386	-0,077	147,13	148,4	143,97	145,48	-1,51	24	0	0	69,5	66,1	3,4	0,7	0,7	-
22.09.2024	0,411	-0,078	147,25	148,53	144,08	145,58	-1,5	24	0	0	69,7	66,2	3,55	0,7	0,7	-
23.09.2024	0,382	-0,083	149,46	150,76	146,16	147,72	-1,56	24	0	0	69,9	66,6	3,34	0,7	0,7	-
Итого:	10,165	0	4997,37	5044,02	4888,56	4942,08	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,165															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	428,843	37935,6	37917,71	37090,43	37310,75
23.09.2024	439,008	42932,97	42961,73	41978,99	42252,83

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 8:01:13