

#148599#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Лесопильная 65-71, Калининград
5346
8776
ВКТ-7
00289542
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2025	0,586	-0,105	134,36	135,97	131,34	133,33	-1,99	24	0	0	70,8	65,4	5,46	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,572	-0,102	138,77	140,28	135,67	137,57	-1,9	24	0	0	70,5	65,4	5,13	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,58	-0,113	147,21	148,89	143,89	145,98	-2,09	24	0	0	71	66	4,98	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,597	-0,119	151,47	153,19	148,02	150,17	-2,15	24	0	0	71,4	66,4	5	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,573	-0,116	154,5	156,25	151,03	153,15	-2,12	24	0	0	71,2	66,5	4,74	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,55	-0,113	153,05	154,78	149,63	151,71	-2,08	24	0	0	70,8	66,2	4,6	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,639	-0,111	149,78	151,45	146,41	148,47	-2,06	24	0	0	71,1	65,8	5,29	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,547	-0,116	153,55	155,29	150,05	152,17	-2,12	24	0	0	71,5	66,9	4,59	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,542	-0,115	154,47	156,21	151	153,11	-2,11	24	0	0	70,8	66,3	4,53	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,56	-0,116	157,27	159,02	153,77	155,9	-2,13	24	0	0	70,4	65,9	4,55	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,588	-0,113	151,46	153,14	148,06	150,15	-2,09	24	0	0	70,8	65,8	4,9	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,573	-0,112	147,5	149,19	144,17	146,24	-2,07	24	0	0	71,1	66,2	4,92	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,556	-0,116	147,78	149,5	144,41	146,53	-2,12	24	0	0	71,1	66,3	4,83	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,604	-0,113	145,16	146,83	141,94	144,04	-2,1	24	0	0	70,4	65,1	5,24	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,58	-0,114	148,02	149,73	144,68	146,79	-2,11	24	0	0	70,9	65,9	4,99	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,591	-0,113	148,26	149,97	144,95	147,04	-2,09	24	0	0	70,8	65,7	5,05	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,612	-0,113	146,37	148,06	143,1	145,19	-2,09	24	0	0	70,6	65,4	5,24	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,599	-0,113	146,26	147,99	143,01	145,12	-2,11	24	0	0	70,7	65,5	5,18	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,592	-0,114	147,53	149,28	144,22	146,32	-2,1	24	0	0	71,2	66,1	5,07	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,59	-0,112	141,68	143,42	138,55	140,6	-2,05	24	0	0	70,9	65,7	5,22	0,7	0,7	-
21.09.2025	0,563	-0,114	144,34	146,11	141,13	143,25	-2,12	24	0	0	70,9	66	4,96	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,566	-0,118	144,42	146,21	141,23	143,39	-2,16	24	0	0	70,3	65,3	5,02	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,59	-0,118	142,23	143,97	139,03	141,16	-2,13	24	0	0	71	65,7	5,25	0,7	0,7	-
Итого:	13,35	0	3395,44	3434,73	3319,29	3367,38	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,35															

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.08.2025	1083,001	97292	97581,56	95098,08	96003,22
23.09.2025	1096,351	100687,44	101016,29	98417,37	99370,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:48:12