

#10060#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Лесопильная 65-71, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8776
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00289542
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,728	0,072	126,23	124,76	123,34	122,3	1,04	24	0	0	71,4	66,1	5,35	0,7	0,7	-
25.09.2021	0,749	0,07	128,29	126,83	125,38	124,35	1,03	24	0	0	71,2	65,8	5,43	0,7	0,7	-
26.09.2021	0,77	0,071	127,72	126,23	124,82	123,75	1,07	24	0	0	71,2	65,5	5,62	0,7	0,7	-
27.09.2021	0,79	0,073	128,09	126,61	125,2	124,16	1,04	24	0	0	71,2	65,4	5,75	0,7	0,7	-
28.09.2021	0,743	0,07	127,7	126,29	124,8	123,76	1,04	24	0	0	71,6	66,2	5,41	0,7	0,7	-
29.09.2021	0,781	0,073	136,43	134,96	133,36	132,29	1,07	24	0	0	71,5	66,2	5,31	0,7	0,7	-
30.09.2021	1,398	0,067	133,9	132,07	130,91	129,81	1,1	24	0	0	71	60,8	10,14	0,7	0,7	-
Итого:	5,959	0	908,36	897,75	887,81	880,42	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,959															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	1197,636	68633,07	67196,38	67075,7	66271,9
30.09.2021	1203,595	69541,43	68094,13	67963,51	67152,32

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.10.2021 16:51:03