

# #24023#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 31.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4732  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00170013  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 01.02.2021 | 2,984    | 0         | 203,91  | 200,5   | 0       | 200,15  | 198,26  | 0      | 1,89   | 24       | 0       | 0      | 63,6   | 48,7   | 14,93 | 0,7     | 0,7     | -3,1        |
| 02.02.2021 | 2,92     | 0         | 203,34  | 199,96  | 0       | 199,59  | 197,76  | 0      | 1,83   | 24       | 0       | 0      | 63,5   | 48,9   | 14,65 | 0,7     | 0,7     | -3,2        |
| 03.02.2021 | 2,523    | 0         | 201,38  | 198,35  | 0       | 198,21  | 196,42  | 0      | 1,79   | 24       | 0       | 0      | 58,3   | 45,5   | 12,77 | 0,7     | 0,7     | -0,6        |
| 04.02.2021 | 2,864    | 0         | 203,34  | 199,98  | 0       | 199,8   | 197,87  | 0      | 1,93   | 24       | 0       | 0      | 61,8   | 47,4   | 14,36 | 0,7     | 0,7     | -4,4        |
| 05.02.2021 | 3,062    | 0         | 203,96  | 200,46  | 0       | 200,09  | 198,18  | 0      | 1,91   | 24       | 0       | 0      | 64,6   | 49,3   | 15,32 | 0,7     | 0,7     | -4,4        |
| 06.02.2021 | 3,474    | 0         | 203,83  | 199,95  | 0       | 199,4   | 197,42  | 0      | 1,98   | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 52,2   | 17,44 | 0,7     | 0,7     | -12,8       |
| 07.02.2021 | 3,653    | 0         | 198,06  | 194,15  | 0       | 193,54  | 191,67  | 0      | 1,87   | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 52,6   | 18,88 | 0,7     | 0,7     | -14,3       |
| 08.02.2021 | 3,645    | 0         | 197     | 193,09  | 0       | 192,55  | 190,69  | 0      | 1,86   | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 52,2   | 18,94 | 0,7     | 0,7     | -11,3       |
| 09.02.2021 | 3,542    | 0         | 196,68  | 192,88  | 0       | 192,38  | 190,48  | 0      | 1,9    | 24       | 0       | 0      | 70,1   | 51,7   | 18,43 | 0,7     | 0,7     | -9          |
| 10.02.2021 | 3,679    | 0         | 197,64  | 193,76  | 0       | 193,13  | 191,36  | 0      | 1,77   | 24       | 0       | 0      | 71,3   | 52,3   | 19,06 | 0,7     | 0,7     | -14         |
| 11.02.2021 | 3,695    | 0         | 197,82  | 193,91  | 0       | 193,34  | 191,51  | 0      | 1,83   | 24       | 0       | 0      | 71,3   | 52,1   | 19,13 | 0,7     | 0,7     | -11,1       |
| 12.02.2021 | 3,599    | 0         | 198,85  | 194,88  | 0       | 194,43  | 192,47  | 0      | 1,96   | 24       | 0       | 0      | 70,4   | 51,8   | 18,53 | 0,7     | 0,7     | -9,6        |
| 13.02.2021 | 2,865    | 0         | 195,92  | 192,49  | 0       | 192,41  | 190,48  | 0      | 1,93   | 24       | 0       | 0      | 62,6   | 47,6   | 14,92 | 0,7     | 0,7     | -0,1        |
| 14.02.2021 | 2,45     | 0         | 193,81  | 190,73  | 0       | 190,92  | 189,05  | 0      | 1,87   | 24       | 0       | 0      | 56,9   | 44     | 12,86 | 0,7     | 0,7     | 0,6         |
| 15.02.2021 | 2,558    | 0         | 195,23  | 191,67  | 0       | 192,19  | 189,85  | 0      | 2,34   | 24       | 0       | 0      | 58,3   | 45     | 13,32 | 0,7     | 0,7     | -1,7        |
| 16.02.2021 | 2,857    | 0         | 197,33  | 193,56  | 0       | 193,86  | 191,54  | 0      | 2,32   | 24       | 0       | 0      | 62     | 47,3   | 14,75 | 0,7     | 0,7     | -3,5        |
| 17.02.2021 | 3,1      | 0         | 198,86  | 194,83  | 0       | 195,05  | 192,63  | 0      | 2,42   | 24       | 0       | 0      | 65     | 49,1   | 15,91 | 0,7     | 0,7     | -7,1        |
| 18.02.2021 | 3,489    | 0         | 200,66  | 196,42  | 0       | 196,31  | 194     | 0      | 2,31   | 24       | 0       | 0      | 69,8   | 52     | 17,78 | 0,7     | 0,7     | -10,8       |
| 19.02.2021 | 3,121    | 0         | 199,17  | 195,23  | 0       | 195,24  | 192,97  | 0      | 2,27   | 24       | 0       | 0      | 65,7   | 49,7   | 16,02 | 0,7     | 0,7     | -5,1        |
| 20.02.2021 | 2,245    | 0         | 198,19  | 195,08  | 0       | 195,42  | 193,4   | 0      | 2,02   | 24       | 0       | 0      | 54,6   | 43,1   | 11,52 | 0,7     | 0,7     | 2,8         |
| 21.02.2021 | 2,062    | 0         | 199,72  | 196,63  | 0       | 197,13  | 195,04  | 0      | 2,09   | 24       | 0       | 0      | 52,5   | 42     | 10,49 | 0,7     | 0,7     | 4,5         |
| 22.02.2021 | 2,019    | 0         | 200,34  | 197,29  | 0       | 197,76  | 195,7   | 0      | 2,06   | 24       | 0       | 0      | 52,2   | 42     | 10,23 | 0,7     | 0,7     | 4,6         |
| 23.02.2021 | 2,018    | 0         | 200,34  | 197,24  | 0       | 197,75  | 195,64  | 0      | 2,11   | 24       | 0       | 0      | 52,4   | 42,2   | 10,2  | 0,7     | 0,7     | -           |
| Итого:     | 68,424   | 0         | 4585,38 | 4503,04 | 0       | 4500,65 | 4454,39 | 0      | 0      | 552      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 68,424   |           |         |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 552

Период нормальной работы системы, ч 552

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 31.01.2021 | 48,137   | 3464,98 | 3410,21 | 0       | 3406,36 | 3375,43 | 0      |
| 23.02.2021 | 116,561  | 8050,36 | 7913,25 | 0       | 7907,01 | 7829,82 | 0      |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.02.2021 8:39:53