

#24022#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 21.03.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4734
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00170013
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,719	0,414	35,05	26,76	34,46	26,52	7,94	24	0	0	60,6	51,7	8,89	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	0,718	0,422	35,05	26,64	34,45	26,4	8,05	24	0	0	60,6	51,8	8,72	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	0,729	0,424	34,99	26,51	34,4	26,27	8,13	24	0	0	60,7	51,8	8,9	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	0,774	0,466	35,66	26,39	35,06	26,15	8,91	24	0	0	60,7	51,8	8,93	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	0,814	0,501	36,35	26,31	35,72	26,07	9,65	24	0	0	60,4	51,5	8,89	0,7	0,7	3
01.03.2021	0,714	0,409	34,54	26,29	33,97	26,05	7,92	24	0	0	60,6	51,6	8,97	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	0,699	0,393	34,78	26,89	34,19	26,65	7,54	24	0	0	60,7	51,6	9,05	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	0,695	0,389	35,52	27,74	34,92	27,5	7,42	24	0	0	60,7	51,9	8,85	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	0,715	0,402	35,74	27,7	35,16	27,46	7,7	24	0	0	60,6	51,5	9,11	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	0,714	0,398	35,44	27,43	34,86	27,19	7,67	24	0	0	60,7	51,6	9,15	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	0,767	0,449	36,13	27,19	35,52	26,95	8,57	24	0	0	60,8	51,7	9,1	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	0,762	0,441	36	27,17	35,38	26,93	8,45	24	0	0	60,8	51,6	9,22	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	0,862	0,533	37,43	26,89	36,8	26,65	10,15	24	0	0	60,8	51,7	9,13	0,7	0,7	0
09.03.2021	0,706	0,393	35,14	27,26	34,53	27,02	7,51	24	0	0	60,7	51,4	9,22	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	0,75	0,429	35,78	27,15	35,17	26,91	8,26	24	0	0	60,7	51,5	9,19	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	0,767	0,448	35,93	27	35,32	26,76	8,56	24	0	0	60,7	51,5	9,19	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	0,757	0,451	33,38	24,3	32,8	24,06	8,74	23	1	1	60,6	51,1	9,45	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	0,83	0,505	32,95	22,66	32,38	22,42	9,96	24	0	0	60,5	50,4	10,1	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	0,811	0,49	33,01	23,01	32,42	22,77	9,65	24	0	0	60,5	50,6	9,9	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	0,707	0,403	31,46	23,21	30,93	22,97	7,96	24	0	0	60,4	50,6	9,77	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	0,708	0,406	31,66	23,38	31,12	23,14	7,98	24	0	0	60,4	50,6	9,76	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	0,706	0,403	32,2	24,01	31,67	23,77	7,9	24	0	0	60,4	50,8	9,65	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	0,695	0,394	32,52	24,51	31,98	24,27	7,71	24	0	0	60,4	50,9	9,53	0,7	0,7	1
19.03.2021	0,711	0,409	31,19	22,89	30,66	22,65	8,01	24	0	0	60,4	50,4	9,99	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	0,81	0,49	32,88	22,91	32,3	22,67	9,63	24	0	0	60,5	50,5	9,96	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	0,748	0,44	31,95	23,02	31,4	22,78	8,62	24	0	0	60,4	50,4	10,06	0,7	0,7	-
Итого:	19,388	0	892,73	665,22	877,57	658,98	0	623	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,388															

Общее время работы системы, ч 624

Период нормальной работы системы, ч 623

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	30,344	1501,34	1156,98	1476,12	1142,86
21.03.2021	49,732	2394,07	1822,2	2353,69	1801,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2021 19:34:00