

#23997#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4734
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00170013
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	0,709	0,393	43,88	36,25	43,14	35,77	7,37	24	0	0	60,3	52,9	7,42	0,7	0,7	4,7
25.02.2022	0,718	0,401	43,93	36,13	43,2	35,65	7,55	24	0	0	60,3	53	7,38	0,7	0,7	4,4
26.02.2022	0,822	0,494	45,53	35,96	44,77	35,48	9,29	24	0	0	60,4	53	7,32	0,7	0,7	2,9
27.02.2022	0,779	0,457	44,75	35,92	44	35,44	8,56	24	0	0	60,4	53	7,39	0,7	0,7	0,6
28.02.2022	0,714	0,399	43,92	36,15	43,18	35,67	7,51	24	0	0	60,3	53	7,3	0,7	0,7	0,5
01.03.2022	0,75	0,435	44,41	36,01	43,67	35,53	8,14	24	0	0	60,4	53,1	7,27	0,7	0,7	-1,2
02.03.2022	0,732	0,421	44,07	35,99	43,32	35,51	7,81	24	0	0	60,4	53	7,31	0,7	0,7	-0,1
03.03.2022	0,742	0,428	44,26	36	43,53	35,52	8,01	24	0	0	60,4	53,1	7,24	0,7	0,7	2,7
04.03.2022	0,764	0,449	44,71	36,03	43,97	35,55	8,42	24	0	0	60,4	53,2	7,22	0,7	0,7	2,1
05.03.2022	0,741	0,426	44,24	35,97	43,5	35,49	8,01	24	0	0	60,4	53,1	7,3	0,7	0,7	-2,2
06.03.2022	0,763	0,445	44,5	35,9	43,75	35,42	8,33	24	0	0	60,4	53,1	7,29	0,7	0,7	-1,1
07.03.2022	0,799	0,479	45,34	36,12	44,57	35,64	8,93	24	0	0	60,4	53,1	7,28	0,7	0,7	1,7
08.03.2022	0,798	0,477	45,06	35,89	44,32	35,41	8,91	24	0	0	60,4	53,1	7,3	0,7	0,7	2,8
09.03.2022	0,747	0,432	44,46	36,11	43,71	35,63	8,08	24	0	0	60,4	53,1	7,29	0,7	0,7	1,3
10.03.2022	0,78	0,463	44,93	36	44,17	35,52	8,65	24	0	0	60,4	53,1	7,28	0,7	0,7	-2,5
11.03.2022	0,761	0,443	44,64	36,06	43,91	35,58	8,33	24	0	0	60,4	53,1	7,29	0,7	0,7	-1,2
12.03.2022	0,813	0,495	45,42	35,89	44,68	35,41	9,27	24	0	0	60,4	53,2	7,22	0,7	0,7	-0,6
13.03.2022	0,84	0,518	45,69	35,69	44,91	35,21	9,7	24	0	0	60,4	53,2	7,2	0,7	0,7	0
14.03.2022	0,791	0,475	45,09	35,93	44,34	35,45	8,89	24	0	0	60,4	53,2	7,17	0,7	0,7	1,5
15.03.2022	0,743	0,434	44,34	35,98	43,61	35,5	8,11	24	0	0	60,4	53,2	7,18	0,7	0,7	1,8
16.03.2022	0,733	0,428	43,94	35,71	43,2	35,23	7,97	24	0	0	60,3	53,2	7,15	0,7	0,7	2,3
17.03.2022	0,737	0,426	43,9	35,68	43,16	35,2	7,96	24	0	0	60,3	53,1	7,23	0,7	0,7	3,3
18.03.2022	0,752	0,44	44,15	35,63	43,41	35,15	8,26	24	0	0	60,4	53,1	7,22	0,7	0,7	4,3
19.03.2022	0,764	0,451	44,3	35,6	43,55	35,12	8,43	24	0	0	60,4	53,1	7,25	0,7	0,7	2,6
20.03.2022	0,773	0,458	44,32	35,45	43,58	34,97	8,61	24	0	0	60,4	53,2	7,17	0,7	0,7	2,2
21.03.2022	0,707	0,397	43,45	35,74	42,71	35,26	7,45	24	0	0	60,4	53,2	7,19	0,7	0,7	3,3
22.03.2022	0,728	0,426	43,86	35,68	43,14	35,2	7,94	24	0	0	60,4	53,3	7,09	0,7	0,7	4,9
23.03.2022	0,722	0,422	43,69	35,59	42,93	35,11	7,82	24	0	0	60,4	53,3	7,11	0,7	0,7	-
Итого:	21,222	0	1244,78	1005,06	1223,93	991,62	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,222															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	276,589	13538,95	10368,32	13311,61	10246,24
23.03.2022	297,811	14783,73	11373,38	14535,54	11237,86

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2022 8:09:33