

#121667#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 117, г. Калининград

4113

4734

ВКТ-7

00170013

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,676	0,375	38,48	31,14	37,82	30,66	7,16	24	0	0	60	52	8,04	0,7	0,7	-
25.02.2025	0,71	0,409	38,99	31,07	38,35	30,59	7,76	24	0	0	60,2	52,2	7,97	0,7	0,7	-
26.02.2025	0,7	0,399	38,48	30,73	37,84	30,25	7,59	24	0	0	60,1	52,1	8,01	0,7	0,7	-
27.02.2025	0,691	0,392	38,44	30,78	37,79	30,3	7,49	24	0	0	60	52	7,97	0,7	0,7	-
28.02.2025	0,706	0,405	38,69	30,8	38,04	30,32	7,72	24	0	0	60	52,1	7,94	0,7	0,7	-
01.03.2025	0,668	0,371	37,93	30,63	37,3	30,15	7,15	24	0	0	59,8	51,8	8	0,7	0,7	-
02.03.2025	0,796	0,489	39,9	30,24	39,26	29,81	9,45	24	0	0	59,4	51,6	7,81	0,7	0,7	-
03.03.2025	0,683	0,389	38,22	30,58	37,58	30,12	7,46	24	0	0	59,8	51,9	7,89	0,7	0,7	-
04.03.2025	0,682	0,391	38,31	30,64	37,67	30,18	7,49	24	0	0	59,8	51,9	7,81	0,7	0,7	-
05.03.2025	0,672	0,378	38,06	30,66	37,42	30,18	7,24	24	0	0	59,9	52	7,93	0,7	0,7	-
06.03.2025	0,68	0,39	38,26	30,64	37,6	30,16	7,44	24	0	0	59,9	52,1	7,77	0,7	0,7	-
07.03.2025	0,67	0,38	37,97	30,57	37,32	30,09	7,23	24	0	0	60	52,2	7,78	0,7	0,7	-
08.03.2025	0,68	0,394	38,16	30,55	37,54	30,07	7,47	24	0	0	59,9	52,2	7,69	0,7	0,7	-
09.03.2025	0,724	0,436	38,87	30,33	38,25	29,88	8,37	24	0	0	59,6	52,2	7,49	0,7	0,7	-
10.03.2025	0,657	0,38	37,81	30,5	37,19	30,02	7,17	24	0	0	60	52,4	7,6	0,7	0,7	-
11.03.2025	0,623	0,343	37,2	30,47	36,57	30	6,57	24	0	0	59,8	52,1	7,68	0,7	0,7	-
12.03.2025	0,654	0,373	37,79	30,5	37,14	30,03	7,11	24	0	0	59,8	52,2	7,62	0,7	0,7	-
13.03.2025	0,679	0,387	38,12	30,43	37,47	29,99	7,48	24	0	0	59,6	51,9	7,7	0,7	0,7	-
14.03.2025	0,645	0,358	37,73	30,67	37,09	30,21	6,88	24	0	0	59,6	51,9	7,75	0,7	0,7	-
15.03.2025	0,652	0,363	37,76	30,58	37,15	30,12	7,03	24	0	0	59,3	51,6	7,75	0,7	0,7	-
16.03.2025	0,738	0,449	39,09	30,07	38,47	29,69	8,78	24	0	0	58,6	51,2	7,48	0,7	0,7	-
17.03.2025	0,672	0,383	37,94	30,34	37,32	29,91	7,41	24	0	0	59,4	51,6	7,76	0,7	0,7	-
18.03.2025	0,698	0,412	38,3	30,1	37,67	29,68	7,99	24	0	0	58,9	51,3	7,63	0,7	0,7	-
19.03.2025	0,663	0,378	37,74	30,06	37,14	29,68	7,46	24	0	0	58,6	51	7,62	0,7	0,7	-
20.03.2025	0,668	0,386	37,61	29,82	37	29,43	7,57	24	0	0	58,9	51,3	7,59	0,7	0,7	-
21.03.2025	0,602	0,33	36,32	29,7	35,77	29,31	6,46	24	0	0	58,8	51,2	7,58	0,7	0,7	-
22.03.2025	0,657	0,381	37,13	29,43	36,57	29,08	7,49	24	0	0	58,5	51	7,52	0,7	0,7	-
23.03.2025	0,694	0,437	38,09	28,92	37,57	28,6	8,97	24	0	0	56	49,3	6,7	0,7	0,7	-
Итого:	19,04	0	1067,39	850,95	1049,9	838,51	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,04															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	14,952	822,96	666,2	808,5	656,4
23.03.2025	33,992	1890,35	1517,15	1858,4	1494,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:44:53