

#121668#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 117, г. Калининград

4113

4732

ВКТ-7

00170013

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,271	185,46	179,31	182,72	177,68	5,04	24	0	0	56,6	44,1	12,46	0,7	0,7	-
25.02.2025	2,262	186,05	179,76	183,31	178,09	5,22	24	0	0	56,3	44	12,37	0,7	0,7	-
26.02.2025	2,149	187,66	181,37	185,07	179,75	5,32	24	0	0	54,8	43,2	11,64	0,7	0,7	-
27.02.2025	2,106	189,57	183,28	186,99	181,69	5,3	24	0	0	54,2	42,9	11,27	0,7	0,7	-
28.02.2025	2,184	191,06	184,67	188,41	182,99	5,42	24	0	0	55	43,3	11,62	0,7	0,7	-
01.03.2025	2,294	191,53	185,18	188,73	183,5	5,23	24	0	0	56,3	44,1	12,17	0,7	0,7	-
02.03.2025	2,206	190,42	184,15	187,71	182,47	5,24	24	0	0	55,4	43,7	11,77	0,7	0,7	-
03.03.2025	2,128	190,03	183,8	187,42	182,16	5,26	24	0	0	54,5	43,2	11,38	0,7	0,7	-
04.03.2025	2,053	189,57	183,45	187,03	181,87	5,16	24	0	0	53,7	42,7	11,01	0,7	0,7	-
05.03.2025	1,86	189,37	183,35	187,08	181,91	5,17	24	0	0	51,4	41,4	9,97	0,7	0,7	-
06.03.2025	1,763	190,53	184,5	188,29	183,06	5,23	24	0	0	50,2	40,8	9,37	0,7	0,7	-
07.03.2025	1,878	191,26	185,07	188,84	183,51	5,33	24	0	0	52,1	42,1	9,97	0,7	0,7	-
08.03.2025	1,871	191,66	185,34	189,25	183,77	5,48	24	0	0	52,1	42,2	9,91	0,7	0,7	-
09.03.2025	1,812	191,15	184,87	188,81	183,34	5,47	24	0	0	51,5	41,9	9,61	0,7	0,7	-
10.03.2025	1,685	192,16	185,94	189,92	184,44	5,48	24	0	0	50	41,1	8,9	0,7	0,7	-
11.03.2025	2,025	192,74	186,59	190,13	184,94	5,19	24	0	0	54	43,4	10,67	0,7	0,7	-
12.03.2025	2,002	192,45	186,29	189,87	184,64	5,23	24	0	0	53,7	43,2	10,57	0,7	0,7	-
13.03.2025	2,115	193,09	186,92	190,45	185,25	5,2	24	0	0	54,7	43,5	11,12	0,7	0,7	-
14.03.2025	2,253	193,48	187,3	190,65	185,52	5,13	24	0	0	56,3	44,5	11,84	0,7	0,7	-
15.03.2025	2,347	194,42	188,21	191,48	186,4	5,08	24	0	0	57,4	45,1	12,28	0,7	0,7	-
16.03.2025	2,329	193,22	187,19	190,3	185,39	4,91	24	0	0	57,3	45,1	12,25	0,7	0,7	-
17.03.2025	2,403	193,85	187,87	190,83	186,03	4,8	24	0	0	58,1	45,4	12,61	0,7	0,7	-
18.03.2025	2,252	192,52	186,75	189,71	184,99	4,72	24	0	0	56,4	44,5	11,89	0,7	0,7	-
19.03.2025	2,211	192,78	187,07	190,05	185,39	4,66	24	0	0	55,6	44	11,67	0,7	0,7	-
20.03.2025	2,078	193,22	187,56	190,55	185,89	4,66	24	0	0	54,5	43,6	10,94	0,7	0,7	-
21.03.2025	1,965	193,08	187,51	190,6	185,92	4,68	24	0	0	52,9	42,6	10,32	0,7	0,7	-
22.03.2025	1,973	192,56	187,06	190,01	185,46	4,55	24	0	0	53,2	42,8	10,4	0,7	0,7	-
23.03.2025	1,942	192,8	187,32	190,31	185,74	4,57	24	0	0	52,8	42,5	10,24	0,7	0,7	-
Итого:	58,417	5357,69	5187,68	5284,52	5141,79	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,417														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	54,039	3890,41	3759,42	3825,16	3721,61
23.03.2025	112,456	9248,1	8947,1	9109,68	8863,4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:18:07