

#297292#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4734
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170013
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|--------------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 18.03.2026 | 0,685 | 0,386 | 41,41 | 33,93 | 40,71 | 33,45 | 7,26 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 52,9 | 7,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.03.2026 | 0,663 | 0,37 | 40,1 | 32,96 | 39,43 | 32,48 | 6,95 | 24 | 0 | 0 | 60,3 | 52,8 | 7,53 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.03.2026 | 0,727 | 0,426 | 41,02 | 32,8 | 40,34 | 32,32 | 8,02 | 24 | 0 | 0 | 60,3 | 52,8 | 7,53 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.03.2026 | 0,763 | 0,457 | 41,51 | 32,74 | 40,84 | 32,26 | 8,58 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 52,8 | 7,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.03.2026 | 0,781 | 0,476 | 41,73 | 32,6 | 41,05 | 32,12 | 8,93 | 24 | 0 | 0 | 60,3 | 52,8 | 7,52 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.03.2026 | 0,691 | 0,399 | 40,47 | 32,84 | 39,8 | 32,36 | 7,44 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 52,8 | 7,52 | 0,7 | 0,7 | - |
| 24.03.2026 | 0,667 | 0,373 | 40,07 | 32,88 | 39,4 | 32,4 | 7 | 24 | 0 | 0 | 60,3 | 52,8 | 7,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.03.2026 | 0,683 | 0,387 | 40,32 | 32,82 | 39,64 | 32,34 | 7,3 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 52,8 | 7,51 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.03.2026 | 0,645 | 0,352 | 39,67 | 32,87 | 39 | 32,39 | 6,61 | 24 | 0 | 0 | 60,3 | 52,8 | 7,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.03.2026 | 0,691 | 0,392 | 40,63 | 33,05 | 39,95 | 32,57 | 7,38 | 24 | 0 | 0 | 60,3 | 52,8 | 7,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.03.2026 | 0,708 | 0,408 | 40,6 | 32,74 | 39,94 | 32,26 | 7,68 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 52,8 | 7,52 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.03.2026 | 0,772 | 0,466 | 41,47 | 32,49 | 40,77 | 32,01 | 8,76 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 52,8 | 7,57 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.03.2026 | 0,66 | 0,366 | 39,97 | 32,87 | 39,29 | 32,39 | 6,9 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 52,8 | 7,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.03.2026 | 0,609 | 0,32 | 39,15 | 32,94 | 38,47 | 32,46 | 6,01 | 24 | 0 | 0 | 60,3 | 52,8 | 7,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.04.2026 | 0,683 | 0,384 | 40,19 | 32,8 | 39,51 | 32,32 | 7,19 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 52,8 | 7,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.04.2026 | 0,702 | 0,406 | 40,62 | 32,84 | 39,94 | 32,36 | 7,58 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 52,9 | 7,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.04.2026 | 0,646 | 0,351 | 39,81 | 32,99 | 39,14 | 32,51 | 6,63 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 52,8 | 7,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.04.2026 | 0,771 | 0,469 | 41,55 | 32,6 | 40,88 | 32,12 | 8,76 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 52,9 | 7,52 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.04.2026 | 0,773 | 0,466 | 41,45 | 32,47 | 40,75 | 31,99 | 8,76 | 24 | 0 | 0 | 60,5 | 52,9 | 7,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.04.2026 | 0,711 | 0,412 | 40,71 | 32,79 | 40,03 | 32,31 | 7,72 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 52,8 | 7,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.04.2026 | 0,69 | 0,395 | 40,42 | 32,83 | 39,75 | 32,35 | 7,4 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 52,9 | 7,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.04.2026 | 0,632 | 0,343 | 38,25 | 31,59 | 37,6 | 31,13 | 6,47 | 23 | 1 | 1 | 60,4 | 52,6 | 7,77 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.04.2026 | 0,764 | 0,457 | 41,41 | 32,7 | 40,74 | 32,22 | 8,52 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 52,8 | 7,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.04.2026 | 0,329 | 0,169 | 21,29 | 18,02 | 20,94 | 17,76 | 3,18 | 13 | 11 | 1 | 60,4 | 52,7 | 7,67 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.04.2026 | 0 | -2147483,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 60,4 | 52,9 | 7,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.04.2026 | 0 | -2147483,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 60,4 | 52,9 | 7,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.04.2026 | 0 | -2147483,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 60,3 | 52,8 | 7,52 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.04.2026 | 0 | -2147483,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 60,4 | 53 | 7,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.04.2026 | 0 | -2147483,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 60,4 | 52,9 | 7,47 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.04.2026 | 0 | -2147483,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 60,4 | 52,9 | 7,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.04.2026 | 0 | -2147483,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 60,4 | 52,9 | 7,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.04.2026 | 0 | -2147483,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 60,4 | 53 | 7,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 16,446 | 0 | 953,82 | 772,16 | 937,91 | 760,88 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 16,446 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 564

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 17.03.2026 | 257,137 | 15005,69 | 12132,69 | 14760,17 | 11961,9 |
| 18.04.2026 | 273,583 | 15959,51 | 12904,85 | 15698,08 | 12722,78 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 11:31:43