

#80340#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4734
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170013
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	0,757	0,469	41,77	32,78	41,07	32,3	8,77	24	0	0	60,2	53,1	7,17	0,7	0,7	3,6
25.03.2024	0,714	0,425	41,13	32,96	40,46	32,48	7,98	24	0	0	60,2	53	7,17	0,7	0,7	3,9
26.03.2024	0,629	0,35	39,86	33,11	39,2	32,63	6,57	24	0	0	60,2	53	7,13	0,7	0,7	5,5
27.03.2024	0,674	0,393	40,51	32,95	39,84	32,47	7,37	24	0	0	60,2	53,1	7,07	0,7	0,7	9,1
28.03.2024	0,659	0,382	40,33	33,02	39,68	32,54	7,14	24	0	0	60,2	53,1	7,09	0,7	0,7	11,8
29.03.2024	0,623	0,355	39,97	33,18	39,3	32,7	6,6	24	0	0	60,2	53,2	6,96	0,7	0,7	10,7
30.03.2024	0,664	0,391	40,61	33,14	39,94	32,66	7,28	24	0	0	60,2	53,3	6,93	0,7	0,7	13,4
31.03.2024	0,662	0,396	40,62	33,09	39,95	32,61	7,34	24	0	0	60,3	53,5	6,74	0,7	0,7	16,7
01.04.2024	0,648	0,391	40,67	33,23	40	32,75	7,25	24	0	0	60,2	53,8	6,5	0,7	0,7	-
02.04.2024	0,613	0,354	39,92	33,15	39,25	32,67	6,58	24	0	0	60,2	53,6	6,65	0,7	0,7	-
03.04.2024	0,637	0,369	40,07	33,04	39,4	32,56	6,84	24	0	0	60,2	53,3	6,93	0,7	0,7	-
04.04.2024	0,658	0,381	40,34	33,02	39,66	32,54	7,12	24	0	0	60,2	53,2	6,99	0,7	0,7	-
05.04.2024	0,658	0,384	40,25	32,92	39,58	32,44	7,14	24	0	0	60,2	53,2	6,99	0,7	0,7	-
06.04.2024	0,689	0,412	40,7	32,83	40,03	32,35	7,68	24	0	0	60,2	53,3	6,94	0,7	0,7	-
07.04.2024	0,682	0,406	40,54	32,79	39,88	32,31	7,57	24	0	0	60,2	53,3	6,92	0,7	0,7	-
08.04.2024	0,659	0,392	40,41	32,93	39,75	32,45	7,3	24	0	0	60,2	53,5	6,78	0,7	0,7	-
09.04.2024	0,652	0,391	40,7	33,26	40,02	32,78	7,24	24	0	0	60,2	53,7	6,58	0,7	0,7	-
10.04.2024	0,601	0,34	39,55	32,99	38,88	32,51	6,37	24	0	0	60	53,3	6,67	0,7	0,7	-
11.04.2024	0,703	0,416	43,9	35,98	43,2	35,5	7,7	24	0	0	60,3	53,6	6,76	0,7	0,7	-
12.04.2024	0,682	0,38	45,65	38,32	44,92	37,84	7,08	24	0	0	60,3	53,6	6,73	0,7	0,7	-
13.04.2024	0,699	0,393	45,76	38,18	45,03	37,7	7,33	24	0	0	60,3	53,5	6,83	0,7	0,7	-
14.04.2024	0,779	0,466	46,75	37,8	45,97	37,32	8,65	24	0	0	60,3	53,4	6,89	0,7	0,7	-
15.04.2024	0,669	0,362	44,8	37,8	44,06	37,32	6,74	24	0	0	60,3	53,2	7,05	0,7	0,7	-
16.04.2024	0,709	0,392	44,59	36,97	43,85	36,49	7,36	24	0	0	60,3	53	7,27	0,7	0,7	-
17.04.2024	0,736	0,408	44,85	36,9	44,11	36,42	7,69	24	0	0	60,2	52,8	7,4	0,7	0,7	-
18.04.2024	0,767	0,438	45,26	36,79	44,52	36,31	8,21	24	0	0	60,2	52,8	7,48	0,7	0,7	-
19.04.2024	0,687	0,378	43,82	36,53	43,09	36,05	7,04	24	0	0	60,3	53	7,26	0,7	0,7	-
20.04.2024	0,749	0,434	44,78	36,42	44,04	35,94	8,1	24	0	0	60,3	53	7,28	0,7	0,7	-
21.04.2024	0,769	0,452	44,99	36,27	44,24	35,79	8,45	24	0	0	60,3	53	7,25	0,7	0,7	-
22.04.2024	0,702	0,392	44,06	36,48	43,31	36	7,31	24	0	0	60,3	53	7,28	0,7	0,7	-
23.04.2024	0,68	0,374	43,81	36,6	43,08	36,12	6,96	24	0	0	60,2	53,1	7,19	0,7	0,7	-
Итого:	21,21	0	1310,97	1075,43	1289,31	1060,55	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,21															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	794,1	45011,81	36079,49	44254,25	35607,48
23.04.2024	815,31	46322,78	37154,92	45543,56	36668,03

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 7:43:48