

#126775#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 117, г. Калининград

4113

4732

ВКТ-7

00170013

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,978	192,64	187,12	190,1	185,53	4,57	24	0	0	53,2	42,8	10,42	0,7	0,7	-
25.03.2025	1,849	192,4	186,95	190	185,39	4,61	24	0	0	51,7	41,9	9,76	0,7	0,7	-
26.03.2025	1,807	191,18	185,86	188,9	184,42	4,48	24	0	0	50,6	41	9,58	0,7	0,7	-
27.03.2025	1,852	191,38	186,05	189,05	184,59	4,46	24	0	0	51,3	41,5	9,82	0,7	0,7	-
28.03.2025	1,87	193,5	188	191,08	186,42	4,66	24	0	0	52	42,2	9,8	0,7	0,7	-
29.03.2025	1,616	192,51	187,22	190,4	185,74	4,66	24	0	0	48,8	40,3	8,5	0,7	0,7	-
30.03.2025	1,706	191,36	186,07	189,17	184,65	4,52	24	0	0	49,5	40,4	9,04	0,7	0,7	-
31.03.2025	1,727	191,67	186,36	189,48	184,98	4,5	24	0	0	49,8	40,6	9,13	0,7	0,7	-
01.04.2025	1,846	192,34	187,01	190	185,47	4,53	24	0	0	51,2	41,4	9,76	0,7	0,7	-
02.04.2025	1,671	192,08	186,83	189,92	185,36	4,56	24	0	0	49,4	40,5	8,82	0,7	0,7	-
03.04.2025	1,563	192,04	186,83	190,02	185,39	4,63	24	0	0	47,9	39,7	8,23	0,7	0,7	-
04.04.2025	1,672	191,76	186,48	189,62	185,02	4,6	24	0	0	49,2	40,3	8,83	0,7	0,7	-
05.04.2025	2,138	193,43	187,83	190,69	186,14	4,55	24	0	0	55,3	44,1	11,22	0,7	0,7	-
06.04.2025	2,296	193,9	188,27	191,01	186,47	4,54	24	0	0	57,1	45	12,06	0,7	0,7	-
07.04.2025	2,083	193,28	187,92	190,62	186,25	4,37	24	0	0	54,3	43,4	10,95	0,7	0,7	-
08.04.2025	2,073	192,9	187,6	190,28	186	4,28	24	0	0	54	43	10,93	0,7	0,7	-
09.04.2025	2,031	192,41	187,23	189,85	185,64	4,21	24	0	0	53,5	42,8	10,72	0,7	0,7	-
10.04.2025	2,168	193,26	187,93	190,52	186,23	4,29	24	0	0	55,2	43,8	11,4	0,7	0,7	-
11.04.2025	1,918	192,11	186,96	189,67	185,45	4,22	24	0	0	52	41,8	10,15	0,7	0,7	-
12.04.2025	2,07	194,19	188,83	191,52	187,15	4,37	24	0	0	54,6	43,8	10,84	0,7	0,7	-
13.04.2025	1,876	193,8	188,63	191,38	187,07	4,31	24	0	0	51,9	42	9,83	0,7	0,7	-
14.04.2025	1,297	133,77	129,9	131,92	128,69	3,23	24	0	0	54,1	44,3	9,82	0,7	0,7	-
Итого:	41,107	4177,91	4061,88	4125,2	4028,05	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,107														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	112,456	9248,1	8947,1	9109,68	8863,4
14.04.2025	153,563	13426,01	13008,98	13234,88	12891,45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 8:59:02