

#24015#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4734
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170013
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,753	0,468	30,07	20,65	29,57	20,41	9,16	24	0	0	60,6	50,7	9,84	0,7	0,7	4
25.04.2021	0,731	0,444	29,67	20,73	29,18	20,49	8,69	24	0	0	60,6	50,6	9,94	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	0,724	0,432	29,68	20,92	29,21	20,68	8,53	24	0	0	60,5	50,5	10,02	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	0,666	0,385	29,05	21,27	28,57	21,03	7,54	24	0	0	60,5	50,5	9,99	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	0,708	0,421	29,72	21,2	29,22	20,96	8,26	24	0	0	60,5	50,6	9,89	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	0,742	0,453	30,34	21,21	29,82	20,97	8,85	24	0	0	60,6	50,8	9,76	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	0,748	0,457	33,57	24,36	33,01	24,12	8,89	24	0	0	60,2	51,3	8,82	0,7	0,7	7
01.05.2021	0,811	0,492	35,61	25,81	35,02	25,57	9,45	24	0	0	60,8	51,6	9,23	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	0,648	0,349	31,68	24,6	31,14	24,36	6,78	24	0	0	60,6	50,8	9,8	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	0,747	0,436	30,28	21,27	29,78	21,03	8,75	24	0	0	60,3	49,9	10,39	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	0,708	0,415	27,14	18,53	26,7	18,29	8,41	24	0	0	60,1	49	11,11	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	0,72	0,432	27,07	18,15	26,63	17,91	8,72	24	0	0	60,2	49,3	10,87	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	0,714	0,42	27,44	18,75	27	18,51	8,49	24	0	0	60,2	49,3	10,88	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	0,7	0,408	27,36	18,91	26,93	18,67	8,26	24	0	0	60,2	49,4	10,87	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	0,775	0,475	28,38	18,65	27,95	18,41	9,54	24	0	0	60,3	49,6	10,77	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	0,727	0,433	27,55	18,57	27,1	18,33	8,77	24	0	0	60,3	49,4	10,91	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	0,802	0,505	28,9	18,6	28,43	18,36	10,07	24	0	0	60,2	49,7	10,55	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	0,677	0,394	27,75	19,65	27,27	19,41	7,86	24	0	0	60,3	49,8	10,44	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,662	0,404	25,37	16,92	24,97	16,72	8,25	24	0	0	60,1	50,1	10,01	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	0,718	0,438	29,26	20,44	28,79	20,2	8,59	24	0	0	60,4	50,5	9,9	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,698	0,41	30,88	22,63	30,37	22,39	7,98	24	0	0	60,6	51	9,56	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	0,758	0,448	33,69	24,71	33,11	24,47	8,64	24	0	0	60,8	51,4	9,47	0,7	0,7	10
16.05.2021	0,769	0,459	33,85	24,66	33,26	24,42	8,84	24	0	0	60,9	51,4	9,43	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,709	0,404	32,92	24,8	32,37	24,56	7,81	24	0	0	60,8	51,3	9,51	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,722	0,421	32,84	24,38	32,28	24,14	8,14	24	0	0	60,8	51,4	9,4	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	0,731	0,425	32,89	24,35	32,34	24,11	8,23	24	0	0	60,8	51,3	9,51	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	0,718	0,417	32,81	24,47	32,26	24,23	8,03	24	0	0	60,9	51,4	9,48	0,7	0,7	-
21.05.2021	0,685	0,381	32,32	24,59	31,78	24,35	7,43	24	0	0	60,8	51,3	9,54	0,7	0,7	14
22.05.2021	0,783	0,467	33,92	24,52	33,34	24,28	9,06	24	0	0	60,9	51,4	9,53	0,7	0,7	-
Итого:	21,054	0	882,01	628,3	867,4	621,38	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,054															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	72,838	3390,42	2542,19	3333,24	2513,91
22.05.2021	93,892	4272,43	3170,49	4200,64	3135,29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 15:18:37