

#23995#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4734
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170013
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2022	0,802	0,502	45,03	35,43	44,28	34,95	9,33	24	0	0	60,5	53,6	6,81	0,7	0,7	-
25.04.2022	0,721	0,425	43,35	35,19	42,62	34,71	7,91	24	0	0	60,5	53,5	6,97	0,7	0,7	-
26.04.2022	0,713	0,419	42,68	34,6	41,94	34,12	7,82	24	0	0	60,5	53,4	7,04	0,7	0,7	-
27.04.2022	0,735	0,436	42,86	34,48	42,12	34	8,12	24	0	0	60,5	53,3	7,19	0,7	0,7	-
28.04.2022	0,739	0,438	42,86	34,43	42,12	33,95	8,17	24	0	0	60,4	53,2	7,24	0,7	0,7	-
29.04.2022	0,776	0,467	43,42	34,43	42,68	33,95	8,73	24	0	0	60,5	53,1	7,35	0,7	0,7	-
30.04.2022	0,779	0,464	43,35	34,41	42,62	33,93	8,69	24	0	0	60,5	53,1	7,4	0,7	0,7	-
01.05.2022	0,742	0,429	42,78	34,46	42,05	33,98	8,07	24	0	0	60,5	53	7,48	0,7	0,7	-
02.05.2022	0,766	0,449	43,11	34,36	42,37	33,88	8,49	24	0	0	60,5	53	7,43	0,7	0,7	-
03.05.2022	0,779	0,464	43,34	34,34	42,61	33,86	8,75	24	0	0	60,5	53	7,44	0,7	0,7	-
04.05.2022	0,757	0,442	42,89	34,36	42,14	33,88	8,26	24	0	0	60,5	52,9	7,59	0,7	0,7	-
05.05.2022	0,781	0,464	43,35	34,36	42,6	33,88	8,72	24	0	0	60,5	53	7,46	0,7	0,7	-
06.05.2022	0,747	0,435	42,69	34,23	41,95	33,75	8,2	24	0	0	60,4	53	7,42	0,7	0,7	-
07.05.2022	0,746	0,436	43,14	34,77	42,42	34,29	8,13	24	0	0	60,5	53	7,44	0,7	0,7	-
08.05.2022	0,734	0,421	42,98	34,86	42,25	34,38	7,87	24	0	0	60,5	53	7,46	0,7	0,7	-
09.05.2022	0,673	0,359	42,06	35,04	41,34	34,56	6,78	24	0	0	60,5	52,9	7,53	0,7	0,7	-
10.05.2022	0,726	0,414	42,91	34,89	42,16	34,41	7,75	24	0	0	60,5	53	7,49	0,7	0,7	-
11.05.2022	0,713	0,406	42,95	35,04	42,22	34,56	7,66	24	0	0	60,5	53,2	7,33	0,7	0,7	-
12.05.2022	0,719	0,411	42,97	35,02	42,24	34,54	7,7	24	0	0	60,5	53,2	7,32	0,7	0,7	-
13.05.2022	0,727	0,418	42,98	34,88	42,25	34,4	7,85	24	0	0	60,5	53,2	7,34	0,7	0,7	-
14.05.2022	0,735	0,429	42,98	34,72	42,25	34,24	8,01	24	0	0	60,5	53,2	7,31	0,7	0,7	-
15.05.2022	0,819	0,501	44,16	34,5	43,4	34,02	9,38	24	0	0	60,6	53,2	7,39	0,7	0,7	-
16.05.2022	0,748	0,434	43,14	34,69	42,39	34,21	8,18	24	0	0	60,5	53,1	7,4	0,7	0,7	-
17.05.2022	0,719	0,411	42,65	34,71	41,93	34,23	7,7	24	0	0	60,5	53,1	7,42	0,7	0,7	-
18.05.2022	0,718	0,408	42,58	34,7	41,84	34,22	7,62	24	0	0	60,5	53	7,51	0,7	0,7	-
19.05.2022	0,705	0,402	42,48	34,74	41,75	34,26	7,49	24	0	0	60,5	53,2	7,3	0,7	0,7	-
20.05.2022	0,741	0,442	42,92	34,44	42,19	33,96	8,23	24	0	0	60,5	53,3	7,19	0,7	0,7	-
21.05.2022	0,73	0,429	42,4	34,14	41,68	33,66	8,02	24	0	0	60,5	53,2	7,27	0,7	0,7	-
22.05.2022	0,772	0,461	42,96	34,1	42,25	33,62	8,63	24	0	0	60,5	53,1	7,39	0,7	0,7	-
23.05.2022	0,712	0,404	41,97	34,19	41,28	33,71	7,57	24	0	0	60,5	53	7,5	0,7	0,7	-
Итого:	22,274	0	1289,94	1038,51	1267,94	1024,11	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,274															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2022	320,926	16145,92	12472,89	15874,73	12322,51
23.05.2022	343,2	17435,86	13511,4	17142,67	13346,62

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 17:36:47