

#24014#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4734
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170013
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,754	0,463	47,15	38,33	46,37	37,85	8,52	24	0	0	60,4	54,1	6,28	0,7	0,7	-
25.04.2023	0,769	0,463	47,35	38,45	46,55	37,97	8,58	24	0	0	60,4	53,8	6,59	0,7	0,7	-
26.04.2023	0,805	0,474	47,77	38,56	46,97	38,08	8,89	24	0	0	60,4	53,4	7,01	0,7	0,7	-
27.04.2023	0,797	0,463	47,57	38,55	46,78	38,07	8,71	24	0	0	60,4	53,3	7,12	0,7	0,7	-
28.04.2023	0,772	0,442	47,14	38,59	46,37	38,11	8,26	24	0	0	60,4	53,2	7,16	0,7	0,7	-
29.04.2023	0,778	0,452	47,26	38,5	46,48	38,02	8,46	24	0	0	60,4	53,2	7,14	0,7	0,7	-
30.04.2023	0,768	0,438	46,96	38,47	46,15	37,99	8,16	24	0	0	60,4	53,1	7,24	0,7	0,7	-
01.05.2023	0,817	0,476	47,55	38,28	46,75	37,8	8,95	24	0	0	60,4	53,1	7,28	0,7	0,7	-
02.05.2023	0,799	0,463	47,29	38,31	46,52	37,83	8,69	24	0	0	60,4	53,1	7,27	0,7	0,7	-
03.05.2023	0,743	0,412	45,45	37,45	44,72	36,97	7,75	24	0	0	60,4	53	7,4	0,7	0,7	-
04.05.2023	0,778	0,442	45,33	36,72	44,58	36,24	8,34	24	0	0	60,4	52,8	7,55	0,7	0,7	-
05.05.2023	0,783	0,447	45,38	36,68	44,63	36,2	8,43	24	0	0	60,4	52,8	7,58	0,7	0,7	-
06.05.2023	0,758	0,425	44,97	36,71	44,23	36,23	8	24	0	0	60,3	52,8	7,57	0,7	0,7	-
07.05.2023	0,715	0,384	44,26	36,78	43,52	36,3	7,22	24	0	0	60,4	52,7	7,67	0,7	0,7	-
08.05.2023	0,754	0,423	45	36,78	44,24	36,3	7,94	24	0	0	60,4	52,8	7,56	0,7	0,7	-
09.05.2023	0,729	0,403	44,72	36,92	43,98	36,44	7,54	24	0	0	60,4	52,9	7,49	0,7	0,7	-
10.05.2023	0,74	0,417	44,98	36,92	44,24	36,44	7,8	24	0	0	60,4	53	7,38	0,7	0,7	-
11.05.2023	0,761	0,44	45,4	36,9	44,66	36,42	8,24	24	0	0	60,4	53,1	7,26	0,7	0,7	-
12.05.2023	0,665	0,372	35,68	28,21	35,1	27,89	7,21	24	0	0	60	51,6	8,37	0,7	0,7	-
13.05.2023	0,657	0,377	31,11	23,39	30,59	23,15	7,44	24	0	0	59,7	50,4	9,26	0,7	0,7	-
14.05.2023	0,715	0,426	32,15	23,44	31,61	23,2	8,41	24	0	0	59,7	50,5	9,18	0,7	0,7	-
15.05.2023	0,716	0,429	31,96	23,25	31,44	23,01	8,43	24	0	0	59,7	50,5	9,2	0,7	0,7	-
16.05.2023	0,681	0,395	31,09	23,05	30,59	22,81	7,78	24	0	0	59,7	50,3	9,34	0,7	0,7	-
17.05.2023	0,718	0,425	31,53	22,81	31	22,57	8,43	24	0	0	59,7	50,2	9,48	0,7	0,7	-
18.05.2023	0,739	0,43	39,29	30,79	38,62	30,41	8,21	24	0	0	60,2	52,2	7,98	0,7	0,7	-
19.05.2023	0,747	0,433	44,7	36,37	43,95	35,89	8,06	24	0	0	60,4	53,2	7,25	0,7	0,7	-
20.05.2023	0,77	0,455	45,06	36,28	44,3	35,8	8,5	24	0	0	60,4	53,2	7,2	0,7	0,7	-
21.05.2023	0,794	0,48	45,49	36,27	44,73	35,79	8,94	24	0	0	60,5	53,4	7,08	0,7	0,7	-
22.05.2023	0,719	0,414	44,53	36,54	43,77	36,06	7,71	24	0	0	60,5	53,4	7,04	0,7	0,7	-
23.05.2023	0,73	0,426	44,75	36,59	44	36,11	7,89	24	0	0	60,5	53,5	7	0,7	0,7	-
Итого:	22,471	0	1288,87	1034,89	1267,44	1021,95	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,471															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	571,234	31410,87	24928,74	30881,47	24609,27
23.05.2023	593,705	32699,74	25963,63	32148,91	25631,22

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2023 7:21:47