

#131118#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
4113
4734
ВКТ-7
00170013
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,678	0,391	37,37	29,67	36,75	29,23	7,52	24	0	0	59,6	51,8	7,84	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,64	0,346	36,67	29,75	36,05	29,33	6,72	24	0	0	59,7	51,5	8,14	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,65	0,356	36,7	29,58	36,11	29,2	6,91	24	0	0	59,3	51,2	8,13	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,691	0,396	37,43	29,48	36,82	29,1	7,72	24	0	0	59,1	51,1	8,03	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,638	0,346	36,49	29,59	35,94	29,21	6,73	24	0	0	59,2	51,1	8,14	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,596	0,313	35,81	29,57	35,29	29,18	6,11	24	0	0	59,2	51,1	8,11	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,616	0,326	36,06	29,48	35,51	29,11	6,4	24	0	0	59,3	51,2	8,15	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,633	0,343	36,4	29,5	35,81	29,12	6,69	24	0	0	59,2	51,1	8,09	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,656	0,366	36,83	29,5	36,26	29,13	7,13	24	0	0	59,2	51,2	8	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,68	0,385	37,28	29,43	36,67	29,1	7,57	24	0	0	59	51	8	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,701	0,41	37,43	29,06	36,85	28,74	8,11	24	0	0	58,5	50,7	7,81	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,627	0,345	36	29	35,48	28,7	6,78	24	0	0	58,6	50,6	8,06	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,651	0,359	35,92	28,5	35,38	28,22	7,16	24	0	0	58,5	50,4	8,15	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,639	0,351	35,53	28,2	35	27,95	7,05	24	0	0	58,1	50	8,17	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,595	0,313	34,75	28,14	34,27	27,9	6,37	24	0	0	57,6	49,5	8,18	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,629	0,342	35,24	28,08	34,75	27,84	6,91	24	0	0	57,7	49,5	8,19	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,608	0,324	34,97	28,1	34,47	27,86	6,61	24	0	0	57,4	49,2	8,2	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,7	0,408	36,54	27,84	36,03	27,6	8,43	24	0	0	56,8	48,9	7,95	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,65	0,361	35,6	28	35,07	27,76	7,31	24	0	0	57,7	49,5	8,18	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,622	0,341	35,16	27,99	34,67	27,75	6,92	24	0	0	57,5	49,4	8,05	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,685	0,396	36,25	27,85	35,73	27,61	8,12	24	0	0	57,2	49,3	7,94	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,642	0,36	35,46	27,91	34,97	27,67	7,3	24	0	0	57,4	49,3	8,11	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,644	0,36	35,22	27,54	34,7	27,3	7,4	24	0	0	57,3	49,1	8,16	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,656	0,373	35,95	28,02	35,44	27,78	7,66	24	0	0	56,8	48,9	7,9	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,757	0,469	37,66	27,52	37,14	27,28	9,86	24	0	0	55,9	48,4	7,51	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,577	0,305	34,6	28,08	34,12	27,84	6,28	24	0	0	56,7	48,8	7,96	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,635	0,358	35,69	28,07	35,18	27,83	7,35	24	0	0	56,7	48,9	7,84	0,7	0,7	-
21.05.2025	0,614	0,338	36,62	29,46	36,1	29,19	6,91	24	0	0	56,8	49,1	7,7	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,657	0,372	38,52	30,76	37,98	30,42	7,56	24	0	0	56,9	49,4	7,42	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,616	0,334	38,62	31,69	38,07	31,31	6,76	24	0	0	57	49,7	7,36	0,7	0,7	-
Итого:	19,383	0	1088,77	865,36	1072,61	856,26	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,383															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	54,036	3027	2413,79	2978,08	2381,3
23.05.2025	73,419	4115,77	3279,15	4050,69	3237,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:06:45