

#24017#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.05.2021 по 21.06.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4734
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170013
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.05.2021	0,777	0,462	34,04	24,78	33,45	24,54	8,91	24	0	0	60,9	51,4	9,54	0,7	0,7	-
24.05.2021	0,684	0,382	32,58	24,89	32,04	24,65	7,39	24	0	0	60,8	51,3	9,5	0,7	0,7	16
25.05.2021	0,657	0,359	32,39	25,17	31,85	24,93	6,92	24	0	0	60,8	51,4	9,47	0,7	0,7	-
26.05.2021	0,704	0,396	33,17	25,22	32,61	24,98	7,63	24	0	0	60,9	51,4	9,52	0,7	0,7	-
27.05.2021	0,718	0,409	33,39	25,17	32,82	24,93	7,89	24	0	0	60,8	51,2	9,57	0,7	0,7	-
28.05.2021	0,655	0,356	31,91	24,69	31,38	24,45	6,93	24	0	0	60,7	51,2	9,53	0,7	0,7	11
29.05.2021	0,733	0,421	33,03	24,51	32,46	24,27	8,19	24	0	0	60,8	51,2	9,65	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	0,778	0,455	33,67	24,44	33,1	24,2	8,9	24	0	0	60,7	51	9,77	0,7	0,7	-
31.05.2021	0,701	0,4	32,5	24,47	31,96	24,23	7,73	24	0	0	60,7	51,2	9,49	0,7	0,7	16
01.06.2021	0,71	0,411	32,63	24,39	32,1	24,15	7,95	24	0	0	60,8	51,3	9,43	0,7	0,7	-
02.06.2021	0,734	0,434	32,96	24,33	32,41	24,09	8,32	24	0	0	60,8	51,3	9,45	0,7	0,7	-
03.06.2021	0,731	0,432	33,07	24,41	32,49	24,17	8,32	24	0	0	60,8	51,5	9,31	0,7	0,7	15
04.06.2021	0,729	0,431	33,33	24,71	32,75	24,47	8,28	24	0	0	60,8	51,6	9,18	0,7	0,7	-
05.06.2021	0,711	0,412	32,67	24,38	32,11	24,14	7,97	24	0	0	60,8	51,5	9,36	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	0,687	0,404	32,19	24,17	31,65	23,93	7,72	24	0	0	60,8	51,7	9,12	0,7	0,7	22
07.06.2021	0,686	0,4	33,41	25,46	32,85	25,22	7,63	24	0	0	60,9	52,1	8,81	0,7	0,7	-
08.06.2021	0,666	0,377	34,7	27,17	34,13	26,93	7,2	24	0	0	61	52,6	8,47	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	0,685	0,395	34,88	27,04	34,3	26,8	7,5	24	0	0	61	52,5	8,57	0,7	0,7	21
10.06.2021	0,659	0,371	34,41	27,09	33,85	26,82	7,03	24	0	0	61	52,5	8,54	0,7	0,7	-
11.06.2021	0,652	0,363	33,41	26,17	32,84	25,93	6,91	24	0	0	61	52,2	8,84	0,7	0,7	-
12.06.2021	0,664	0,374	33,65	26,2	33,08	25,96	7,12	24	0	0	61	52,2	8,78	0,7	0,7	-
13.06.2021	0,663	0,371	33,53	26,11	32,95	25,87	7,08	24	0	0	61	52,1	8,88	0,7	0,7	-
14.06.2021	0,689	0,402	33,9	25,95	33,32	25,71	7,61	24	0	0	61	52,2	8,85	0,7	0,7	-
15.06.2021	0,665	0,373	33,4	25,94	32,86	25,7	7,16	24	0	0	61	52	8,93	0,7	0,7	-
16.06.2021	0,658	0,368	33,17	25,81	32,62	25,57	7,05	24	0	0	61	52	8,91	0,7	0,7	-
17.06.2021	0,682	0,387	33,51	25,77	32,95	25,53	7,42	24	0	0	61	52	8,97	0,7	0,7	-
18.06.2021	0,659	0,378	33,22	25,74	32,66	25,5	7,16	24	0	0	61	52,2	8,76	0,7	0,7	-
19.06.2021	0,617	0,35	32,54	25,7	32,02	25,46	6,56	24	0	0	61	52,4	8,54	0,7	0,7	-
20.06.2021	0,604	0,338	32,42	25,74	31,9	25,5	6,4	24	0	0	61	52,6	8,37	0,7	0,7	-
21.06.2021	0,641	0,382	33,1	25,59	32,54	25,35	7,19	24	0	0	61	53	8,04	0,7	0,7	-
Итого:	20,599	0	996,78	761,21	980,05	753,98	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,599															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.05.2021	93,892	4272,43	3170,49	4200,64	3135,29
21.06.2021	114,491	5269,21	3931,7	5180,69	3889,27

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 8:34:10