

# #24013#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4734  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00170013  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,557	0,307	37,96	31,85	37,31	31,44	5,87	24	0	0	60,2	53,7	6,55	0,7	0,7	-
25.05.2023	0,674	0,378	47,34	40,15	46,59	39,67	6,92	24	0	0	60,6	54,2	6,43	0,7	0,7	-
26.05.2023	0,64	0,343	44,19	37,56	43,46	37,08	6,38	24	0	0	60,5	53,6	6,87	0,7	0,7	-
27.05.2023	0,685	0,383	45,04	37,7	44,31	37,22	7,09	24	0	0	60,5	53,7	6,85	0,7	0,7	-
28.05.2023	0,704	0,4	45,47	37,76	44,71	37,28	7,43	24	0	0	60,5	53,7	6,82	0,7	0,7	-
29.05.2023	0,716	0,414	45,84	37,92	45,08	37,44	7,64	24	0	0	60,6	53,8	6,79	0,7	0,7	-
30.05.2023	0,697	0,394	45,55	37,97	44,8	37,49	7,31	24	0	0	60,5	53,7	6,81	0,7	0,7	-
31.05.2023	0,684	0,378	45,38	38,12	44,64	37,64	7	24	0	0	60,5	53,6	6,92	0,7	0,7	-
01.06.2023	0,738	0,429	46,26	38,02	45,5	37,54	7,96	24	0	0	60,6	53,7	6,84	0,7	0,7	-
02.06.2023	0,687	0,374	45,27	38,05	44,55	37,57	6,98	24	0	0	60,5	53,5	7,04	0,7	0,7	-
03.06.2023	0,754	0,434	46,13	37,8	45,38	37,32	8,06	24	0	0	60,6	53,5	7,1	0,7	0,7	-
04.06.2023	0,751	0,432	46,02	37,69	45,26	37,21	8,05	24	0	0	60,6	53,5	7,05	0,7	0,7	-
05.06.2023	0,707	0,392	45,36	37,77	44,61	37,29	7,32	24	0	0	60,6	53,5	7,05	0,7	0,7	-
06.06.2023	0,736	0,425	45,92	37,76	45,17	37,28	7,89	24	0	0	60,6	53,6	6,93	0,7	0,7	-
07.06.2023	0,704	0,399	45,49	37,8	44,74	37,32	7,42	24	0	0	60,6	53,8	6,77	0,7	0,7	-
08.06.2023	0,678	0,382	45,23	37,9	44,49	37,42	7,07	24	0	0	60,6	54	6,63	0,7	0,7	-
09.06.2023	0,661	0,371	44,98	37,87	44,23	37,39	6,84	24	0	0	60,6	54	6,6	0,7	0,7	-
10.06.2023	0,646	0,353	44,66	37,9	43,94	37,42	6,52	24	0	0	60,6	53,9	6,67	0,7	0,7	-
11.06.2023	0,671	0,374	45,05	37,85	44,31	37,37	6,94	24	0	0	60,6	53,9	6,69	0,7	0,7	-
12.06.2023	0,72	0,42	45,72	37,68	44,97	37,2	7,77	24	0	0	60,6	53,9	6,73	0,7	0,7	-
13.06.2023	0,753	0,448	46,19	37,58	45,43	37,1	8,33	24	0	0	60,6	53,9	6,73	0,7	0,7	-
14.06.2023	0,673	0,378	45,23	37,94	44,48	37,46	7,02	24	0	0	60,6	53,9	6,68	0,7	0,7	-
15.06.2023	0,696	0,401	45,32	37,69	44,59	37,21	7,38	24	0	0	60,6	53,9	6,69	0,7	0,7	-
16.06.2023	0,649	0,359	44,77	37,88	44,04	37,4	6,64	24	0	0	60,6	53,9	6,66	0,7	0,7	-
17.06.2023	0,704	0,41	45,36	37,55	44,62	37,07	7,55	24	0	0	60,6	53,9	6,68	0,7	0,7	-
18.06.2023	0,697	0,403	45,3	37,6	44,54	37,12	7,42	24	0	0	60,6	53,9	6,69	0,7	0,7	-
19.06.2023	0,691	0,394	45,24	37,65	44,48	37,17	7,31	24	0	0	60,6	53,9	6,67	0,7	0,7	-
20.06.2023	0,65	0,358	44,55	37,69	43,83	37,21	6,62	24	0	0	60,6	54	6,61	0,7	0,7	-
21.06.2023	0,656	0,369	44,77	37,71	44,03	37,23	6,8	24	0	0	60,6	54,1	6,54	0,7	0,7	-
22.06.2023	0,593	0,313	43,81	37,82	43,09	37,34	5,75	24	0	0	60,6	54,1	6,54	0,7	0,7	-
23.06.2023	0,64	0,351	44,48	37,74	43,76	37,26	6,5	24	0	0	60,6	54	6,57	0,7	0,7	-
Итого:	21,212	0	1397,88	1167,97	1374,94	1153,16	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,212															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	593,705	32699,74	25963,63	32148,91	25631,22
23.06.2023	614,917	34097,62	27131,6	33523,85	26784,38

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2023 7:23:48