

#134104#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 117, г. Калининград

4113

4734

ВКТ-7

00170013

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,627	0,345	38,9	31,68	38,36	31,33	7,03	24	0	0	56,7	49,5	7,24	0,7	0,7	-
25.05.2025	0,678	0,398	39,85	31,49	39,26	31,13	8,13	24	0	0	56,5	49,5	7	0,7	0,7	-
26.05.2025	0,681	0,409	38,58	30,14	38,02	29,77	8,25	24	0	0	56,8	49,7	7,16	0,7	0,7	-
27.05.2025	0,644	0,37	39,44	31,89	38,86	31,49	7,37	24	0	0	57,1	49,9	7,16	0,7	0,7	-
28.05.2025	0,649	0,372	39,51	31,99	38,92	31,57	7,35	24	0	0	57,6	50,4	7,15	0,7	0,7	-
29.05.2025	0,648	0,369	39,34	31,79	38,74	31,36	7,38	24	0	0	57,3	50,2	7,11	0,7	0,7	-
30.05.2025	0,637	0,362	39,13	31,73	38,54	31,33	7,21	24	0	0	57,3	50,2	7,17	0,7	0,7	-
31.05.2025	0,678	0,397	39,82	31,57	39,24	31,22	8,02	24	0	0	57	50	7,02	0,7	0,7	-
01.06.2025	0,666	0,394	39,63	31,48	39,06	31,11	7,95	24	0	0	56,7	49,8	6,93	0,7	0,7	-
02.06.2025	0,575	0,311	36,76	30,52	36,22	30,1	6,12	23	1	1	57,9	50,6	7,27	0,7	0,7	-
03.06.2025	0,711	0,438	40,42	31,37	39,82	30,97	8,85	24	0	0	56,6	49,8	6,71	0,7	0,7	-
04.06.2025	0,288	0,181	24,21	19,54	23,96	19,35	4,61	24	0	0	46,2	42,4	3,81	0,7	0,7	-
05.06.2025	0,076	0,049	2,75	0,4	2,75	0,4	2,35	24	0	0	30,1	20,7	9,46	0,7	0,7	-
06.06.2025	0,063	0,045	2,54	0,33	2,54	0,33	2,21	24	0	0	27,9	20,3	7,58	0,7	0,7	-
07.06.2025	0,051	0,04	2,3	0,32	2,3	0,32	1,98	24	0	0	25,9	20,6	5,3	0,7	0,7	-
08.06.2025	0,061	0,046	2,72	0,32	2,72	0,32	2,4	24	0	0	24,6	18,8	5,81	0,7	0,7	-
09.06.2025	0,055	0,04	2,47	0,24	2,47	0,24	2,23	24	0	0	23,5	17,8	5,7	0,7	0,7	-
10.06.2025	0,058	0,044	2,78	0,33	2,78	0,33	2,45	24	0	0	22,4	18	4,4	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,055	0,046	2,75	0,3	2,75	0,3	2,45	24	0	0	22	18,2	3,86	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,059	0,045	2,96	0,36	2,96	0,36	2,6	24	0	0	21,2	17,5	3,73	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,04	0,032	2,09	0,18	2,09	0,18	1,91	24	0	0	20,9	16,8	4,14	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,043	0,033	2,24	0,23	2,24	0,23	2,01	24	0	0	20,7	16,9	3,8	0,7	0,7	-
15.06.2025	0,049	0,039	2,67	0,31	2,67	0,31	2,36	24	0	0	20,4	17,4	3,1	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,05	0,05	25,2	22,7	25,2	22,7	2,5	24	0	0	20,8	21	-0,15	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,404	0,267	42,57	35,94	42,3	35,79	6,51	24	0	0	36,8	32,1	4,72	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,624	0,348	37,62	30,43	37,11	30,13	6,98	24	0	0	57,2	49,7	7,51	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,604	0,331	37,26	30,53	36,73	30,2	6,53	24	0	0	57,8	50,2	7,52	0,7	0,7	-
20.06.2025	0,597	0,32	37,22	30,72	36,67	30,35	6,32	24	0	0	58,2	50,5	7,64	0,7	0,7	-
21.06.2025	0,631	0,354	37,26	30,01	36,73	29,71	7,02	24	0	0	58	50,4	7,57	0,7	0,7	-
22.06.2025	0,643	0,367	37,45	29,91	36,88	29,58	7,3	24	0	0	57,8	50,4	7,46	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,629	0,355	37,35	30,12	36,81	29,79	7,02	24	0	0	58	50,5	7,44	0,7	0,7	-
Итого:	12,274	0	775,79	608,87	765,7	602,3	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,274															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	73,419	4115,77	3279,15	4050,69	3237,56
23.06.2025	85,693	4891,56	3888,02	4816,39	3839,86

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 11:05:15