

#23994#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4734
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170013
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,645	0,363	41,65	34,65	40,93	34,17	6,76	24	0	0	60,5	53,6	6,9	0,7	0,7	-
25.06.2022	0,619	0,355	41,61	34,68	40,91	34,22	6,69	24	0	0	59,5	53	6,5	0,7	0,7	-
26.06.2022	0,599	0,332	41,26	34,88	40,54	34,4	6,14	24	0	0	60,5	54	6,57	0,7	0,7	-
27.06.2022	0,637	0,368	41,99	34,96	41,27	34,48	6,79	24	0	0	60,6	54,1	6,47	0,7	0,7	-
28.06.2022	0,616	0,354	41,78	35,03	41,06	34,55	6,51	24	0	0	60,6	54,2	6,44	0,7	0,7	-
29.06.2022	0,602	0,341	41,53	35,03	40,81	34,55	6,26	24	0	0	60,6	54,1	6,48	0,7	0,7	-
30.06.2022	0,591	0,329	41,35	35,07	40,63	34,59	6,04	24	0	0	60,6	54,1	6,53	0,7	0,7	-
01.07.2022	0,571	0,309	40,7	34,75	39,98	34,27	5,71	24	0	0	60,6	54	6,51	0,7	0,7	-
02.07.2022	0,543	0,283	40,21	34,74	39,49	34,26	5,23	24	0	0	60,6	54	6,62	0,7	0,7	-
03.07.2022	0,64	0,37	41,65	34,59	40,93	34,11	6,82	24	0	0	60,6	54	6,64	0,7	0,7	-
04.07.2022	0,644	0,374	41,68	34,56	40,95	34,08	6,87	24	0	0	60,6	53,9	6,67	0,7	0,7	-
05.07.2022	0,627	0,359	41,37	34,5	40,66	34,02	6,64	24	0	0	60,5	53,9	6,62	0,7	0,7	-
06.07.2022	0,635	0,365	41,3	34,32	40,61	33,84	6,77	24	0	0	60,3	53,6	6,68	0,7	0,7	-
07.07.2022	0,621	0,346	40,99	34,32	40,3	33,84	6,46	24	0	0	60,4	53,6	6,8	0,7	0,7	-
08.07.2022	0,674	0,393	41,78	34,19	41,05	33,71	7,34	24	0	0	60,5	53,6	6,88	0,7	0,7	-
09.07.2022	0,62	0,343	40,87	34,27	40,16	33,79	6,37	24	0	0	60,4	53,4	6,96	0,7	0,7	-
10.07.2022	0,645	0,36	41,04	34,09	40,35	33,61	6,74	24	0	0	60,3	53,2	7,09	0,7	0,7	-
11.07.2022	0,642	0,359	41,07	34,15	40,36	33,67	6,69	24	0	0	60,4	53,3	7,08	0,7	0,7	-
12.07.2022	0,669	0,383	41,47	34,09	40,77	33,61	7,16	24	0	0	60,2	53,2	7,04	0,7	0,7	-
13.07.2022	0,69	0,408	41,87	34,05	41,15	33,57	7,58	24	0	0	60,2	53,3	6,93	0,7	0,7	-
14.07.2022	0,654	0,375	41,26	34,05	40,57	33,57	7	24	0	0	60,2	53,3	6,97	0,7	0,7	-
15.07.2022	0,637	0,357	40,93	34,07	40,24	33,59	6,65	24	0	0	60,2	53,2	7,05	0,7	0,7	-
16.07.2022	0,659	0,368	41,14	33,99	40,45	33,51	6,94	24	0	0	60,2	53	7,17	0,7	0,7	-
17.07.2022	0,64	0,349	40,82	34,01	40,13	33,53	6,6	24	0	0	60,2	53	7,16	0,7	0,7	-
18.07.2022	0,639	0,356	40,87	34,03	40,19	33,55	6,64	24	0	0	60,2	53	7,19	0,7	0,7	-
19.07.2022	0,674	0,387	41,54	34,09	40,83	33,61	7,22	24	0	0	60,2	53,1	7,1	0,7	0,7	-
20.07.2022	0,624	0,344	41,03	34,38	40,33	33,9	6,43	24	0	0	60,2	53,3	6,95	0,7	0,7	-
21.07.2022	0,635	0,363	41,17	34,21	40,47	33,73	6,74	24	0	0	60,2	53,4	6,83	0,7	0,7	-
22.07.2022	0,615	0,348	40,81	34,14	40,12	33,66	6,46	24	0	0	60,2	53,6	6,68	0,7	0,7	-
23.07.2022	0,587	0,32	40,29	34,11	39,59	33,63	5,96	24	0	0	60,2	53,5	6,74	0,7	0,7	-
Итого:	18,894	0	1237,03	1032	1215,83	1017,62	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,894															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	357,109	18318,15	14230,31	18010,85	14056,09
23.07.2022	376,003	19555,18	15262,31	19226,68	15073,71

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 12:32:38