

#90007#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.06.2024 по 22.07.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Ульяны Громовой, 117, г. Калининград  
4113

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00170013	22.07.2024	23.06.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	1516,149	1516,149	0
Количество тепловой энергии, система 2	843,849	826,781	17.068

Подпись исполнителя



#90006#

Отчёт за период с 23.06.2024 по 22.07.2024.

Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4734  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00170013  
Номер системы 2  
Отчёт сформирован 25.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2024	-	0,609	0,318	44,13	37,98	43,41	37,5	5,91	24	0	0	60,1	53,3	6,76	0,7	0,7
25.06.2024	-	0,623	0,334	44,17	37,73	43,45	37,25	6,2	24	0	0	60,1	53,4	6,71	0,7	0,7
26.06.2024	-	0,573	0,298	43,56	37,84	42,84	37,36	5,48	24	0	0	60,1	53,6	6,53	0,7	0,7
27.06.2024	-	0,581	0,31	43,84	37,86	43,12	37,38	5,74	24	0	0	60,1	53,8	6,36	0,7	0,7
28.06.2024	-	0,601	0,332	43,89	37,55	43,17	37,07	6,1	24	0	0	60,3	54	6,3	0,7	0,7
29.06.2024	-	0,579	0,308	43,08	37,19	42,36	36,71	5,65	24	0	0	60,5	54,1	6,45	0,7	0,7
30.06.2024	-	0,612	0,338	43,57	37,11	42,85	36,63	6,22	24	0	0	60,5	54,1	6,47	0,7	0,7
01.07.2024	-	0,575	0,305	43	37,16	42,27	36,68	5,59	24	0	0	60,5	54	6,46	0,7	0,7
02.07.2024	-	0,592	0,313	43,07	37,06	42,35	36,58	5,77	24	0	0	60,5	53,9	6,65	0,7	0,7
03.07.2024	-	0,64	0,35	43,75	36,98	43,02	36,5	6,52	24	0	0	60,5	53,8	6,73	0,7	0,7
04.07.2024	-	0,586	0,299	42,78	36,99	42,06	36,51	5,55	24	0	0	60,5	53,6	6,84	0,7	0,7
05.07.2024	-	0,65	0,356	43,81	36,94	43,08	36,46	6,62	24	0	0	60,5	53,6	6,85	0,7	0,7
06.07.2024	-	0,607	0,318	43,38	37,24	42,66	36,76	5,9	24	0	0	60,5	53,7	6,83	0,7	0,7
07.07.2024	-	0,631	0,345	43,76	37,16	43,03	36,68	6,35	24	0	0	60,5	53,8	6,68	0,7	0,7
08.07.2024	-	0,581	0,299	43,06	37,29	42,34	36,81	5,53	24	0	0	60,5	53,8	6,7	0,7	0,7
09.07.2024	-	0,637	0,356	43,96	37,15	43,23	36,67	6,56	24	0	0	60,5	53,9	6,58	0,7	0,7
10.07.2024	-	0,561	0,289	42,81	37,23	42,1	36,76	5,34	24	0	0	60,5	54,1	6,45	0,7	0,7
11.07.2024	-	0,581	0,31	43,64	37,71	42,92	37,23	5,69	24	0	0	60,6	54,2	6,38	0,7	0,7
12.07.2024	-	0,562	0,29	43,37	37,79	42,65	37,31	5,34	24	0	0	60,6	54,2	6,41	0,7	0,7
13.07.2024	-	0,573	0,305	42,52	36,69	41,8	36,21	5,59	24	0	0	60,5	54	6,55	0,7	0,7
14.07.2024	-	0,582	0,308	42,54	36,6	41,82	36,12	5,7	24	0	0	60,6	53,9	6,64	0,7	0,7
15.07.2024	-	0,574	0,302	42,51	36,74	41,79	36,26	5,53	24	0	0	60,6	54	6,51	0,7	0,7
16.07.2024	-	0,556	0,288	42,25	36,69	41,53	36,21	5,32	24	0	0	60,6	54,1	6,43	0,7	0,7
17.07.2024	-	0,551	0,288	42,18	36,62	41,46	36,14	5,32	24	0	0	60,6	54,2	6,4	0,7	0,7
18.07.2024	-	0,543	0,273	41,83	36,55	41,11	36,07	5,04	24	0	0	60,6	54	6,53	0,7	0,7
19.07.2024	-	0,586	0,312	42,44	36,48	41,72	36	5,72	24	0	0	60,6	54	6,61	0,7	0,7
20.07.2024	-	0,543	0,274	41,94	36,68	41,22	36,2	5,02	24	0	0	60,6	54	6,59	0,7	0,7
21.07.2024	-	0,615	0,343	43,04	36,48	42,31	36	6,31	24	0	0	60,6	54,1	6,51	0,7	0,7
22.07.2024	-	0,564	0,293	42,08	36,41	41,36	35,93	5,43	24	0	0	60,6	54,1	6,48	0,7	0,7
Итого:	-	17,068	9,054	1249,96	1075,9	1229,03	1061,99	167,04	696	0	-	60,48	53,91	6,57	0,7	0,7

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.06.2024	826,781	48391,38	39252,72	47578,53	38739,01
22.07.2024	843,849	49641,34	40328,62	48807,56	39801

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_