

#142566#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 117, г. Калининград

4113

4734

ВКТ-7

00170013

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,616	0,344	37,24	30,26	36,69	29,9	6,79	24	0	0	58	50,6	7,44	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,64	0,367	37,4	29,85	36,87	29,55	7,32	24	0	0	57,6	50,2	7,36	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,628	0,363	35,82	28,46	35,3	28,1	7,2	24	0	0	57,5	49,8	7,64	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,671	0,377	38,63	31,32	37,98	30,85	7,13	24	0	0	60,3	52,5	7,81	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,648	0,357	38,81	31,94	38,16	31,46	6,7	24	0	0	60,4	52,6	7,77	0,7	0,7	-
29.06.2025	0,681	0,389	39,36	31,89	38,71	31,41	7,3	24	0	0	60,4	52,7	7,66	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,625	0,335	38,46	31,97	37,81	31,49	6,32	24	0	0	60,4	52,6	7,73	0,7	0,7	-
01.07.2025	0,65	0,356	38,79	31,9	38,12	31,42	6,7	24	0	0	60,4	52,7	7,74	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,582	0,301	37,92	32,06	37,26	31,58	5,68	24	0	0	60,4	52,8	7,6	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,554	0,28	37,48	32,07	36,81	31,59	5,22	24	0	0	60,4	52,8	7,57	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,616	0,331	38,38	31,98	37,73	31,5	6,23	24	0	0	60,4	52,8	7,61	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,613	0,325	38,31	32,01	37,66	31,53	6,13	24	0	0	60,4	52,8	7,66	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,613	0,329	38,36	32,01	37,71	31,53	6,18	24	0	0	60,5	52,9	7,56	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,58	0,305	38,04	32,16	37,38	31,68	5,7	24	0	0	60,4	53	7,49	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,587	0,305	38,2	32,27	37,54	31,79	5,75	24	0	0	60,4	52,9	7,53	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,611	0,325	38,55	32,24	37,89	31,76	6,13	24	0	0	60,5	52,9	7,58	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,578	0,292	37,83	32,14	37,17	31,66	5,51	24	0	0	60,4	52,7	7,74	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,599	0,311	38,17	32,12	37,51	31,64	5,87	24	0	0	60,4	52,8	7,67	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,576	0,288	37,77	32,13	37,1	31,65	5,45	24	0	0	60,4	52,7	7,75	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,634	0,346	38,74	32,04	38,09	31,56	6,53	24	0	0	60,5	52,8	7,61	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,567	0,288	37,96	32,39	37,33	31,91	5,42	24	0	0	60,4	52,9	7,51	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,592	0,314	38,41	32,32	37,74	31,84	5,9	24	0	0	60,5	53	7,41	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,592	0,311	38,7	32,61	38,02	32,13	5,89	24	0	0	60,5	53,1	7,39	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,582	0,303	38,07	32,21	37,4	31,73	5,67	24	0	0	60,4	52,9	7,51	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,55	0,271	37,58	32,28	36,92	31,8	5,12	24	0	0	60,4	52,9	7,57	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,604	0,327	38,44	32,18	37,79	31,7	6,09	24	0	0	60,5	53	7,44	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,629	0,349	38,85	32,14	38,19	31,66	6,53	24	0	0	60,5	53,1	7,35	0,7	0,7	-
21.07.2025	0,536	0,27	37,53	32,33	36,86	31,85	5,01	24	0	0	60,5	53,1	7,33	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,578	0,305	38,24	32,31	37,57	31,83	5,74	24	0	0	60,5	53,2	7,29	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,538	0,269	37,71	32,5	37,05	32,02	5,03	24	0	0	60,5	53,1	7,36	0,7	0,7	-
Итого:	18,07	0	1143,75	956,09	1124,36	942,12	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,07															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	85,693	4891,56	3888,02	4816,39	3839,86
23.07.2025	103,763	6035,31	4844,11	5940,75	4781,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 7:52:15