

#93093#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 117, г. Калининград

4113

4734

ВКТ-7

00170013

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.07.2024	0,558	0,293	41,88	36,26	41,16	35,78	5,38	24	0	0	60,6	54	6,54	0,7	0,7	-
24.07.2024	0,582	0,308	42,14	36,23	41,42	35,75	5,67	24	0	0	60,6	53,9	6,68	0,7	0,7	-
25.07.2024	0,56	0,285	41,5	35,99	40,78	35,51	5,27	24	0	0	60,6	53,9	6,71	0,7	0,7	-
26.07.2024	0,548	0,277	41,32	36,02	40,6	35,54	5,06	24	0	0	60,6	53,8	6,76	0,7	0,7	-
27.07.2024	0,531	0,257	41,06	36,05	40,34	35,57	4,77	24	0	0	60,6	53,8	6,78	0,7	0,7	-
28.07.2024	0,604	0,32	42,06	35,89	41,34	35,41	5,93	24	0	0	60,6	53,8	6,84	0,7	0,7	-
29.07.2024	0,57	0,286	41,59	36,02	40,87	35,54	5,33	24	0	0	60,6	53,6	6,96	0,7	0,7	-
30.07.2024	0,53	0,255	41,04	36,09	40,32	35,61	4,71	24	0	0	60,5	53,6	6,96	0,7	0,7	-
31.07.2024	0,525	0,242	40,81	36,05	40,09	35,57	4,52	24	0	0	60,6	53,5	7,01	0,7	0,7	-
01.08.2024	0,564	0,284	41,47	35,99	40,75	35,51	5,24	24	0	0	60,6	53,6	6,94	0,7	0,7	-
02.08.2024	0,604	0,319	42,14	35,97	41,42	35,49	5,93	24	0	0	60,6	53,7	6,89	0,7	0,7	-
03.08.2024	0,595	0,316	42,05	36	41,33	35,52	5,81	24	0	0	60,6	53,7	6,88	0,7	0,7	-
04.08.2024	0,666	0,381	43,15	35,88	42,41	35,4	7,01	24	0	0	60,6	53,8	6,81	0,7	0,7	-
05.08.2024	0,584	0,305	41,95	36,05	41,23	35,57	5,66	24	0	0	60,6	53,8	6,83	0,7	0,7	-
06.08.2024	0,588	0,308	42,02	36,07	41,3	35,59	5,71	24	0	0	60,6	53,8	6,79	0,7	0,7	-
07.08.2024	0,589	0,312	42,04	36,09	41,31	35,61	5,7	24	0	0	60,6	53,8	6,81	0,7	0,7	-
08.08.2024	0,587	0,312	42,05	36,05	41,33	35,57	5,76	24	0	0	60,6	53,9	6,7	0,7	0,7	-
09.08.2024	0,61	0,332	42,27	35,92	41,55	35,44	6,11	24	0	0	60,6	53,8	6,74	0,7	0,7	-
10.08.2024	0,621	0,342	42,18	35,63	41,46	35,15	6,31	24	0	0	60,6	53,8	6,8	0,7	0,7	-
11.08.2024	0,635	0,352	42,33	35,6	41,61	35,12	6,49	24	0	0	60,6	53,7	6,86	0,7	0,7	-
12.08.2024	0,608	0,328	42,02	35,73	41,3	35,25	6,05	24	0	0	60,6	53,8	6,83	0,7	0,7	-
13.08.2024	0,563	0,282	41,69	36,2	40,97	35,72	5,25	24	0	0	60,6	53,7	6,85	0,7	0,7	-
14.08.2024	0,584	0,308	41,37	35,44	40,65	34,96	5,69	24	0	0	60,6	53,7	6,86	0,7	0,7	-
15.08.2024	0,562	0,288	41,05	35,46	40,33	34,98	5,35	24	0	0	60,6	53,7	6,83	0,7	0,7	-
16.08.2024	0,573	0,302	41,38	35,58	40,66	35,1	5,56	24	0	0	60,6	53,9	6,66	0,7	0,7	-
17.08.2024	0,577	0,308	41,78	35,87	41,06	35,39	5,67	24	0	0	60,6	54	6,57	0,7	0,7	-
18.08.2024	0,586	0,322	41,6	35,45	40,88	34,97	5,91	24	0	0	60,6	54	6,56	0,7	0,7	-
19.08.2024	0,547	0,28	40,91	35,48	40,19	35	5,19	24	0	0	60,6	54	6,63	0,7	0,7	-
20.08.2024	0,562	0,292	41,17	35,5	40,45	35,02	5,43	24	0	0	60,6	54	6,65	0,7	0,7	-
21.08.2024	0,582	0,314	41,56	35,51	40,84	35,03	5,81	24	0	0	60,6	54	6,64	0,7	0,7	-
22.08.2024	0,598	0,319	41,66	35,52	40,94	35,04	5,9	24	0	0	60,6	53,8	6,86	0,7	0,7	-
23.08.2024	0,564	0,286	40,98	35,48	40,26	35	5,26	24	0	0	60,6	53,6	6,98	0,7	0,7	-
Итого:	18,557	0	1334,22	1147,07	1311,15	1131,71	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,557															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.07.2024	843,849	49641,34	40328,62	48807,56	39801
23.08.2024	862,406	50975,56	41475,69	50118,71	40932,71

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2024 12:44:15