

# #23993#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4734  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00170013  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,651	0,381	41,25	33,98	40,57	33,5	7,07	24	0	0	60,3	53,6	6,66	0,7	0,7	-
25.07.2022	0,64	0,379	39,85	32,61	39,19	32,15	7,04	23	1	1	60,3	53,6	6,73	0,7	0,7	-
26.07.2022	0,585	0,328	38,93	32,64	38,28	32,18	6,1	23	1	1	60,2	53,5	6,75	0,7	0,7	-
27.07.2022	0,648	0,369	41,13	34,03	40,43	33,55	6,88	24	0	0	60,3	53,3	6,95	0,7	0,7	-
28.07.2022	0,655	0,377	41,12	33,96	40,42	33,48	6,94	24	0	0	60,5	53,5	7,03	0,7	0,7	-
29.07.2022	0,724	0,432	42,16	33,9	41,46	33,42	8,04	24	0	0	60,6	53,6	7,03	0,7	0,7	-
30.07.2022	0,711	0,425	42,03	33,92	41,32	33,44	7,88	24	0	0	60,6	53,7	6,98	0,7	0,7	-
31.07.2022	0,656	0,373	41,07	33,95	40,37	33,47	6,9	24	0	0	60,6	53,5	7,13	0,7	0,7	-
01.08.2022	0,667	0,384	41,34	34,01	40,64	33,53	7,11	24	0	0	60,6	53,6	7,04	0,7	0,7	-
02.08.2022	0,651	0,372	41,05	33,94	40,36	33,46	6,9	24	0	0	60,6	53,6	7,01	0,7	0,7	-
03.08.2022	0,663	0,383	41,28	33,95	40,57	33,47	7,1	24	0	0	60,7	53,8	6,91	0,7	0,7	-
04.08.2022	0,554	0,337	29,28	22,57	28,79	22,25	6,54	24	0	0	60,4	53,2	7,19	0,7	0,7	-
05.08.2022	0,682	0,403	42,88	35,22	42,16	34,74	7,42	24	0	0	60,7	54,1	6,66	0,7	0,7	-
06.08.2022	0,616	0,341	40,97	34,41	40,25	33,93	6,32	24	0	0	60,7	53,9	6,78	0,7	0,7	-
07.08.2022	0,652	0,375	41,61	34,44	40,88	33,96	6,92	24	0	0	60,7	53,9	6,83	0,7	0,7	-
08.08.2022	0,664	0,384	41,68	34,32	40,96	33,84	7,12	24	0	0	60,7	53,8	6,91	0,7	0,7	-
09.08.2022	0,655	0,373	41,38	34,24	40,65	33,76	6,89	24	0	0	60,7	53,8	6,96	0,7	0,7	-
10.08.2022	0,661	0,379	41,45	34,19	40,73	33,71	7,02	24	0	0	60,7	53,8	6,95	0,7	0,7	-
11.08.2022	0,656	0,372	41,37	34,22	40,65	33,74	6,91	24	0	0	60,7	53,7	6,98	0,7	0,7	-
12.08.2022	0,656	0,378	41,45	34,22	40,73	33,74	6,99	24	0	0	60,7	53,8	6,86	0,7	0,7	-
13.08.2022	0,568	0,296	40,02	34,28	39,3	33,8	5,5	24	0	0	60,7	53,8	6,89	0,7	0,7	-
14.08.2022	0,604	0,341	40,74	34,21	40,03	33,73	6,3	24	0	0	60,7	54	6,71	0,7	0,7	-
15.08.2022	0,611	0,348	40,88	34,25	40,17	33,77	6,4	24	0	0	60,7	54,1	6,61	0,7	0,7	-
16.08.2022	0,631	0,368	41,58	34,57	40,86	34,09	6,77	24	0	0	60,7	54,2	6,48	0,7	0,7	-
17.08.2022	0,575	0,32	40,69	34,61	39,97	34,13	5,84	24	0	0	60,7	54,3	6,44	0,7	0,7	-
18.08.2022	0,6	0,344	41,15	34,59	40,42	34,11	6,31	24	0	0	60,7	54,4	6,37	0,7	0,7	-
19.08.2022	0,546	0,295	40,34	34,71	39,62	34,23	5,39	24	0	0	60,7	54,3	6,39	0,7	0,7	-
20.08.2022	0,551	0,299	40,35	34,66	39,63	34,18	5,45	24	0	0	60,7	54,3	6,47	0,7	0,7	-
21.08.2022	0,627	0,366	41,55	34,61	40,83	34,13	6,7	24	0	0	60,7	54,3	6,42	0,7	0,7	-
22.08.2022	0,6	0,336	41,1	34,68	40,38	34,2	6,18	24	0	0	60,7	54,1	6,59	0,7	0,7	-
23.08.2022	0,621	0,356	41,36	34,59	40,64	34,11	6,53	24	0	0	60,7	54,2	6,53	0,7	0,7	-
Итого:	19,581	0	1263,04	1048,48	1241,26	1033,8	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,581															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	376,003	19555,18	15262,31	19226,68	15073,71
23.08.2022	395,584	20818,22	16310,79	20467,94	16107,51

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.08.2022 9:52:39