

#28992#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4734
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170013
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,635	0,345	42,09	35,47	41,37	34,99	6,38	24	0	0	60,6	53,5	7,1	0,7	0,7	-
25.07.2023	0,652	0,362	42,42	35,46	41,7	34,98	6,72	24	0	0	60,6	53,6	7,03	0,7	0,7	-
26.07.2023	0,622	0,333	41,86	35,42	41,14	34,94	6,2	24	0	0	60,6	53,5	7,05	0,7	0,7	-
27.07.2023	0,652	0,357	42,33	35,4	41,6	34,92	6,68	24	0	0	60,6	53,5	7,08	0,7	0,7	-
28.07.2023	0,612	0,32	41,65	35,48	40,93	35	5,93	24	0	0	60,6	53,4	7,18	0,7	0,7	-
29.07.2023	0,592	0,304	41,4	35,51	40,68	35,03	5,65	24	0	0	60,6	53,5	7,14	0,7	0,7	-
30.07.2023	0,714	0,418	43,37	35,37	42,63	34,89	7,74	24	0	0	60,6	53,6	7	0,7	0,7	-
31.07.2023	0,691	0,394	43,03	35,47	42,3	34,99	7,31	24	0	0	60,6	53,6	7,03	0,7	0,7	-
01.08.2023	0,669	0,374	42,52	35,33	41,8	34,85	6,95	24	0	0	60,6	53,5	7,05	0,7	0,7	-
02.08.2023	0,699	0,402	43,12	35,4	42,38	34,92	7,46	24	0	0	60,6	53,6	7,03	0,7	0,7	-
03.08.2023	0,654	0,364	42,46	35,48	41,74	35	6,74	24	0	0	60,6	53,6	7	0,7	0,7	-
04.08.2023	0,631	0,342	43,15	36,57	42,43	36,09	6,34	24	0	0	60,5	53,7	6,79	0,7	0,7	-
05.08.2023	0,647	0,358	41,65	34,76	40,93	34,28	6,65	24	0	0	60,7	53,6	7,08	0,7	0,7	-
06.08.2023	0,699	0,409	42,5	34,65	41,78	34,17	7,61	24	0	0	60,5	53,6	6,94	0,7	0,7	-
07.08.2023	0,616	0,327	41,2	34,83	40,48	34,35	6,13	24	0	0	60,6	53,6	7,03	0,7	0,7	-
08.08.2023	0,664	0,372	42,04	34,85	41,32	34,37	6,95	24	0	0	60,7	53,5	7,15	0,7	0,7	-
09.08.2023	0,708	0,405	44,51	36,7	43,78	36,22	7,56	24	0	0	60,6	53,7	6,88	0,7	0,7	-
10.08.2023	0,742	0,434	42,62	34,27	41,9	33,79	8,11	24	0	0	60,7	53,4	7,31	0,7	0,7	-
11.08.2023	0,669	0,374	41,28	34,06	40,57	33,58	6,99	24	0	0	60,7	53,4	7,32	0,7	0,7	-
12.08.2023	0,687	0,391	41,64	34,11	40,92	33,63	7,29	24	0	0	60,7	53,5	7,22	0,7	0,7	-
13.08.2023	0,662	0,371	41,36	34,22	40,64	33,74	6,9	24	0	0	60,7	53,6	7,17	0,7	0,7	-
14.08.2023	0,623	0,335	40,83	34,33	40,1	33,85	6,25	24	0	0	60,7	53,6	7,13	0,7	0,7	-
15.08.2023	0,593	0,318	40,53	34,42	39,8	33,94	5,86	24	0	0	60,7	53,7	7	0,7	0,7	-
16.08.2023	0,62	0,348	41,12	34,5	40,4	34,02	6,38	24	0	0	60,7	54	6,76	0,7	0,7	-
17.08.2023	0,684	0,406	42,12	34,45	41,39	33,97	7,42	24	0	0	60,8	53,9	6,84	0,7	0,7	-
18.08.2023	0,627	0,354	41,31	34,51	40,59	34,03	6,56	24	0	0	60,8	54	6,79	0,7	0,7	-
19.08.2023	0,496	0,262	27,46	21,58	27	21,29	5,71	24	0	0	60,8	53,8	6,97	0,7	0,7	-
20.08.2023	0,637	0,373	41,65	34,62	40,93	34,14	6,79	24	0	0	60,8	54,2	6,6	0,7	0,7	-
21.08.2023	0,592	0,327	40,99	34,77	40,27	34,29	5,98	24	0	0	60,8	54	6,72	0,7	0,7	-
22.08.2023	0,575	0,304	40,59	34,76	39,87	34,28	5,59	24	0	0	60,8	53,9	6,85	0,7	0,7	-
23.08.2023	0,613	0,338	41,05	34,62	40,33	34,14	6,19	24	0	0	60,8	53,9	6,9	0,7	0,7	-
Итого:	19,977	0	1285,85	1071,37	1263,7	1056,68	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,977															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	626,168	34888,16	27804,03	34301,58	27448,36
23.08.2023	646,145	36174,01	28875,4	35565,28	28505,04

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 11:05:46