

#145430#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
4113
4734
ВКТ-7
00170013
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,563	0,288	37,96	32,4	37,29	31,92	5,37	24	0	0	60,5	53	7,43	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,532	0,265	37,52	32,39	36,85	31,91	4,94	24	0	0	60,5	53,1	7,38	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,54	0,269	37,98	32,8	37,33	32,32	5,01	24	0	0	60,5	53,2	7,28	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,554	0,285	38,86	33,39	38,21	32,91	5,3	24	0	0	60,5	53,4	7,1	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,589	0,316	38,19	32,09	37,54	31,61	5,93	24	0	0	60,5	53,2	7,29	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,562	0,291	37,78	32,17	37,13	31,69	5,44	24	0	0	60,5	53,1	7,34	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,548	0,276	37,44	32,1	36,79	31,62	5,17	24	0	0	60,5	53	7,49	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,573	0,296	37,76	31,99	37,1	31,51	5,59	24	0	0	60,5	53	7,48	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,614	0,335	38,41	31,95	37,74	31,47	6,27	24	0	0	60,5	53,1	7,42	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,562	0,288	37,57	32	36,92	31,52	5,4	24	0	0	60,5	53	7,45	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,573	0,308	35,94	29,99	35,33	29,54	5,79	24	0	0	60,5	53	7,51	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,635	0,349	38,57	31,78	37,91	31,3	6,61	24	0	0	60,5	53,1	7,43	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,579	0,302	37,72	31,9	37,07	31,42	5,65	24	0	0	60,4	52,9	7,58	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,615	0,33	38,23	31,87	37,56	31,39	6,17	24	0	0	60,5	52,8	7,67	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,617	0,331	38,25	31,85	37,59	31,37	6,22	24	0	0	60,4	52,8	7,67	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,611	0,328	38,17	31,85	37,52	31,37	6,15	24	0	0	60,4	52,8	7,64	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,616	0,329	38,35	31,92	37,68	31,44	6,24	24	0	0	60,4	52,9	7,58	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,644	0,358	38,67	31,78	38,02	31,3	6,72	24	0	0	60,5	52,9	7,6	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,601	0,319	38,07	31,94	37,45	31,46	5,99	24	0	0	60,4	52,8	7,63	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,546	0,282	34,26	28,63	33,67	28,21	5,46	24	0	0	60,3	52,6	7,72	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,555	0,302	35,35	29,59	34,75	29,16	5,59	24	0	0	60,5	53	7,46	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,594	0,322	37,79	31,56	37,14	31,08	6,06	24	0	0	60,5	53,2	7,31	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,587	0,324	37,88	31,68	37,22	31,2	6,02	24	0	0	60,5	53,3	7,18	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,609	0,342	38,22	31,72	37,58	31,24	6,34	24	0	0	60,5	53,4	7,11	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,596	0,324	38,03	31,79	37,39	31,31	6,08	24	0	0	60,5	53,2	7,29	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,571	0,299	37,75	32	37,1	31,52	5,58	24	0	0	60,5	53,1	7,43	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,593	0,314	38,09	32,02	37,43	31,54	5,89	24	0	0	60,5	53	7,56	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,584	0,301	37,71	31,9	37,06	31,42	5,64	24	0	0	60,5	52,9	7,65	0,7	0,7	-
21.08.2025	0,607	0,32	38,13	31,91	37,48	31,43	6,05	24	0	0	60,5	52,8	7,7	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,634	0,343	38,47	31,83	37,81	31,35	6,46	24	0	0	60,5	52,8	7,72	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,686	0,39	39,38	31,88	38,72	31,4	7,32	24	0	0	60,5	52,8	7,71	0,7	0,7	-
Итого:	18,29	0	1172,5	984,67	1152,38	969,93	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,29															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	103,763	6035,31	4844,11	5940,75	4781,98
23.08.2025	122,053	7207,81	5828,78	7093,13	5751,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 16:24:08