

#23992#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4734
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170013
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,646	0,382	41,99	34,76	41,26	34,28	6,98	24	0	0	60,7	54,2	6,5	0,7	0,7	-
25.08.2022	0,622	0,357	41,52	34,69	40,8	34,21	6,59	24	0	0	60,7	54,3	6,48	0,7	0,7	-
26.08.2022	0,593	0,33	41,08	34,77	40,36	34,29	6,07	24	0	0	60,7	54,2	6,5	0,7	0,7	-
27.08.2022	0,575	0,313	40,8	34,81	40,08	34,33	5,75	24	0	0	60,7	54,2	6,51	0,7	0,7	-
28.08.2022	0,576	0,317	40,77	34,72	40,05	34,24	5,81	24	0	0	60,7	54,3	6,47	0,7	0,7	-
29.08.2022	0,584	0,324	40,8	34,63	40,08	34,15	5,93	24	0	0	60,7	54,2	6,55	0,7	0,7	-
30.08.2022	0,622	0,348	41,14	34,47	40,42	33,99	6,43	24	0	0	60,7	54	6,75	0,7	0,7	-
31.08.2022	0,659	0,381	41,33	34,09	40,63	33,61	7,02	24	0	0	60,7	53,8	6,9	0,7	0,7	-
01.09.2022	0,648	0,368	41,15	34,1	40,44	33,62	6,82	24	0	0	60,7	53,7	7,02	0,7	0,7	-
02.09.2022	0,629	0,342	40,82	34,21	40,1	33,73	6,37	24	0	0	60,7	53,5	7,17	0,7	0,7	-
03.09.2022	0,669	0,378	41,42	34,12	40,7	33,64	7,06	24	0	0	60,7	53,5	7,23	0,7	0,7	-
04.09.2022	0,678	0,386	41,45	34,02	40,73	33,54	7,19	24	0	0	60,7	53,5	7,25	0,7	0,7	-
05.09.2022	0,683	0,384	41,4	34,03	40,7	33,55	7,15	24	0	0	60,7	53,3	7,36	0,7	0,7	-
06.09.2022	0,675	0,38	41,39	34,1	40,69	33,62	7,07	24	0	0	60,7	53,4	7,32	0,7	0,7	-
07.09.2022	0,695	0,399	41,7	34,05	40,99	33,57	7,42	24	0	0	60,7	53,4	7,34	0,7	0,7	-
08.09.2022	0,672	0,373	41,28	34,09	40,57	33,61	6,96	24	0	0	60,7	53,3	7,37	0,7	0,7	-
09.09.2022	0,687	0,388	41,38	33,97	40,69	33,49	7,2	24	0	0	60,7	53,2	7,49	0,7	0,7	-
10.09.2022	0,724	0,418	41,92	33,87	41,22	33,39	7,83	24	0	0	60,7	53,2	7,49	0,7	0,7	-
11.09.2022	0,737	0,425	42,07	33,84	41,34	33,36	7,98	24	0	0	60,7	53,1	7,54	0,7	0,7	-
12.09.2022	0,711	0,406	41,78	33,97	41,09	33,49	7,6	24	0	0	60,7	53,2	7,45	0,7	0,7	-
13.09.2022	0,714	0,407	41,9	34,05	41,18	33,57	7,61	24	0	0	60,7	53,2	7,51	0,7	0,7	-
14.09.2022	0,703	0,408	41,75	33,99	41,03	33,51	7,52	24	0	0	60,7	53,3	7,38	0,7	0,7	-
15.09.2022	0,703	0,4	41,77	34,06	41,06	33,58	7,48	24	0	0	60,6	53,2	7,4	0,7	0,7	-
16.09.2022	0,699	0,397	41,79	34,14	41,07	33,66	7,41	24	0	0	60,6	53,2	7,46	0,7	0,7	-
17.09.2022	0,712	0,408	41,85	33,98	41,12	33,5	7,62	24	0	0	60,6	53,2	7,48	0,7	0,7	-
18.09.2022	0,705	0,401	41,61	33,9	40,9	33,42	7,48	24	0	0	60,7	53,2	7,51	0,7	0,7	-
19.09.2022	0,666	0,367	41,14	34,05	40,42	33,57	6,85	24	0	0	60,6	53,1	7,47	0,7	0,7	-
20.09.2022	0,679	0,377	41,28	34,02	40,57	33,54	7,03	24	0	0	60,6	53,1	7,47	0,7	0,7	-
21.09.2022	0,716	0,413	42	34,05	41,26	33,57	7,69	24	0	0	60,6	53,1	7,51	0,7	0,7	-
22.09.2022	0,719	0,413	42,31	34,36	41,57	33,88	7,69	24	0	0	60,6	53,2	7,46	0,7	0,7	-
23.09.2022	0,696	0,389	41,66	34,12	40,94	33,64	7,3	24	0	0	60,6	53,1	7,51	0,7	0,7	-
Итого:	20,797	0	1286,25	1060,03	1264,06	1045,15	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,797															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	395,584	20818,22	16310,79	20467,94	16107,51
23.09.2022	416,381	22104,47	17370,82	21732	17152,66

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 8:02:53