

# #35779#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4734  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00170013  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td   | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2023 | 0,631    | 0,352     | 41,32   | 34,59   | 40,6    | 34,11  | 6,49   | 24       | 0       | 0      | 60,8   | 53,8   | 6,92 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 25.08.2023 | 0,583    | 0,31      | 40,02   | 34      | 39,31   | 33,53  | 5,78   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,8   | 6,93 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 26.08.2023 | 0,418    | 0,237     | 26,48   | 22,08   | 26,04   | 21,79  | 4,25   | 24       | 0       | 0      | 59,7   | 52,6   | 7,16 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 27.08.2023 | 0,617    | 0,34      | 41,31   | 34,81   | 40,58   | 34,33  | 6,25   | 24       | 0       | 0      | 60,8   | 53,9   | 6,88 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 28.08.2023 | 0,624    | 0,343     | 41,31   | 34,72   | 40,62   | 34,24  | 6,38   | 24       | 0       | 0      | 60,3   | 53,4   | 6,94 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 29.08.2023 | 0,646    | 0,359     | 41,57   | 34,65   | 40,85   | 34,17  | 6,68   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,6   | 7,08 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 30.08.2023 | 0,648    | 0,361     | 42,35   | 35,42   | 41,62   | 34,94  | 6,68   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,8   | 6,92 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 31.08.2023 | 0,679    | 0,38      | 43,43   | 36,09   | 42,67   | 35,61  | 7,06   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,8   | 6,93 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 01.09.2023 | 0,665    | 0,37      | 42,68   | 35,59   | 41,94   | 35,11  | 6,83   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,6   | 7,16 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 02.09.2023 | 0,704    | 0,402     | 42,16   | 34,36   | 41,42   | 33,88  | 7,54   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,4   | 7,26 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 03.09.2023 | 0,726    | 0,43      | 42,57   | 34,37   | 41,84   | 33,89  | 7,95   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,4   | 7,25 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 04.09.2023 | 0,672    | 0,377     | 41,73   | 34,46   | 41,01   | 33,98  | 7,03   | 24       | 0       | 0      | 60,5   | 53,3   | 7,22 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 05.09.2023 | 0,661    | 0,372     | 41,84   | 34,7    | 41,11   | 34,22  | 6,89   | 24       | 0       | 0      | 60,6   | 53,5   | 7,17 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 06.09.2023 | 0,617    | 0,326     | 40,96   | 34,65   | 40,24   | 34,17  | 6,07   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,4   | 7,21 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 07.09.2023 | 0,594    | 0,307     | 40,63   | 34,7    | 39,91   | 34,22  | 5,69   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,5   | 7,17 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 08.09.2023 | 0,648    | 0,361     | 41,6    | 34,66   | 40,88   | 34,18  | 6,7    | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,6   | 7,06 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 09.09.2023 | 0,602    | 0,32      | 40,89   | 34,71   | 40,17   | 34,23  | 5,94   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,6   | 7,06 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 10.09.2023 | 0,697    | 0,412     | 42,43   | 34,59   | 41,69   | 34,11  | 7,58   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,8   | 6,91 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 11.09.2023 | 0,603    | 0,328     | 41,07   | 34,79   | 40,35   | 34,31  | 6,04   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,8   | 6,9  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 12.09.2023 | 0,618    | 0,34      | 41,34   | 34,81   | 40,61   | 34,33  | 6,28   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,9   | 6,83 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 13.09.2023 | 0,636    | 0,361     | 41,69   | 34,8    | 40,97   | 34,32  | 6,65   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,9   | 6,76 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 14.09.2023 | 0,616    | 0,339     | 41,31   | 34,84   | 40,59   | 34,36  | 6,23   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,7   | 6,95 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 15.09.2023 | 0,657    | 0,37      | 41,95   | 34,87   | 41,23   | 34,39  | 6,84   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,7   | 7,03 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 16.09.2023 | 0,654    | 0,363     | 41,84   | 34,85   | 41,11   | 34,37  | 6,74   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,6   | 7,12 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 17.09.2023 | 0,68     | 0,391     | 43,34   | 35,91   | 42,6    | 35,43  | 7,17   | 24       | 0       | 0      | 60,8   | 53,9   | 6,86 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 18.09.2023 | 0,654    | 0,365     | 43,27   | 36,28   | 42,53   | 35,8   | 6,73   | 24       | 0       | 0      | 60,8   | 53,9   | 6,84 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 19.09.2023 | 0,611    | 0,328     | 41,33   | 35      | 40,61   | 34,52  | 6,09   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,7   | 7,01 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 20.09.2023 | 0,65     | 0,362     | 41,5    | 34,56   | 40,77   | 34,08  | 6,69   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,6   | 7,15 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 21.09.2023 | 0,632    | 0,342     | 41,09   | 34,53   | 40,37   | 34,05  | 6,32   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,5   | 7,19 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 22.09.2023 | 0,618    | 0,328     | 40,89   | 34,5    | 40,17   | 34,02  | 6,15   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,5   | 7,17 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 23.09.2023 | 0,653    | 0,366     | 41,44   | 34,39   | 40,73   | 33,91  | 6,82   | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 53,6   | 7,12 | 0,7     | 0,7     | -           |
| Итого:     | 19,714   | 0         | 1277,34 | 1067,28 | 1255,14 | 1052,6 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 19,714   |           |         |         |         |        |        |          |         |        |        |        |      |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.08.2023 | 646,145  | 36174,01 | 28875,4  | 35565,28 | 28505,04 |
| 23.09.2023 | 665,859  | 37451,35 | 29942,68 | 36820,42 | 29557,64 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2023 12:03:51