

#148822#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 117, г. Калининград

4113

4734

ВКТ-7

00170013

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.08.2025 | 0,718       | 0,427        | 40,17      | 31,72      | 39,54     | 31,28     | 8,26      | 24          | 0          | 0      | 59,1      | 51,8      | 7,31  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 25.08.2025 | 0,261       | 0,176        | 36,98      | 31,36      | 36,71     | 31,26     | 5,45      | 24          | 0          | 0      | 35,5      | 33,4      | 2,15  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 26.08.2025 | 0,136       | 0,106        | 35,37      | 31,27      | 35,33     | 31,27     | 4,06      | 24          | 0          | 0      | 27        | 26,1      | 0,93  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 27.08.2025 | 0,035       | 0,023        | 13,23      | 12,28      | 13,23     | 12,28     | 0,95      | 24          | 0          | 0      | 25,8      | 25        | 0,79  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 28.08.2025 | 0           | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 22,4      | 18,6      | 3,73  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 29.08.2025 | 0           | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 21,3      | 19,1      | 2,19  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 30.08.2025 | 0           | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 23,5      | 19,4      | 4,05  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 31.08.2025 | 0           | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 39,2      | 20,3      | 18,94 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 01.09.2025 | 0,344       | 0,228        | 16,49      | 12,17      | 16,21     | 11,99     | 4,22      | 18          | 6          | 1      | 60,7      | 53,4      | 7,28  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 02.09.2025 | 0,595       | 0,322        | 39,24      | 33,05      | 38,55     | 32,57     | 5,98      | 24          | 0          | 0      | 60,6      | 53,4      | 7,14  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 03.09.2025 | 0,632       | 0,358        | 39,76      | 32,9       | 39,09     | 32,42     | 6,67      | 24          | 0          | 0      | 60,4      | 53,3      | 7,07  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 04.09.2025 | 0,608       | 0,335        | 39,29      | 32,92      | 38,63     | 32,44     | 6,19      | 24          | 0          | 0      | 60,6      | 53,5      | 7,15  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 05.09.2025 | 0,608       | 0,333        | 39,37      | 32,99      | 38,7      | 32,51     | 6,19      | 24          | 0          | 0      | 60,6      | 53,5      | 7,1   | 0,7        | 0,7        | -              |
| 06.09.2025 | 0,564       | 0,29         | 38,64      | 33,06      | 37,99     | 32,58     | 5,41      | 24          | 0          | 0      | 60,6      | 53,4      | 7,24  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 07.09.2025 | 0,69        | 0,405        | 40,5       | 32,77      | 39,82     | 32,29     | 7,53      | 24          | 0          | 0      | 60,7      | 53,4      | 7,25  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 08.09.2025 | 0,545       | 0,288        | 35,87      | 30,3       | 35,26     | 29,86     | 5,4       | 22          | 2          | 1      | 60,6      | 53,3      | 7,3   | 0,7        | 0,7        | -              |
| 09.09.2025 | 0,604       | 0,326        | 38,95      | 32,69      | 38,29     | 32,22     | 6,07      | 24          | 0          | 0      | 60,6      | 53,3      | 7,33  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 10.09.2025 | 0,586       | 0,305        | 39,44      | 33,56      | 38,76     | 33,08     | 5,68      | 24          | 0          | 0      | 60,6      | 53,4      | 7,25  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 11.09.2025 | 0,599       | 0,32         | 39,63      | 33,51      | 38,96     | 33,03     | 5,93      | 24          | 0          | 0      | 60,7      | 53,5      | 7,2   | 0,7        | 0,7        | -              |
| 12.09.2025 | 0,578       | 0,298        | 39,26      | 33,55      | 38,58     | 33,07     | 5,51      | 24          | 0          | 0      | 60,6      | 53,3      | 7,38  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 13.09.2025 | 0,638       | 0,352        | 40,07      | 33,36      | 39,41     | 32,88     | 6,53      | 24          | 0          | 0      | 60,7      | 53,3      | 7,34  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 14.09.2025 | 0,685       | 0,393        | 40,73      | 33,14      | 40,04     | 32,66     | 7,38      | 24          | 0          | 0      | 60,7      | 53,4      | 7,28  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 15.09.2025 | 0,638       | 0,344        | 40,01      | 33,3       | 39,3      | 32,82     | 6,48      | 24          | 0          | 0      | 60,6      | 53,2      | 7,44  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 16.09.2025 | 0,618       | 0,328        | 39,75      | 33,4       | 39,07     | 32,92     | 6,15      | 24          | 0          | 0      | 60,6      | 53,2      | 7,45  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 17.09.2025 | 0,631       | 0,341        | 39,89      | 33,35      | 39,21     | 32,87     | 6,34      | 24          | 0          | 0      | 60,7      | 53,2      | 7,5   | 0,7        | 0,7        | -              |
| 18.09.2025 | 0,607       | 0,316        | 39,68      | 33,59      | 38,99     | 33,11     | 5,88      | 24          | 0          | 0      | 60,6      | 53,1      | 7,53  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 19.09.2025 | 0,62        | 0,329        | 39,7       | 33,38      | 39,02     | 32,9      | 6,12      | 24          | 0          | 0      | 60,6      | 53,1      | 7,5   | 0,7        | 0,7        | -              |
| 20.09.2025 | 0,66        | 0,371        | 40,14      | 33,08      | 39,47     | 32,6      | 6,87      | 24          | 0          | 0      | 60,6      | 53,2      | 7,45  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 21.09.2025 | 0,668       | 0,382        | 40,2       | 32,91      | 39,52     | 32,43     | 7,09      | 24          | 0          | 0      | 60,7      | 53,4      | 7,32  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 22.09.2025 | 0,654       | 0,367        | 39,98      | 32,93      | 39,3      | 32,45     | 6,85      | 24          | 0          | 0      | 60,7      | 53,3      | 7,36  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 23.09.2025 | 0,607       | 0,321        | 39,25      | 33,02      | 38,57     | 32,54     | 6,03      | 24          | 0          | 0      | 60,6      | 53,2      | 7,46  | 0,7        | 0,7        | -              |
| Итого:     | 15,129      | 0            | 1011,59    | 845,56     | 995,55    | 834,33    | 0         | 736         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 15,129      |              |            |            |           |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

736

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 23.08.2025 | 122,053  | 7207,81 | 5828,78 | 7093,13 | 5751,91 |
| 23.09.2025 | 137,182  | 8219,4  | 6674,34 | 8088,68 | 6586,24 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МПП«Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 8:48:02