

# #24006#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4734  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00170013  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,718	0,418	33,96	25,37	33,44	25,13	8,31	24	0	0	59,2	50,3	8,87	0,7	0,7	-
25.09.2021	0,697	0,401	33,72	25,38	33,21	25,14	8,07	24	0	0	58,9	50,1	8,77	0,7	0,7	-
26.09.2021	0,726	0,433	34,13	25,14	33,6	24,9	8,7	24	0	0	58,6	50	8,68	0,7	0,7	-
27.09.2021	0,671	0,367	34,58	27,2	34,02	26,93	7,09	24	0	0	60,5	51,5	9,06	0,7	0,7	-
28.09.2021	0,688	0,373	35,78	28,4	35,16	28,03	7,13	24	0	0	61,1	52,2	8,96	0,7	0,7	-
29.09.2021	0,702	0,384	36,06	28,44	35,43	28,1	7,33	24	0	0	61,2	52,1	9,08	0,7	0,7	-
30.09.2021	0,696	0,383	35,96	28,45	35,34	28,08	7,26	24	0	0	61,2	52,2	8,97	0,7	0,7	-
01.10.2021	0,668	0,355	35,5	28,51	34,9	28,11	6,79	24	0	0	61,2	52,2	9	0,7	0,7	-
02.10.2021	0,7	0,388	36,04	28,49	35,42	28,07	7,35	24	0	0	61,2	52,3	8,94	0,7	0,7	-
03.10.2021	0,728	0,419	36,55	28,45	35,9	27,98	7,92	24	0	0	61,2	52,6	8,68	0,7	0,7	-
04.10.2021	0,671	0,37	35,66	28,52	35,05	28,05	7	24	0	0	61,2	52,6	8,66	0,7	0,7	-
05.10.2021	0,665	0,367	35,63	28,55	35	28,07	6,93	24	0	0	61,2	52,7	8,52	0,7	0,7	-
06.10.2021	0,672	0,376	35,75	28,53	35,15	28,05	7,1	24	0	0	61,2	52,7	8,51	0,7	0,7	-
07.10.2021	0,688	0,384	35,99	28,59	35,36	28,11	7,25	24	0	0	61,2	52,6	8,62	0,7	0,7	-
08.10.2021	0,641	0,347	35,24	28,59	34,64	28,11	6,53	24	0	0	61,2	52,6	8,6	0,7	0,7	-
09.10.2021	0,666	0,363	35,54	28,5	34,91	28,03	6,88	24	0	0	61,2	52,6	8,65	0,7	0,7	-
10.10.2021	0,743	0,435	36,66	28,3	36,03	27,83	8,2	24	0	0	61,3	52,7	8,56	0,7	0,7	-
11.10.2021	0,657	0,363	35,4	28,45	34,81	27,99	6,82	24	0	0	61,2	52,6	8,65	0,7	0,7	-
12.10.2021	0,672	0,372	35,54	28,35	34,92	27,89	7,03	24	0	0	61,2	52,5	8,67	0,7	0,7	-
13.10.2021	0,695	0,393	35,81	28,21	35,19	27,8	7,39	24	0	0	61,2	52,5	8,71	0,7	0,7	-
14.10.2021	0,661	0,359	35,27	28,21	34,67	27,83	6,84	24	0	0	61,2	52,4	8,77	0,7	0,7	-
15.10.2021	0,683	0,38	35,54	27,99	34,92	27,68	7,24	24	0	0	61,2	52,4	8,73	0,7	0,7	-
16.10.2021	0,755	0,447	36,53	27,74	35,9	27,49	8,41	24	0	0	61,2	52,5	8,67	0,7	0,7	-
17.10.2021	0,764	0,454	36,63	27,72	35,98	27,43	8,55	24	0	0	61,2	52,5	8,68	0,7	0,7	-
18.10.2021	0,711	0,404	35,85	27,83	35,26	27,58	7,68	24	0	0	61,2	52,4	8,71	0,7	0,7	-
19.10.2021	0,705	0,4	35,78	27,85	35,17	27,57	7,6	24	0	0	61,2	52,5	8,66	0,7	0,7	-
20.10.2021	0,701	0,397	35,68	27,83	35,06	27,58	7,48	24	0	0	61,2	52,4	8,71	0,7	0,7	-
21.10.2021	0,701	0,404	35,72	27,78	35,11	27,51	7,6	24	0	0	61,2	52,5	8,66	0,7	0,7	-
22.10.2021	0,672	0,375	35,15	27,74	34,56	27,48	7,08	24	0	0	61,1	52,4	8,7	0,7	0,7	-
23.10.2021	0,701	0,4	35,56	27,64	34,96	27,4	7,56	24	0	0	61,1	52,4	8,7	0,7	0,7	-
Итого:	20,818	0	1067,21	836,75	1049,07	825,95	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,818															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	168,335	8291,27	6367,53	8151,84	6290,64
23.10.2021	189,153	9358,48	7204,28	9200,91	7116,59

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.10.2021 7:21:18