

#24032#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4734
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170013
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,666	0,361	41,16	34,14	40,45	33,66	6,79	24	0	0	60,6	53	7,6	0,7	0,7	-
25.09.2022	0,748	0,434	42,38	33,95	41,65	33,47	8,18	24	0	0	60,6	53	7,57	0,7	0,7	-
26.09.2022	0,722	0,413	42,11	34,13	41,38	33,65	7,73	24	0	0	60,6	53	7,55	0,7	0,7	-
27.09.2022	0,703	0,396	41,76	34,13	41,06	33,65	7,41	24	0	0	60,6	53	7,55	0,7	0,7	-
28.09.2022	0,702	0,396	41,72	34,1	41,01	33,62	7,39	24	0	0	60,6	53	7,55	0,7	0,7	-
29.09.2022	0,693	0,383	41,59	34,16	40,89	33,68	7,21	24	0	0	60,6	53	7,62	0,7	0,7	-
30.09.2022	0,694	0,381	41,6	34,23	40,88	33,75	7,13	24	0	0	60,6	52,9	7,66	0,7	0,7	-
01.10.2022	0,72	0,406	42,02	34,17	41,31	33,69	7,62	24	0	0	60,6	52,9	7,65	0,7	0,7	-
02.10.2022	0,757	0,444	42,59	34,08	41,86	33,6	8,26	24	0	0	60,6	53	7,55	0,7	0,7	-
03.10.2022	0,69	0,375	41,62	34,32	40,92	33,84	7,08	24	0	0	60,6	52,9	7,69	0,7	0,7	-
04.10.2022	0,681	0,37	41,54	34,37	40,83	33,89	6,94	24	0	0	60,5	52,9	7,63	0,7	0,7	-
05.10.2022	0,687	0,38	41,75	34,42	41,05	33,94	7,11	24	0	0	60,5	53	7,56	0,7	0,7	-
06.10.2022	0,664	0,365	41,58	34,51	40,84	34,03	6,81	24	0	0	60,6	53,2	7,39	0,7	0,7	-
07.10.2022	0,65	0,356	41,52	34,65	40,8	34,17	6,63	24	0	0	60,6	53,3	7,33	0,7	0,7	-
08.10.2022	0,64	0,349	41,52	34,81	40,8	34,33	6,47	24	0	0	60,6	53,4	7,25	0,7	0,7	-
09.10.2022	0,683	0,391	42,03	34,51	41,3	34,03	7,27	24	0	0	60,6	53,4	7,12	0,7	0,7	-
10.10.2022	0,695	0,397	42,26	34,59	41,53	34,11	7,42	24	0	0	60,6	53,5	7,17	0,7	0,7	-
11.10.2022	0,669	0,377	41,87	34,61	41,14	34,13	7,01	24	0	0	60,6	53,5	7,1	0,7	0,7	-
12.10.2022	0,719	0,427	42,71	34,52	41,98	34,04	7,94	24	0	0	60,6	53,7	6,94	0,7	0,7	-
13.10.2022	0,702	0,413	42,52	34,64	41,79	34,16	7,63	24	0	0	60,6	53,7	6,94	0,7	0,7	-
14.10.2022	0,664	0,378	42,04	34,78	41,31	34,3	7,01	24	0	0	60,6	53,6	6,99	0,7	0,7	-
15.10.2022	0,668	0,383	42,06	34,71	41,34	34,23	7,11	24	0	0	60,6	53,7	6,95	0,7	0,7	-
16.10.2022	0,675	0,393	42,18	34,66	41,46	34,18	7,28	24	0	0	60,6	53,8	6,84	0,7	0,7	-
17.10.2022	0,664	0,381	42,19	34,87	41,46	34,39	7,07	24	0	0	60,6	53,8	6,87	0,7	0,7	-
18.10.2022	0,716	0,431	43,03	34,82	42,3	34,34	7,96	24	0	0	60,6	53,9	6,76	0,7	0,7	-
19.10.2022	0,655	0,375	42,11	34,92	41,38	34,44	6,94	24	0	0	60,6	53,8	6,78	0,7	0,7	-
20.10.2022	0,708	0,415	42,89	34,93	42,16	34,45	7,71	24	0	0	60,6	53,7	6,94	0,7	0,7	-
21.10.2022	0,674	0,383	42,34	35	41,62	34,52	7,1	24	0	0	60,6	53,5	7,1	0,7	0,7	-
22.10.2022	0,672	0,379	42,31	35	41,58	34,52	7,06	24	0	0	60,6	53,6	7,01	0,7	0,7	-
23.10.2022	0,739	0,451	43,46	34,88	42,72	34,4	8,32	24	0	0	60,7	53,8	6,85	0,7	0,7	-
Итого:	20,72	0	1262,46	1035,61	1240,8	1021,21	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,72															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	416,381	22104,47	17370,82	21732	17152,66
23.10.2022	437,101	23366,93	18406,43	22972,8	18173,87

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2022 7:26:50