

#24010#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4732
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00170013
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2021 | 1,714 | 206,77 | 203,77 | 204,46 | 202,19 | 2,27 | 24 | 0 | 0 | 49 | 40,6 | 8,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.10.2021 | 1,718 | 206,88 | 204 | 204,57 | 202,43 | 2,14 | 24 | 0 | 0 | 49 | 40,6 | 8,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.10.2021 | 1,634 | 206,31 | 203,5 | 204,09 | 201,96 | 2,13 | 24 | 0 | 0 | 48 | 40 | 8,03 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.10.2021 | 1,507 | 206,16 | 203,49 | 204,12 | 202,05 | 2,07 | 24 | 0 | 0 | 46,4 | 39 | 7,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.10.2021 | 1,395 | 206,39 | 203,84 | 204,44 | 202,4 | 2,04 | 24 | 0 | 0 | 44,9 | 38,1 | 6,83 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.10.2021 | 1,546 | 206,71 | 204,06 | 204,6 | 202,62 | 1,98 | 24 | 0 | 0 | 47 | 39,4 | 7,57 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.10.2021 | 1,55 | 206,75 | 204 | 204,61 | 202,52 | 2,09 | 24 | 0 | 0 | 47,2 | 39,6 | 7,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.10.2021 | 1,459 | 206,49 | 203,84 | 204,42 | 202,4 | 2,02 | 24 | 0 | 0 | 46,2 | 39,1 | 7,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.11.2021 | 1,57 | 206,78 | 204,01 | 204,61 | 202,52 | 2,09 | 24 | 0 | 0 | 47,5 | 39,8 | 7,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.11.2021 | 1,679 | 207,4 | 204,54 | 205,09 | 202,94 | 2,15 | 24 | 0 | 0 | 48,9 | 40,7 | 8,2 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.11.2021 | 1,618 | 206,57 | 203,68 | 204,37 | 202,17 | 2,2 | 24 | 0 | 0 | 48 | 40,1 | 7,93 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.11.2021 | 1,679 | 206,47 | 203,62 | 204,21 | 202,09 | 2,12 | 24 | 0 | 0 | 48,5 | 40,3 | 8,23 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.11.2021 | 1,65 | 205,94 | 203,1 | 203,77 | 201,66 | 2,11 | 24 | 0 | 0 | 48 | 39,9 | 8,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.11.2021 | 1,602 | 205,6 | 202,82 | 203,44 | 201,38 | 2,06 | 24 | 0 | 0 | 47,5 | 39,6 | 7,9 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.11.2021 | 1,667 | 205,71 | 202,99 | 203,53 | 201,55 | 1,98 | 24 | 0 | 0 | 48,3 | 40,1 | 8,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.11.2021 | 1,703 | 206,23 | 203,51 | 203,98 | 202,01 | 1,97 | 24 | 0 | 0 | 48,6 | 40,3 | 8,37 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.11.2021 | 1,927 | 207,57 | 204,7 | 205,04 | 203,02 | 2,02 | 24 | 0 | 0 | 51,2 | 41,8 | 9,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.11.2021 | 1,772 | 205,98 | 203,18 | 203,64 | 201,58 | 2,06 | 24 | 0 | 0 | 49,3 | 40,6 | 8,74 | 0,7 | 0,7 | 6 |
| 11.11.2021 | 1,744 | 205,95 | 203,18 | 203,59 | 201,6 | 1,99 | 24 | 0 | 0 | 49,1 | 40,5 | 8,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.11.2021 | 1,742 | 206,49 | 203,7 | 204,18 | 202,15 | 2,03 | 24 | 0 | 0 | 49 | 40,5 | 8,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.11.2021 | 1,88 | 207,38 | 204,43 | 204,9 | 202,75 | 2,15 | 24 | 0 | 0 | 50,6 | 41,4 | 9,2 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.11.2021 | 1,835 | 206,82 | 203,89 | 204,42 | 202,21 | 2,21 | 24 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.11.2021 | 1,909 | 207,18 | 204,29 | 204,73 | 202,61 | 2,12 | 24 | 0 | 0 | 50,7 | 41,4 | 9,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.11.2021 | 1,887 | 206,93 | 204,14 | 204,53 | 202,46 | 2,07 | 24 | 0 | 0 | 50,4 | 41,2 | 9,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.11.2021 | 1,878 | 206,79 | 204,04 | 204,39 | 202,36 | 2,03 | 24 | 0 | 0 | 50,2 | 41 | 9,23 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.11.2021 | 1,846 | 206,16 | 203,4 | 203,76 | 201,72 | 2,04 | 24 | 0 | 0 | 50,1 | 41 | 9,09 | 0,7 | 0,7 | 5 |
| 19.11.2021 | 1,646 | 206,27 | 203,62 | 204,09 | 202,18 | 1,91 | 24 | 0 | 0 | 47,8 | 39,7 | 8,09 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.11.2021 | 1,661 | 206,31 | 203,74 | 204,14 | 202,3 | 1,84 | 24 | 0 | 0 | 48 | 39,9 | 8,16 | 0,7 | 0,7 | 9 |
| 21.11.2021 | 1,747 | 206,59 | 204,25 | 204,28 | 202,7 | 1,58 | 24 | 0 | 0 | 49,1 | 40,6 | 8,56 | 0,7 | 0,7 | 6 |
| 22.11.2021 | 1,97 | 207,7 | 205,09 | 205,07 | 203,41 | 1,66 | 24 | 0 | 0 | 51,8 | 42,2 | 9,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.11.2021 | 1,958 | 207,06 | 204,36 | 204,51 | 202,68 | 1,83 | 24 | 0 | 0 | 51,6 | 42 | 9,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 53,093 | 6404,34 | 6318,78 | 6333,58 | 6270,62 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 53,093 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.10.2021 | 281,066 | 26348,3 | 25983,03 | 25983,92 | 25751,43 |
| 23.11.2021 | 334,159 | 32752,64 | 32301,81 | 32317,5 | 32022,05 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.11.2021 16:34:01