

#24009#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4734
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00170013
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	0,749	0,442	36,28	27,54	35,65	27,3	8,35	24	0	0	61,1	52,4	8,71	0,7	0,7	-
25.10.2021	0,697	0,392	35,4	27,63	34,81	27,39	7,42	24	0	0	61,1	52,2	8,9	0,7	0,7	-
26.10.2021	0,681	0,378	35,16	27,67	34,58	27,43	7,15	24	0	0	61,1	52,3	8,83	0,7	0,7	-
27.10.2021	0,647	0,346	34,6	27,68	34,02	27,44	6,58	24	0	0	61,1	52,3	8,79	0,7	0,7	-
28.10.2021	0,654	0,358	34,74	27,61	34,16	27,37	6,79	24	0	0	61,1	52,3	8,77	0,7	0,7	-
29.10.2021	0,71	0,407	35,56	27,45	34,93	27,21	7,72	24	0	0	61,1	52,4	8,68	0,7	0,7	-
30.10.2021	0,685	0,383	35,13	27,47	34,52	27,23	7,29	24	0	0	61,1	52,3	8,77	0,7	0,7	-
31.10.2021	0,709	0,409	35,54	27,43	34,91	27,19	7,72	24	0	0	61,1	52,4	8,76	0,7	0,7	-
01.11.2021	0,686	0,385	35,21	27,54	34,61	27,3	7,31	24	0	0	61,1	52,4	8,71	0,7	0,7	-
02.11.2021	0,666	0,368	34,91	27,54	34,31	27,3	7,01	24	0	0	61,1	52,3	8,74	0,7	0,7	-
03.11.2021	0,684	0,388	35,04	27,37	34,44	27,13	7,31	24	0	0	61,1	52,4	8,69	0,7	0,7	-
04.11.2021	0,682	0,386	34,99	27,34	34,4	27,1	7,3	24	0	0	61,1	52,3	8,75	0,7	0,7	-
05.11.2021	0,676	0,375	34,84	27,34	34,25	27,1	7,15	24	0	0	61,1	52,3	8,8	0,7	0,7	-
06.11.2021	0,69	0,387	34,93	27,17	34,33	26,93	7,4	24	0	0	61,1	52,2	8,91	0,7	0,7	-
07.11.2021	0,716	0,409	35,37	27,19	34,74	26,95	7,79	24	0	0	61	52,2	8,9	0,7	0,7	-
08.11.2021	0,675	0,373	34,7	27,26	34,12	27,02	7,1	24	0	0	61	52	8,98	0,7	0,7	-
09.11.2021	0,705	0,395	35,11	27,21	34,51	26,97	7,54	24	0	0	61	52	9,04	0,7	0,7	-
10.11.2021	0,685	0,375	34,67	27,13	34,09	26,89	7,2	24	0	0	61	51,8	9,14	0,7	0,7	6
11.11.2021	0,666	0,367	34,13	26,8	33,57	26,56	7,01	24	0	0	60,9	51,9	8,99	0,7	0,7	-
12.11.2021	0,661	0,371	33,96	26,62	33,42	26,38	7,04	24	0	0	60,9	52,1	8,84	0,7	0,7	-
13.11.2021	0,71	0,405	34,79	26,71	34,21	26,47	7,74	24	0	0	60,9	51,9	9,02	0,7	0,7	-
14.11.2021	0,746	0,437	35,45	26,72	34,82	26,48	8,34	24	0	0	61	52	8,99	0,7	0,7	-
15.11.2021	0,688	0,386	34,58	26,84	33,96	26,6	7,36	24	0	0	60,9	52	8,97	0,7	0,7	-
16.11.2021	0,7	0,4	34,77	26,84	34,19	26,6	7,59	24	0	0	60,9	52	8,92	0,7	0,7	-
17.11.2021	0,691	0,392	34,69	26,87	34,11	26,63	7,48	24	0	0	60,9	52	8,88	0,7	0,7	-
18.11.2021	0,729	0,418	35,13	26,76	34,51	26,52	7,99	24	0	0	61	51,9	9,1	0,7	0,7	5
19.11.2021	0,698	0,398	34,77	26,82	34,19	26,58	7,61	24	0	0	60,9	52	8,91	0,7	0,7	-
20.11.2021	0,749	0,447	35,55	26,71	34,94	26,47	8,47	24	0	0	60,9	52,1	8,81	0,7	0,7	9
21.11.2021	0,718	0,415	35,04	26,73	34,43	26,49	7,94	24	0	0	60,9	52	8,83	0,7	0,7	6
22.11.2021	0,709	0,407	34,97	26,87	34,4	26,63	7,77	24	0	0	60,9	52	8,91	0,7	0,7	-
23.11.2021	0,681	0,386	34,45	26,75	33,87	26,51	7,36	24	0	0	60,8	52	8,86	0,7	0,7	-
Итого:	21,543	0	1084,46	841,61	1066	834,17	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,543															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	189,153	9358,48	7204,28	9200,91	7116,59
23.11.2021	210,696	10442,94	8045,89	10266,91	7950,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.11.2021 17:09:30